

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 № 777

Типовая форма



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Горького д.41 г. Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378)2-46-01

e-mail: egor.fomin2009@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 1 / 12**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СТОЛБИЩЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ ПЕТРОВИЧА МАЛЫШЕВА" ЛАИШЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1624003540, адрес: 422624, Республика Татарстан, Лаишевский район, с.Столбище, ул. Школьная, дом 10

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Лаишевского района Республики Татарстан – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Е.В. Фомина № 1 от 10.01.2022, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

в период с «21» января 2022_ г. по «21 »_января_2022_ г. проведена проверка заместителем начальника ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району УНДиПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы Гарафутдиновым Исламом Равиловичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое КНМ 16220061000200525007

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица _____

Директор школы Романова Ирина Юрьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<u>Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.17 «б»);</u>	<u>01.02.2023</u>	

	<u>состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний</u>		
2.	<u>В здании школы не проводилась проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений школы - «При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год.</u>	<u>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.13)»:</u>	01.02.2023
3.	<u>Допускается закрытие эвакуационных выходов из (актового зала, столовой два выхода) на замок – «Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться автоматическое открывание</u>	<u>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.26).</u>	01.02.2023

	<u>запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану»</u>			
4.	<u>В подвальном помещении школы используются электропроводка с видимыми нарушениями изоляции. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;</u>	<u>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.35 п/п а, б).</u>	01.02.2023	
5.	<u>В здание школы система автоматической пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии - Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной</u>	<u>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.54).</u>	01.02.2023	

	<p>защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пуска наладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.</p>			
6.	<p>Отсутствуют знаки пожарной безопасности</p>	<p>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №36), ст. 4, ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной</p>		

		<u>безопасности» Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008; п. 6.1.4 ГОСТ 12.4.026-2015 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.»).</u>		
7.	<u>При отделке стен и потолка в подвальном (цокольном) этаже на путях эвакуации в корпусе №2, применены отделочные материалы с неизвестными показателями пожарной опасности (пластиковые панели).</u>	<u>(ст. 151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п. 6.25* СНиП 21-01-97*).</u>	01.02.2023	
8.	<u>Не установлены противопожарные двери в подвальном помещении, в столовой складском помещении (с пределом огнестойкости не менее EI 30)</u>	<u>(ст.4, ст.151 ФЗ №123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); п.5.14*, п.7.4 СНиП 21-01-97*).</u>	01.02.2023	
9.	<u>Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.</u>	<u>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.24).</u>	01.02.2023	
10.	<u>В подвальном помещении и под лестничными маршами хранятся горючие материалы. На объектах защиты запрещается: а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порохи, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные</u>	<u>(Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.16).</u>	01.02.2023	

	<u>вещества и материалы, б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; .к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы;</u>			
11.	<u>В подвальном помещении допущено эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.</u>	<u>Ст. 6, Технического регламента, п. 35 п.п. (в) пост. Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме».</u>	01.02.2023	
12.	<u>Не все помещения в полном объеме защищены автоматической установкой пожарной сигнализации, а также не предоставлено обоснование их отсутствие в 1 корпусе.</u>	<u>Ст. 1, ст. 4, ст. 6, ст.54, ст. 83, ст.91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования п.4, п.14, табл.1 НПБ 110-03, п4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности (Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.54).</u>	01.02.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Столбищенская СОШ имени Героя Советского союза Алексея Петровича Малышева» Романова И.Ю.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



Государственный инспектор Лаишевского района по пожарному надзору – заместитель начальника отдела по Лаишевскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан майор внутренней службы Гарафутдинов Ислам Равилевич _____
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.