



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

420097, г. Казань, а/я 35, ул. Зинина, д.4
тел. (843)231-17-77 (843) 231-17-91,
факс (843) 231-17-93

e-mail:okrug@tbit.ru

Приложение № 1 к акту проверки от 10.11.2016 г. № 43-12/54-415

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-12/54-415

10.11.2016 г.

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ташкирменская основная общеобразовательная школа Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ Ташкирменская ООШ)
Сидоровой Марине Терентьевне
422602, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с.
Ташкирмень, ул. Мира, д. 38
Должность, Ф.И.О. руководителя (индивидуального предпринимателя) почтовый адрес

Государственный инспектор Приволжского территориального отдела Приволжского Управления Ростехнадзора Крюков Сергей Александрович, на основании акта проверки от 10.11.2016 г. № 43-12/54-415, составленного по результатам плановой выездной проверки требований нормативно правовых актов Российской Федерации, нормативно-технических документов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности проведённой в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ташкирменская основная общеобразовательная школа Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ Ташкирменская ООШ), ОГРН 1021607357155, ИНН 1624004128, в присутствии директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Ташкирменская основная общеобразовательная школа Лаишевского муниципального района Республики Татарстан (МБОУ Ташкирменская ООШ) Сидоровой Марины Терентьевны с участием _____

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие)
(должность, ФИО законного / уполномоченного представителя юридического лица)
в части соблюдения требований нормативно технической документации

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения и предписываемые меры (в случае необходимости) по устранению выявленного нарушения
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство организации для разработки и внедрения мероприятий по рациональному потреблению электрической энергии (Пункт 1.2.6 Правила	Назначить до 25.02.2017 г.

	технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03, Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03)	
2.	Не назначен ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для разработки и внедрения мероприятий по рациональному потреблению тепловой энергии. (ПТЭТЭ, ст.2.1.2)	Назначить до 25.02.2017 г.
3.	Отсутствуют протоколы проверки срабатывания защиты при коротком замыкании. Не проводилось измерение сопротивления петли «Фаза-нуль» (Пункт 2.7.13; 2.12.17, Приложение 3 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Утверждены Минэнерго России № 6 от 13.01.03, Зарегистрированы Минюстом России № 4145 от 22.01.03)	Провести измерения-испытания до 25.02.2017 г.
4.	Не установлен прибор учета тепловой энергии. («Правила учета тепловой энергии и теплоносителя», п. 2.1.3)	Установить до 25.02.2017 г.

За допущенные нарушения требований Правил составлен протокол в отношении должностного лица по ст. 9.11 КоАП РФ, протоколы на лиц, допустивших административные правонарушения: _____ по ч.____ ст._____ КоАП РФ.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: **420097, г. Казань, ул. Зинина, 4, а/я 35, в срок до 01.03.2017 года.**

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
Приволжского территориального отдела _____ Крюков С.А.

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен:

Сидорова Марина Терентьевна
директор МБОУ Ташкирменская ООШ

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется),
должность руководителя, иного должностного лица
или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

" ____ " 2016 г.

(подпись)