

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50,
(843) 272-91-24, ф. 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России по РТ
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Ф. Яруллина, 1
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул.Горького, 41, г.Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378)2-49-30

Акт № 2/21
по результатам рассмотрения заявления

«06» сентября 2018 года

12 ч. 00 мин.

г. Лаишево

Главным государственным инспектором по Лаишевскому муниципальному району по пожарному надзору – начальником ОНДиПР по Лаишевскому району УНДиПР ГУ МЧС России по РТ подполковником внутренней службы Фоминым Егором Владимировичем в период с 09 часов 00 минут по 12 часов 00 минут «12» сентября 2018 года проведено обследование документов объекта защиты заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Тат.Янтыковская основная общеобразовательная школа» Лаишевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624003999, расположенного по адресу: 422634, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, село Татарский Янтык, ул. Магазинная, дом 25А.

При обследовании совместно с директором школы Хафизовым Рафиком Салиховичем, установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МБОУ «Тат. Янтыковская ООШ» Лаишевского МР располагается в 2-х этажном здании. Здание 2-й степени огнестойкости.

Отопление центральное водяное. Система вентиляции естественная. Электроснабжение 220 вольт. Количество первичных средств пожаротушения и их техническое состояние соответствует нормативным требованиям в области пожарной безопасности. Объект оборудован пожарной сигнализацией, система оповещения и эвакуации людей при пожаре 2-го типа. И системой ПАК Стрелец-мониторинг. Декларация пожарной безопасности зарегистрирована в ОНДиПР по Лаишевскому муниципальному району 14.04.2010г. регистрационный номер 92 234 888 00042 0058. Наличие индивидуальных средств фильтрующего действия, для защиты органов дыхания и индивидуальных спасательных устройств не требуется. Приказом назначено ответственное лицо за пожарную безопасность, разработана инструкция о мерах пожарной безопасности, распорядительным документом установлен соответствующий противопожарный режим. Ответственные лица прошли обучение по программе пожарно-технического минимума.

1) В ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены
1	2 Замечаний не выявлено	3

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МБОУ «Тат. Янтыковская ООШ» Лайшевского МР
Хафизов Рафик Салихович

(подпись)

(Фамилия. инициалы законного представителя юридического лица.

фамилия. инициалы руководителя или иного должностного лица организации:

фамилия. инициалы индивидуального предпринимателя. их законных представителей.

а также лиц. присутствовавших при проведении обследования)

«6» 09 2018г.



Акт составлен в двух экземплярах. копию получил:

Директор МБОУ «Тат. Янтыковская ООШ» Лайшевского МР
Хафизов Рафик Салихович

(подпись)

(Фамилия. инициалы законного представителя юридического лица.

фамилия. инициалы руководителя организации. фамилия. инициалы

индивидуального предпринимателя. владельца собственности.

имущества и т.п. (гражданина)

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности

«6» 09 2018г.

Обследование проводил:

Главный государственный инспектор Лайшевского района
по пожарному надзору – начальник ОНДиПР по Лайшевскому району УНДиПР ГУ МЧС
России по РТ подполковник внутренней службы

Фомин Егор Владимирович

(должность. фамилия. инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«6» 09 2018г.



* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору