

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Лаишевскому
району Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Горького д.41 г. Лаишево, Республика Татарстан, 422610, (84378) 2-46-01

e-mail: egor.fomin2009@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание №97

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Татяныковская основная общеобразовательная школа» Лаишевского
муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624008637

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

адрес: 422634, Республика Татарстан, Лаишевский район, село Татарский Янтык,
улица Магазинная, дом 25А

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения государственного инспектора по пожарному надзору
Лаишевского района Республики Татарстан – начальника отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Лаишевскому району управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы Фомина Е.В.
№95 от 03.11.2021, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 09 ч. 00 мин. «12» ноября 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «12» ноября 2021 г.,
капитаном внутренней службы Валиевым Рамзилем Вакифовичем –
государственным инспектором Лаишевского района РТ – старшим инспектором
отдела НДиПР по Лаишевскому району управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Татяныковская основная общеобразовательная школа» Лайшевского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1624008637, адрес: 422634, Республика Татарстан, Лайшевский район, село Татарский Янтык, улица Магазинная, дом 25А

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором МБОУ Татяныковской ООШ Лайшевского МР РТ Насыровой Альфией Хамисовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	<u>В здании школы не проводилась проверка качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений школы - «При эксплуатации объекта защиты руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования. осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год</u>	<u>Правила противопожарного режима в РФ, утверждено постановлением правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479 п.13</u>	01.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор Лайшевского района
по пожарному надзору – старший инспектор отдела

НДиПР по Лайшевскому району управления
надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по
Республике Татарстан капитан внутренней службы

Валиев Рамзиль Вакифович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“12” 11 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор школы

(должность)

Насонова А.К.

(фамилия, инициалы)

“12” 11 2021 г.

Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.