

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 4/1/3

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Аксубаевская средняя общеобразовательная школа №3" Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица - правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Аксубаевского муниципального района по пожарному надзору № 4
(наименование органа ГПН)

от "09" января 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ
"О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "16" января 2020 г. по 12 ч 00 мин.
"16" января 2020 г. проведена проверка инспектором МОНД и ПР по Аксубаевскому
Нурлатскому МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы
Шайхутдиновым Тагиром Хасанзановичем на объекте МБОУ "Аксубаевская средняя
общеобразовательная школа №3", расположенный по адресу: РТ, Аксубаевский район, п.г.т.
Аксубаево, ул. Романова, д.1, д.2

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов)
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
совместно с Валиевой З.К. - директором МБОУ «Аксубаевская СОШ №3», Рябовым С. Н. -
зав. по АХЧ «Аксубаевская СОШ №3»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре- д- пи- са- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнен (указывае я только выполнен
1	2	3	4	5
1	Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);	Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требования ст. 1.6	11.01.2021	

2	Не выполнена наружная пожарная лестница входа в чердачное помещение основного здания;	Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.1, п.п. 2 СНиП 21-01-97*);	11.01.2021	
3	Лестничные площадки в здании начальных классов не отделены дверями с доводчиками и уплотнениями в притворах от общих коридоров;	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*);		
4	В помещении гаража неисправна автоматическая установка пожарной сигнализации;	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (Требование п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	11.01.2021	
5	В помещении гаража руководитель объекта не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;	Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (Требование п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	11.01.2021	
6	В помещении гаража руководитель организации не обеспечил в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации завода-изготовителя, и сроками проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).	Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). (Требование п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	11.01.2021	

7	В помещении гаража руководитель организации не обеспечил соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя;	Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. (Требование п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	11.01.2021	
8	В складских помещениях а также в гараже руководитель организации не обеспечил наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;	В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. (Требование п. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	11.01.2021	
9	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения и гаража их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";	Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (Требование п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	11.01.2021	
10	Не выполнена наружная пожарная лестница входа в чердачное помещение в здание начальных классов;	Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ обеспечиваются конструктивным объемно-планировочными, инженерно-техническими и организационными мероприятиями. К ним относятся: - устройство наружных пожарных лестниц и обеспечение других способов подъема персонала пожарных подразделений и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий. (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 8.1, п.п. 2 СНиП 21-01-97*);	11.01.2021	
11	Отсутствует декларация пожарной безопасности здания начальных классов;	Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации. (Требование ст.64 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	11.01.2021	
12	На объекте защиты здания начальных классов отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта. (Требование п. 61 постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 об «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»);	11.01.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам УНД и
ПРГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы
Шайхутдинов Т.Х.*

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"16" января 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"16" января 2020 г.

*Директор МБОУ «Аксубаевская СОШ №3»
Валиева Замиля Камиловна*

(должность, фамилия, инициалы)



<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.