

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Межрайонный отдел надзорной деятельности по Аксубаевскому и Нурлатскому
муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)
423060, РТ, Аксубаевский муниципальный район, п.г.т. Аксубаево ул. Толстого д.6

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Предписание № 69/1/39

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
"Емелькинская средняя общеобразовательная школа" Аксубаевского
муниципального района Республики Татарстан

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора Аксубаевского муниципального района по пожарному надзору № 69
(наименование органа ГПН)

от "12" мая 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "26" мая 2020 г. по 12 ч 00 мин. "26" мая
2020 г. проведена проверка инспектором МОНД и ПР по Аксубаевскому и Нурлатскому
МР УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ капитаном внутренней службы Шайхутдиновым
Тагиром Хасанзановичем на объекте МБОУ "Емелькинская средняя общеобразовательная
школа", расположенный по адресу: РТ, Аксубаевский муниципальный район, с. Емелькино, ул.
Школьная, д.9.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с директором МБОУ «Емелькинская СОШ» Никитиным А.Д.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О
пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Пре- д- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указываетс я только выполнение)
1	2	3	4	5
1	По направлению движения к пожарному гидранту не установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий);	Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. (Требование п. 55 абзац 4 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»);	01.04.2021	

2	Не проводится ежегодная проверка состояния огнезащитной обработки конструкций чердачного помещения (стропила, обрешетка), с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки);	Кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками (за исключением зданий 5 степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать скрытому распространению горения. (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП 4.13130.2009 Раздел 5 п. 5.2, п. 5.2.4.12; СНиП 21.01-97* Раздел 7 п. 7.1, п. 7.12;)	01.04.2021	
3	Над дверью запасного эвакуационного выхода со столовой отсутствует световой оповещатель (табло) «Выход»;	Световые оповещатели «Выход» следует устанавливать: - над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 5.3 СП 3.13130.2009);	01.04.2021	
4	У эвакуационного выхода отсутствует ручной пожарный извещатель;	Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола. Места установки ручных пожарных извещателей приведены в приложении 13. (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 12.41 прил. 13 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации нормы и правила проектирования»);	01.04.2021	
5	В коридорах на путях эвакуации, у запасных выходов, у кнопок ручного пуска установок пожарной сигнализации, у звуковых оповещателей пожарной тревоги, в местах установки огнетушителей, не нанесены знаки пожарной безопасности согласно норм пожарной безопасности (знаки пожарной безопасности п.1,2,3,4,5,6,8,11,15);	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Требование п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»); Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. (Требование Раздел 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ п.п. 1.1, раздел 2 п. 2.7 табл. 3 НПБ 160-97);	01.04.2021	

6	Лестничные площадки не отделены дверями с доводчиками и уплотнениями в притворах от общих коридоров;	Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах; (Требование ст. 1, 6, 151 ФЗ Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 6.18* СНиП 21-01-97*; п.4.2.7, п. 5.3.15, п. 7.2.1 СП 1.13130.2009);	01.04.2021	
7	Руководитель организации не организует проведение проверок работоспособности наружного водоема не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. (Требование п. 55 постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 об «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.04.2021	
8	На пути эвакуации с спортивного зала устроен порог из пластиковой отопительной трубы.	При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: а) устраивать на путях эвакуации пороги (Требование п. 36 (а) постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 об «Правилах противопожарного режима в Российской Федерации»)	01.04.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и/или сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор МОНД и ПР по Аксубаевскому и
Нурлатскому муниципальным районам УНД и
ПРГУ МЧС России по РТ
капитан внутренней службы
Шайхутдинов Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)

"26" мая 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)

"26" мая 2020 г.

директор МБОУ «Емелькинская СОШ»

Никитин А.Д.

(должность, фамилия, инициалы)

