

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

- Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД по Автозаводскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-96-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 166/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа №15" Якуповой Елене Николаевне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
отдела НД по м.о. г. Набережные Челны по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 166 от «25» мая 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «05» июня 2015 г. по 15 ч. 00 мин.
«09» июня 2015 г. проведена проверка **государственным инспектором по пожарному надзору
Султановым Данисом Тимергалиевичем**

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
Помещений МАОУ «СОШ № 15», РТ, г. Наб. Челны, бульвар Шишкинский, д. 26
(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **Временно исполняющей обязанности директора МАОУ «СОШ № 15» Алехиной
Ниной Валентиновной**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязатель- ных требований пожарной безопаснос- ти	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Драпировка в зрительном зале, не обработана огнезащитными составами	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 108 Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия	до 01.06.2016 г.	
2.	Не на всех ручных пожарных извещателях установлены защитные стеклянные колпаки	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы	до 01.06.2016 г.	