

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности Главного управления

МЧС России по Республике Татарстан

ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД по Автозаводскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, Новый город д. 26/16, тел. 54-96-89

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 284/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Набережные Челны "Средняя общеобразовательная школа № 15" Якуповой Елене Николаевне
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела НД по м.о. г. Наб. Челны по Автозаводскому району** по пожарному (наименование органа ГПН)

надзору № 284 от «20» июня 2013 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. «25» июля 2013 г. по 15 ч. 00 мин. «31» июля 2013 г. проведена проверка **государственным инспектором по пожарному надзору Султановым Данисом Тимергалиевичем**

(должность, звание, Фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, **Муниципального автономного образовательного учреждения г. Набережные Челны "Средняя общеобразовательная школа № 15" РТ, г. Набережные Челны, б-р Шишкинский, д.26 (29/23)**, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с **И.о. директора Туктаровой Рузалией Мавлетовной**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте не осуществлен вывод извещения о пожаре в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 64, ст. 83. СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты (Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические) Нормы и правила проектирования п. 14.4 На объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирующих эти сигналы	до 08.02.14 г.	
2.	Планы эвакуации людей при пожаре не соответствуют	Системы фотолюминесцентные эвакуационные (ГОСТ Р 12.2.143-2009) п. 5.3 Основные типы элементов фотолюминесцентной эвакуационной	до 08.02.14 г.	

	требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009	системы. п. 5.3.1 Элементы ФЭС подразделяются на знаки, разметку и преобразователи света. К знакам относятся планы эвакуации.		
3.	Не проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше с составлением соответствующего акта испытаний	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 24 Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний	до 08.02.14 г.	
4.	В местах перепада высот кровель более 1 м не предусмотрены пожарные лестницы	Пожарная безопасность зданий и сооружений СНиП 21-01-97* п. 8.7 В местах перепада высот кровель (в том числе для подъема на кровлю светоаэрационных фонарей) более 1 м, как правило, следует предусматривать пожарные лестницы	до 08.02.14 г.	
5.	В дверном проеме помещения для хранения лыж, установлена дверь не с требуемым пределом огнестойкости	Общественные здания и сооружения СНиП 2.08.02-89* п. 1.82 Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для переработки горючих материалов, электроцеховых, вентиляционных камер и других пожароопасных технических помещений, а также кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее 0,6 ч.	до 08.02.14 г.	
6.	Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения помещения для хранения лыж, расположены внутри помещения	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (ППР) п. 349 Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре	до 08.02.14 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по пожарному надзору Султанов Д.Т.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«31» июля 2013 г.

Предписание для исполнения получил:

Гар -

(подпись)

«31» июля 2013 г.

И.О. директора сои, п/з
Гекмарова Р.И.
 (должность, фамилия, инициалы)