

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

« 12 »

марта

20 15 г.

г. Набережные Челны

(место рассмотрения: город, село, район)

Старший инспектор Отделения НД по Центральному району м.о. г. Набережные Челны «Жилой»,
(наименование, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дела)

капитан внутренней службы Алакаев Александр Владимирович

рассмотрев постановление

№ 0159-
2015-
0039

от « 12 »

марта

20 15

г.

по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на
должностное лицо (гражданина (ку)) Набуллину Гульнуре Мурзовну
(наименование юридического лица)

(или фамилия, имя, отчество виновного лица)

находящееся (зарегистрированного (ного)) по адресу: РТ, г. Набережные Челны, новый город, 13/12
(юридический адрес или

адрес регистрации)

Материалами установлено, что

« 11 »

марта

20 15 г.

в

10

часов

00

минут

МБОУ «СОШ 60», РТ, г. Наб. Челны, новый город, 13/12

(место совершения нарушения, с подробным указанием наименования объекта, адреса, в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта)

(наименование, должности, специальности и должности, исполняющие обязанности к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1. На дверях складских помещений не обозначена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с классами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ППР в РФ п. 20; 2. Дверь архивохранилища на 1-м этаже установлена не противопожарная с пределом огнестойкости не выше EI 30 ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) и ППР в РФ п. 21-01-97 п. 7.4, п. 5.14, табл. 2; 3. В помещении архива электросветильники не оборудованы защитными колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильники ППР в РФ п. 42 «в»; 4. В помещении столовой при выходе из варочного цеха допускается загромождение путей эвакуации холодильниками и другими предметами ППР в РФ п. 36 «б»

(указывается существо нарушения, последствия произошедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено, разобрано по

строению, на какой площади и какое оборудование имущество и иные материальные ценности пострадали и как: размер ущерба

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.

20.4 ч. 1

(указывается статья КоАП РФ, в которой предусмотрен административный ответственный)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(наименование подраздела, в соответствии с которым выносится постановление)

Вам необходимо:

1. На дверях складских помещений обозначить категорию взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ППР в РФ п. 20; 2. Дверь архивохранилища на 1-м этаже установить противопожарную с пределом огнестойкости не ниже EI 30 ст. 151 ФЗ-123 (в ред. Федерально-го закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ) (ТехН 21-01-97 п. 7.4, п. 5, 14, табл. 2; 3. В помещении архива элек-тросветильники оборудовать защитными колпачками (распределителями) предусмотренными конструкцией светильника ППР в РФ п. 42 «б»; 4. В помещении столовой при выходе из варочного цеха исключить загро-мождение путей эвакуации хоз.подметками и другими предметами ППР в РФ п. 36 «б»

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо со-общить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-ниях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению администра-тивного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего постановление)

Алакаев А.В.

(расшифровка подписи)

Представление получило:

12.03.2015, директор

М.П. (подпись) (подпись)



Маркова Жанна Николаевна
ФИО

Представление направлено:

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)