

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07

Отделение НД и ПР по Автозаводскому району муниципального образования
г. Набережные Челны УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Набережные Челны, пр.Яшьлек д. 9, тел. 8 (8552)54-66-13
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 66/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ В.В. ДАВЫДОВА"
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца
собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора отдела НД и ПР по МО г. Набережные Челны Устимова Р.С. по пожарному
(наименование органа ГПН)

надзору № 66 от «31» мая 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «04» июня 2021 г. по 09 ч. 30
мин. «29» июня 2021 г. проведена проверка инспектором отделения НД и ПР по
Автозаводскому району муниципального образования г. Набережные Челны Уляшевым
Вадимом Вадимовичем

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ (ЧАСТНОЕ) ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ В.В. ДАВЫДОВА" расположенное по адресу: 423827,
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ ГОРОД, МИРА ПРОСПЕКТ, 94
наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором Негосударственного частного экспериментального образовательного
учреждения «Гимназия им. В.В. Давыдова» Сунгатуллинкой Татьяной Александровной,
заместителем директора по АХЧ Поповой Ниной Ивановной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе
мероприятия по надзору:

№ пред писа ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требования пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.23 При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии	До 01.06.2022 г.	

	объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". (установлены не проектные перегородки в общих коридорах, в кабинетах).	с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
2.	Отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (системы АПС, СОУЭ).	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" п.54 На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	До 01.06.2022 г.	
3.	В объеме лестничной клетки выполнены ступени различной высоты (высота ступеней от 12 до 16 см. (замеры произведены рулеткой)	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.4 ч.3.4, СНиП 21-01-97* п.6.28* В путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не более 1:6. При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами. На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.	До 01.06.2022 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НДПР по Автозаводскому району

МО г.Набережные Челны Уляшев В.В.

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



«29» июня 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



Директор Негосударственного частного экспериментального
образовательного учреждения «Гимназия им. В.В. Давыдова»
Сунгатуллина Татьяна Александровна

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«29» июня 20 21 г.