



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Челнинский территориальный отдел

А/я. 126, Низаметдинова ул., Набережные Челны, 423806. Тел/факс. (8552)46-25-89.. E-mail:ennc@mail.ru

« 07 » 09 2016 г.
(дата составления акта)
г. Набережные Челны 15 час. 10 мин.
(место составления акта) (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица -
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные
Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1»
№ 43-21-130-262

423821, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, 16
(место проведения проверки)


На основании распоряжения заместителя руководителя Приволжского управления Ростехнадзора от 18.08.2016г. №2856, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного учреждения дополнительного образования города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (сокращённое наименование МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1») ИНН 1650028189, юридический адрес: 423821, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, 16; место фактического осуществления деятельности: 423821, РТ, г. Набережные Челны, бульвар Цветочный, 16.

Продолжительность проверки: с 25.08.2016г. по 07.09.2016г., 10 рабочих дней.
Акт составлен: Приволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С копией названного распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Директор МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1» Певгова Т.А.

23.08.2016г. 15ч.12м.


(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования)

Лица, проводившие проверку:

Кустовская И.И. и.о. начальника Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

Крепышев В.Н. государственный инспектор Челнинского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора

с участием: эксперты не привлекались

(лица, привлекаемые к проверке (экспертные организации и другие)

При проведении проверки присутствовали:

Чернова Г.Н. - главный инженер МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1»

Кривов А.В. - электромеханик по техобслуживанию, ремонту лифтов ООО «АДМ-лифт Сервис»

В ходе проверки установлено:

Проверено исполнение ранее выданного предписания от 11.05.2016г. №43-21-130-112 (п.п.1-10); указанные пункты исполнены в установленные сроки.

В ходе проведения проверки ранее выявленные нарушения обязательных требований:

Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого Решением Таможенного Союза № 824 от 18.10.2011г., устраниены, а именно:

№ п/ п	Описание и характер выявленных нарушений, нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Отметка о выполнении
1.	Для обеспечения безопасности в период назначенного срока службы лифта зав.№2014C0502E01, (далее «лифт»), не выполняются в полном объёме следующие требования: использование лифта по назначению, проведение технического обслуживания, ремонта, осмотра лифта в соответствии с руководством по эксплуатации изготовителя; выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту лифта квалифицированным персоналом; - нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого Решением Таможенного Союза № 824 от 18.10.2011г., (далее ТР ТС 011/2011), руководства по эксплуатации изготовителя, а именно:	Выполнено
2.	Не представлены приказы ООО «АДМ-лифт Сервис» о назначении лифтёров (операторов), электромехаников, лиц, ответственных за техобслуживание, ремонт и эксплуатацию лифта, не представлены протоколы проверки знаний обслуживающего персонала, не представлены журналы по проведению ежесменного осмотра лифта со сведениями о проведении ежесменных осмотров лифтов в объеме производственной инструкции, сведения о текущих ремонтах лифта (проводимых в соответствии с графиком ППР) отражаются в журнале ежесменных осмотров, не представлены журналы плановых технических осмотров, ремонтов, не представлена должностная инструкция для специалиста, ответственного за организацию, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта лифтов. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», принятого Решением Таможенного Союза № 824 от 18.10.2011г., (далее ТР ТС 011/2011), требований руководства по эксплуатации изготовителя.	Выполнено, документация представлена
3.	Не представлен паспорт лифта зав.№2014C0502E01. Нарушение ст.3 п.3. ТР ТС 011/2011.	Выполнено, паспорта представлены
4.	Не представлено Руководство (инструкция) по эксплуатации изготовителя (на русском языке) на лифт зав.№2014C0502E01. Нарушение ст.3 п.3. ТР ТС 011/2011.	Выполнено, руководство имеется
5.	В должностные инструкции для специалистов, а также в производственные инструкции для обслуживающего персонала (электромехаников, лифтёров) не вносятся дополнения, изменения в связи с вводимыми в действие Профессиональными стандартами, не учитываются требования Руководств (инструкций) по эксплуатации изготовителей лифтов. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011; требований руководства по	Выполнено, инструкции обновлены

	эксплуатации изготовителя; приказов №1160н от 26.12.2014г.(Профессиональный стандарт для электромехаников по лифтам), №1082н от 22.12.2014г. (Профессиональный стандарт для лифтеров, операторов), № 18н от 17.01.2014г. (Профессиональный стандарт для специалистов лифтового оборудования) Министерства Труда и социальной защиты.	
6.	Не обеспечена достаточная освещённость шахты лифта зав.№2014С0502Е01, имеются неисправные светильники в шахте лифта. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготовителя. (фото 1)	Выполнено, освещённость обеспечена.
7.	На основной посадочной площадке или в кабине не обеспечена установка правил пользования лифтом, не установлена табличка с указанием телефона для связи с обслуживающим персоналом, (зав. № лифта, даты следующего освидетельствования). Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготовителя. (фото 2)	Выполнено, правила и табличка установлены
8.	Не обеспечена установка запорного устройства на крышке люка, находящегося в полу машинного помещения лифта, предназначенного для опускания материалов и оборудования лифта, люк находится в открытом состоянии и не исключается падение с высоты 3м.. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготовителя. (фото 3)	Выполнено, замок на люк установлен
9.	Не обеспечена регулировка суммарных зазоров между направляющими и башмаками кабины лифта. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготовителя. (фото 4)	Выполнено, зазоры отрегулированы
10.	Не обеспечена очистка машинного помещения лифтов зав.№1230, 1231 от посторонних предметов, предметов, не относящихся к лифтовому оборудованию. Нарушение ст.4., п.3 (п.п.3.1., 3.2.), приложение 1 «Требования безопасности», ст. 5 ТР ТС 011/2011, требований руководства по эксплуатации изготовителя. (фото 5)	Выполнено, мп очищено

— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

копия Распоряжения от 18.08.2016г. №2856, уведомление о проведении проверки № 21145/21 от 23.08.2016г., фотоматериалы

Подписи лиц, проводивших проверку:

И.о. начальника Челнинского территориального
отдела Приволжского управления Ростехнадзора

И.И. Кустовская

Государственный инспектор Челнинского территориального
отдела Приволжского управления Ростехнадзора

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ ДОД «ГДТДиМ №1» Певгова Т.А.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись), 07.09.2016г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)