

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН)**

(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))

Большая Красная ул., д. 30, Казань, 420111
Тел.: (843) 238-98-54, факс: (843) 238-79-19
E-mail: org@16.rospotrebnadzor.ru
<http://www.16.rospotrebnadzor.ru>



КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ ИМИНЛЕГЕН
САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК БУЕНЧА ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТ
**КУЛЛАНУЧЫЛАР ХОКУКЛАРЫН ЯКЛАУ ҺӘМ КЕШЕ
ИМИНЛЕГЕН САКЛАУ ӨЛКӘСЕНДӘ КҮЗӘТЧЕЛЕК ИТУ
ФЕДЕРАЛЬ ХЕЗМӘТЕНЕҢ ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ (ТАТАРСТАН) БУЕНЧА ИДАРӘСЕ**

Зур Кызыл ур., 30 йорт, Казан, 420111
ОКПО 76294441
ОГРН 1051622021978
ИНН/КПП 1655065057/165501001

№ _____

На № _____ от _____

Заместителю Премьер-министра
Республики Татарстан –
министру образования и науки
Республики Татарстан
Э.Н.Фаттахову

О рассмотрении вопроса
по перечню поручений
от 27.08.2015 г. № ДМ-П8-5872

Уважаемый Энгель Навапович!

Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) (далее - Управление) во исполнение перечня поручений по итогам совещания по вопросу «О готовности системы образования к началу нового учебного года» Горки, 20 августа от 27.08.2015 г. № ДМ-П8-5872, о проработке вопроса об изменении условий начала (окончания) отопительного сезона с учетом возможности принятия соответствующих решений уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, сообщает.

В общей сложности с 2013 г. по истекший период 2015 г. в Управление от населения поступило 22 обращения о несоблюдении температурного режима в детских образовательных учреждениях.

В 2013 г. соответствующие обращения поступали от жителей г.Казань (5), г. Набережные Челны (2) и Алексеевского муниципального района Республики Татарстан (1).

В 2014 г. обеспокоенность относительно пониженной температуры в детских учреждениях выразили 11 жителей республики: г.Набережные Челны - 4, г.Казани - 2, Елабужского муниципального района - 2, Высокогорского муниципального района - 1, Мамадышского муниципального района - 1 и Кукморского муниципального района Республики Татарстан.

В зимне-весенний период 2015 г. поступило 3 обращения, касающиеся низкой температуры в детских учреждениях г.Казань (2) и г.Набережные Челны (1).

Нормативные значения температуры воздуха устанавливаются для каждого вида детских и подростковых учреждений соответствующими санитарными

правилами.

Для детских дошкольных учреждений согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» температура воздуха должна быть не ниже установленных значений для каждого вида помещений: приемные, игровые ясельных групповых ячеек – 22 °С, приемные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек – 21 °С, спальни всех групповых ячеек – 19 °С, туалетные ясельных групп – 22 °С, туалетные дошкольных групп – 19 °С, помещения медицинского назначения – 22 °С, залы для музыкальных и гимнастических занятий - 19 °С, прогулочные веранды – 12 °С, зал с ванной бассейна – 29 °С, раздевалка с душевой бассейна – 25°С, отапливаемые переходы – 15 °С.

СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда» устанавливают требования для дошкольных групп, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда, для которых температура воздуха в помещениях в период пребывания детей должна поддерживаться в пределах от 21 до 24°С. Во время сна детей температура воздуха в помещении должна поддерживаться в пределах от 19 до 20°С.

Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18- 24°С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских – 17-20°С; спальни, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната, – 20-24°С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала – 20-22°С, душевых – 25°С.

Требованиями СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального образования» предусмотрено: температура воздуха в учебных кабинетах, лабораториях должна составлять 18-20°С при обычном остеклении, 19-21°С при ленточном остеклении; в учебных мастерских – 15-17°С; в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате – 18-20°С; в дисплейных классах должна соблюдаться оптимальная температура воздуха в пределах 19-21°С, допустимая 18-22°С, в спортивном зале и комнатах для проведения секционных занятий – 15-17°С, в раздевалке при спортивном зале – 19-23°С, в медицинских кабинетах – 21-23°С, в библиотеке, в помещениях абонемента, в комнате обработки и комплектования книг - 17-21°С, в жилых комнатах общежития – 18-20°С, в умывальных – 20-23°С, в душевых – не ниже 25°С, в вестибюле и гардеробе – 16-19°С.

Согласно СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей в помещениях организации

дополнительного образования температура воздуха должна соответствовать следующим параметрам: в учебных кабинетах для теоретических занятий, в помещениях для музыкальных занятий, для занятий художественным творчеством и естественно-научной направленности, в актовом зале, лекционной аудитории – 20-22°C; в вестибюле, гардеробе – 18-22°C; в помещениях для занятий хореографией, спортом, техническим творчеством – 17-20°C; в медицинских кабинетах, раздевальных при спортивных залах и залах хореографии – 20 - 22°C; в душевых – 24 - 26°C.

**Руководитель
Управления Роспотребнадзора
по Республике Татарстан (Татарстан)**

М.А.Патяшина

М.В.Карпова,
8 (843) 273-15-99

Лист согласования			Тип согласования: последовательное	
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Филиппова С.Ю.		Согласовано 07.09.2015 - 13:13	-
2	Имамов А.А.		Согласовано 07.09.2015 - 14:36	-
3	Патяшина М.А.		Подписано 07.09.2015 - 15:45	-