

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя

Исполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района –

начальник управления образования

Ильин Р.М.

(подпись)

« 5 »



АКТ

обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
действующих объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры,
жилых домов и внутридомовых территорий

№ 22 / 21

Муниципальное бюджетное учреждение «Гимназия – интернат № 13» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Полное юридическое наименование объекта

423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Нижнекамск, улица Кайманова, дом 7, 8/8555/41-27-78, litsey13@mail.ru

Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail

1. Ведомственная принадлежность объекта Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан
Департамент, комитет
2. Вид деятельности образовательная
3. Форма собственности муниципальная
Муниципальная, ведомственная, частная
4. Размещение объекта Отдельно стоящее здание 3 этажей, год постройки 1976г., кадастровый номер участка 16:53604: 03 07:0021, номер БТИ здания 324/1, 423582, РТ, г. Нижнекамск, ул. Кайманова, д. 7
(встроенное; пристроенное; 3 этаж в здании); год постройки (капитального ремонта) 1976г. (2014г.);
кадастровый номер участка 16:53604: 03 07:0021 номер БТИ здания 324/1.
5. Количество обслуживаемых посетителями в день, вместимость и др. вместимость 300 чел., пропускная способность 1000 чел.
6. Функциональное назначение объекта образование
Социальное обслуживание, здравоохранение, образование, бытовое обслуживание, торговля, культурно-досуговое назначение, государственное
(муниципальное управление, жилье, организация временного проживания, объект транспортной инфраструктуры и пр.)

1. ПЕШЕХОДНЫЕ ПУТИ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Пути движения						
	Тротуары (разделение потоков пешеходов и транспорта)	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Ширина пути движения при встречном движении инвалидов	не менее	1,8	м	К	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Продольный уклон* пути движения	не более	5	%	К	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Поперечный уклон* пути движения	не более	1-2	%	К	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Продольный уклон* пути движения в стесненных местах на протяжении не более 10 м	не более	10	%	К	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Безопасное пересечение транспортных и пешеходных путей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Границы пешеходных путей	высота бордюров по краям пешеходных путей не менее	0,05	м	К, С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Пересечение тротуаров с проезжей частью	высота бортового камня не более	0,04	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Границы эксплуатируемых газонов и площадок	перепад высот бордюров, бортовых камней не более	0,04	м	К	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Тротуары из бетонных плит	толщина швов между плитами не более	0,015	м	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ровное, нескользкое покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Отсутствие насыпных или крупноструктурных материалов покрытий пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов	исключить применение насыпных или крупноструктурных материалов покрытий	-	-	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Доступность функциональных зон и площадок участка, элементов благоустройства	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	Ремонт (капитальный)

[illegible]

	Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Завершающие части поручней пандусов	длиннее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Препятствия на пешеходных путях						
	Выступающие части объектов, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути	не более чем	0,1	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Выступающие части объектов при размещении на отдельно стоящей опоре	не более чем	0,3	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ограждение бордюрным камнем, бортиком выступающих частей объектов более, чем на 0,3 м	высотой не менее	0,05	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ограждение выступающих частей объектов	высотой не менее	0,7	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Высота нижнего края подвесных конструкций в зоне движения	высота не менее	2,1	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	высотой	0,9	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Тактильная предупреждающая информация						
	Тактильные средства на покрытии пешеходных путей	до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п., не менее чем	0,8	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Глубина рифов для тактильных дорожных указателей	должна быть	7	мм	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед началом подземного перехода	по ширине перехода полоса, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии от кромки первой ступени лестницы подземного перехода	0,8	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Тактильные указатели с продольными рифами перед началом наземного	по ширине перехода полоса, выложенная на тротуаре перед	0,8	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)

	перехода	началом перехода, шириной 0,5 или 0,6 м, на расстоянии						
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, перед началом наземного перехода под углом 90°	две полосы, шириной 0,5 или 0,6 м, и длиной, равной ширине перехода, выложенные на тротуаре с двух сторон перед поворотом на переход на расстоянии	0,8	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг мачты светофора	вокруг мачты светофора в обхват – квадрат, состоящий из 4-х плит со стороны плитки, равной	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 0,5 м, на расстоянии от препятствия	0,8	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плиты со стороны квадрата	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Перед входными дверями зданий и сооружений площадки с покрытием, резко отличающимся от покрытия основной дорожки (сетка, гравий, решетка, тротуарные плиты и т.д.)	на расстоянии	0,5	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Информационные указатели							
	Элементы информации об объекте, доступные для инвалидов	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Высота расположения визуальных указателей	вне здания не менее 1,5 м и не более 4,5 м	-	-	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Дорожные знаки, предупреждающие о движении инвалидов	наличие	-	-	К, С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	

2. СТОЯНКИ ЛИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТА ИНВАЛИДОВ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Автостоянки						
	Удаленность от входа, приспособленного для инвалидов, мест личного автотранспорта	не далее	50	м	К	Не соответствует	Технические решения невозможны

инвалидов при общественных зданиях	Удаленность от входов мест личного автотранспорта инвалидов при жилых зданиях	не далее	100	м	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	Количество мест на открытых автостоянках около учреждений обслуживания	не менее (но не менее одного места)	10	%	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	Количество мест для инвалидов на открытых стоянках возле общественных зданий и производственных предприятий	при общем количестве мест на автостоянке от 1 до 25	1	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 26 - 50	2	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 51 - 75	3	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 76 - 100	4	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 101 - 150	5	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 151 - 200	6	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 201 - 300	7	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 301 - 400	8	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 401 - 500	9	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
		при общем количестве мест на автостоянке 501 - 1000	2	%	К	Не соответствует	Технические решения невозможны

		при общем количестве мест на автостоянке свыше 1000, плюс 1 место на каждые 100 мест свыше 1000 мест	20	мест	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
	Ширина зоны парковки автомобиля инвалидов	не менее	3,5	м	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
	Площадки для остановки специализированных средств транспорта, перевозящих инвалидов	от входов в общественные здания не далее	100	м	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
	Дорожный знак автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
	Дорожная разметка автостоянок для инвалидов	наличие	-	-	К	Не соответствует	Технические решения невозможны
	Минипантус или пониженный бордюрный камень на сходе на стоянку с тротуара	наличие	-	-	К	Не соответствует	Технические решения невозможны

3. ВХОДНАЯ ГРУППА (в здание или сооружение)

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо или входная площадка						
	Вход, приспособленный для инвалидов и других маломобильных групп населения	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)
	Навес	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Водоотвод	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
	Твердая, не допускающая скольжения при намокании, поверхность покрытий входных площадок и тамбуров	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	

	Ограждения с поручнями вдоль площадок на перепадах высот более 0,45 м	на высоте	0,9	м	для всех категорий	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ударопрочный материал прозрачных ограждений	наличие	-	-	для всех категорий	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ширина проветров ячеек дренажных и водосборных решеток	не более	0,015	м	О, С	Соответствует	
	Лестница наружная						
	Глубина проступи лестниц	не менее	0,4	м	для всех, кроме К	Соответствует	
	Высота подъема ступеней	не более	0,12	м	для всех, кроме К	* Соответствует	
	Одинаковая форма и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
	Ровное, нескользкое покрытие	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
	Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Поручни лестниц	на высоте в дощкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Дублирование лестниц пандусами или другими средствами подъема	наличие	-	-	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Пандус наружный						
	Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Бортики по продольным краям	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)

	оборудованием и мебелью								
	Диаметр зоны разворота на 90 - 180° инвалида на кресле-коляске	не менее		1,4	м	К	Соответствует		
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «от себя»	не менее		1,2	м	К	Соответствует		
	Глубина пространства для маневрирования кресла-коляски перед дверью при открывании «к себе»	не менее при ширине не менее		1,5 1,5	м	К	Соответствует		
	Ширина проемов в стене								
	Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из помещений и из коридоров на лестничную клетку	не менее		0,9	м	К	Соответствует		
	Ширина проема при глубине откоса более 1,0 м	не менее		1,2	м	К	Соответствует		
	Перемещение по этажам								
	Пассажирские лифты, пандусы, подъемные платформы или другие приспособления в случае размещения помещений, посещаемых инвалидами на креслах-колясках, на этажах выше или ниже этажа основного входа в здание	наличие		-	-	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Лифты								
	Ширина кабины лифта	не менее		1,1	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Глубина кабины лифта	не менее		1,4	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Ширина дверного проема лифта	не менее		0,9	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Световая и звуковая информирующая сигнализация у каждой двери лифта, предназначенного для инвалидов на креслах-колясках	наличие		-	-	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)	
	Лестницы								

Глубина проступи лестниц	не менее	0,3	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Высота подъема ступеней	не более	0,15	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Одинаковая геометрия и размеры ступеней	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
Сплошные, ровные, без выступов и шероховатой поверхностью ступени	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
Уклон лестниц	не более 1:2	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
Закругление ребра ступеней лестниц	радиусом не более	0,05	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Бортики на боковых краях ступеней, не примыкающих к стенам	высотой не менее	0,02	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Поручни вдоль обеих сторон лестниц	наличие	-	-	для всех, кроме К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Поручни лестниц	на высоте в дошкольных учреждениях также и на высоте	0,9 0,5	м	для всех, кроме К	Соответствует	
Поручни лестниц с внутренней стороны лестницы непрерывны по всей высоте	наличие	-	-	для всех, кроме К	Соответствует	
Разделительные поручни лестниц	при ширине лестниц более	2,5	м	для всех, кроме К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней рельефные обозначения этажей с размерами цифр	ширина высота высота рельефа цифры не менее	0,01 0,015 0,002	м	С	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на лестницы	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
Контрастная окраска крайних ступеней	наличие	-	-	С, М	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
Пандусы						
Ширина пандуса при одностороннем движении	не менее	1,0	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)

Ширина пандуса при двустороннем движении	не менее	1,8	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Уклон* пандуса	не более	8	%	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Высота одного подъема пандуса	не более	0,8	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Глубина площадки на горизонтальном участке пандуса	не менее	1,5	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Бортики по продольным краям маршей пандусов и вдоль кромки горизонтальных поверхностей	высотой не менее	0,05	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Поручни пандусов с двух сторон	на высоте и на высоте	0,7 0,9	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Завершающие части поручней пандусов	длинее маршей или наклонной части пандуса	0,3	м	К, О, М	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед входами на пандусы	на расстоянии	0,6	м	С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Двери						
Ширина дверных проемов (в свету)	не менее	0,9	м	К	Соответствует	
Высота порогов	не более	0,025	м	К	Соответствует	
Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом	расположение нижней части смотровых панелей от уровня пола в пределах	0,3 - 0,9	м	К	Соответствует	
Ударопрочный материал прозрачных дверей	наличие	-	-	для всех категорий	Соответствует	
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей на уровне не ниже 1,2 м не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути	маркировка высотой не менее шириной не менее	0,1 0,2	м	для всех категорий	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
Защита противоударной полосой нижней части дверных полотен	на высоту не менее	0,3	м	К	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
Двери на петлях одностороннего действия с фиксаторами в положениях «открыто» и «закрыто» или двери, обеспечивающие задержку	наличие	-	-	К, О, М	Соответствует	

	автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 с								
	Неприменение вращающихся дверей и турникетов на путях движения маломобильных граждан	-			-	для всех категорий	Соответствует		
	Дверные ручки, запоры, задвижки и другие приборы открывания, позволяющие управлять ими одной рукой и не требующие приложения больших усилий или значительных поворотов руки в запястье	наличие			-	для всех категорий	Соответствует		
	Размещение ручек дверей, расположенных в углу коридора или помещения, от боковой стены	на расстоянии не менее	0,6		м	К	Соответствует		
	Отсутствие на путях движения МГН порогов и перепадов высот пола, при необходимости устройства порогов их высота или перепад высот	не более	0,025		м	К	Соответствует частично	Ремонт (капитальный)	
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными проемами	на расстоянии	0,6		м	С	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР	

5. ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

5.1 Зоны обслуживания посетителей в общественных зданиях

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Места для инвалидов и других МГН в зоне обслуживания						
	Наличие мест для инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе выделение зон специализированного обслуживания МГН	не менее	5	%	для всех категорий	-	-
	Места для инвалидов и других МГН в гостиницах						

Наличие в гостиницах, мотелях, пансионатах, кемпингах универсальных мест, с учетом расселения любых категорий посетителей	не менее	10	%	для всех категорий	-	-
Зоны отдыха						
Зоны отдыха на 2-3 места, в том числе и для инвалидов на креслах-колясках, на каждом этаже, доступном для МГН	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
Условия отдыха в зале ожидания	наличие	-	-	для всех категорий	-	-
Расстановка оборудования						
Подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и другого оборудования с расположением зоны досягаемости	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола при расположении сбоку от посетителя; не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола при фронтальном подходе	-	-	К	-	-
Подходы к оборудованию и мебели						
Подходы к различному оборудованию и мебели	не менее	0,9	м	К	-	-
Подходы к различному оборудованию и мебели при необходимости поворота кресла-коляски на 90°	не менее	1,2	м	К	-	-
Расположение поверхности столов						
Расположение поверхности столов индивидуального пользования, прилавков и других мест обслуживания	над уровнем пола на высоте не более	0,8	м	К	-	-
Обеденные залы						
Условия для удобного приема пищи в обеденных залах или кулуарах при залах	наличие	-	-	К	-	-
Читальные залы						
Оптимальные условия для работы в читальных залах библиотек	наличие	-	-	К	-	-
Раздевалочные в спортивных						

	сооружениях								
	Места для хранения кресел-колясок для занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	-	-	-
	Индивидуальные кабины (площадью каждая не менее 4 м ²) из расчета по одной кабине на трех одновременно занимающихся инвалидов	наличие	-	-	К	-	-	-	-
	Индивидуальные шкафы для одежды (не менее двух), в том числе для хранения костылей и протезов для занимающихся инвалидов	высотой не более	1,7	м	К	-	-	-	-
	Скамья для занимающихся инвалидов	длиной не менее шириной не менее высотой не более	3 0,7 0,5	м	К	-	-	-	-
	Свободное пространство для подъезда кресла-коляски вокруг скамьи	наличие	-	-	К	-	-	-	-
	При невозможности устройства островной скамьи, наличие вдоль одной из стен скамьи	шириной не менее длиной не менее	0,6 2,5			-	-	-	-
	Индивидуальные шкафы для хранения одежды с расположением в нижнем ярусе	высотой от пола не более	1,3	м	К	-	-	-	-
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей)	не менее	2,4	м	К	-	-	-	-
	Ширина проходов между рядами шкафов гардеробных без скамей	не менее	1,8	м	К	-	-	-	-
	Комната отдыха при раздевальных								
	Организация дополнительной площади из расчета на каждого из одновременно занимающихся инвалидов	не менее	0,4	м ²	К	-	-	-	-
	Площадь комнаты отдыха при сауне	не менее	20	м ²	К	-	-	-	-
	Шкафы для хранения								
	Совмещенные (для хранения уличной, домашней и рабочей одежды) индивидуальные шкафы в	наличие	-	-	К	-	-	-	-

	Домофоны со звуковой и световой сигнализацией	наличие	-	-	С, Г	-	-
6. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ							
№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузлы						
	В общественных уборных (в том числе размещаемых в общественных и производственных зданиях) не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан, или санузел для инвалидов	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ширина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,65	м	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Глубина универсальной кабины уборной общего пользования	не менее	1,8	м	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Пространство для размещения кресла-коляски в кабине уборной	наличие	-	-	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Поручни, штанги, поворотные или откидные сиденья	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Душевые						
	В помещениях общественных душевых не менее одной закрытой душевой кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной	наличие	-	-	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Пространство для подъезда кресла-коляски перед душевой кабиной	наличие	-	-	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Размеры закрытых кабин душевых	не менее 1,8 x 1,8	-	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Размеры открытых кабин душевых и со сквозным проходом; полудушей	не менее 1,2 x 0,9	-	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Размеры санитарно-гигиенических помещений общественных зданий						

	Размеры кабин личной гигиены женщин	не менее 1,8 x 2,6	-	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ширина проходов в санитарно-гигиенических помещениях			м	К		
	Ширина проходов между рядами кабин душевых закрытых и открытых	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ширина проходов между рядами умывальников групповых и одиночных	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ширина проходов между рядами уборных, писсуаров	не менее	1,8	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Удобство использования						
	Водопроводные краны рычажного или нажимного действия, или управляемые электронными системами	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Расположение по возможности управления спуском воды в унитазе на боковой стене кабины	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Оснащение санитарно-гигиенических помещений опорными поручнями	наличие	-	-	К, О	Не соответствует	Ремонт (капитальный)

7. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлены норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Расположение мест обслуживания МГН						
	Расположение мест обслуживания и постоянного нахождения МГН на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий наружу	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Расположение мест для инвалидов в зрительных залах в отдельных рядах, выходящих на самостоятельный путь	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт (капитальный)

[illegible]

Увеличение ширины проходов в зальном помещении	на ширину свободного проезда кресла-коляски	0,9	м	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Время эвакуации						
Обеспечение эвакуации МГН за необходимое время	по расчету		мин	К, О, С, Г	Соответствует	
Пожаробезопасные зоны						
Пожаробезопасные зоны, из которых МГН могут эвакуироваться более продолжительное время, или находиться в ней до прибытия спасательных подразделений	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
Пожаробезопасные зоны вблизи вертикальных коммуникаций или как единый узел с выходом на незадымляемую лестничную клетку или в помещение для пандуса с аналогичными ограждающими конструкциями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
Расчетная площадь для всех пожаробезопасной зоны для всех инвалидов, оставшихся на этаже, исходя из удельной площади, приходящейся на одного спасаемого, при условии возможности его маневрирования	инвалид в кресле-коляске с сопровождающим инвалид, перемещающийся самостоятельно инвалид, перемещающийся с сопровождающим	2,40 2,65 0,75 1,0	м ² /чел	К, О, С, Г	Соответствует	
Обеспечение незадымляемости пожаробезопасной зоны, создание избыточного давления 20 Па при пожаре при одной открытой двери эвакуационного выхода	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
Подпор воздуха при пожаре в шахтах лифтов, имеющих выходы в пожаробезопасную зону	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Эвакуационные выходы						
В зальных помещениях не менее двух рассредоточенных выходов, приспособленных для прохода МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

	В зрительных залах с числом мест 800 и более рассредоточение мест для инвалидов в креслах-колясках в различных зонах, размещение их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но в одном месте не более трех	наличие	-	-	К, О, С, Г	-	-
	Пожарная сигнализация						
	Пожарная сигнализация с учетом восприятия всеми категориями инвалидов	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Система оповещения о пожаре						
	Синхронная (звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о пожаре, в помещениях и зонах общественных зданий и сооружений, посещаемых МПН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	
	Пожарные извещатели						
	Оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями	наличие	-	-	К, О, С, Г	Соответствует	

8. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ОРИЕНТИРОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Визуальная информация						
	Обеспечение получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях и т.п.	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Наличие визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР

	расстоянию рассмотрения								
	При невозможности применения визуальной информации для инвалидов в помещениях с особыми требованиями к художественному решению интерьеров (в экспозиционных залах художественных музеев, выставок и т. п.), использование других компенсирующих мероприятий	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП	
	Звуковая информация								
	Звуковые информаторы в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	-	С	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП	
	Текстофоны в вестибюлях общественных зданий	наличие	-	-	-	Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП	
	Освещенность								
	Освещенность помещений и коммуникаций, доступных для МГН	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП	
	Связь с диспетчером или дежурным								
	Двусторонняя связь с диспетчером или дежурным для замкнутых пространств зданий (помещений различного функционального назначения, кабинок туалетов, лифтов и т.п.), лифтовых холлов или кнопка звонка	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП	
	В общественной уборной выведение электрического звонка или извещателя в дежурную комнату	наличие	-	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП	
	Рельефные информирующие обозначения								
	Дублирование информирующих обозначений помещений внутри здания рельефными знаками, размещаемыми рядом с дверью, со стороны дверной ручки	на высоте от на высоте до	1,4 1,75	м	С	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП		

	Рельефная и на контрастном фоне нумерация шкафов в раздевалочных и гардеробах	наличие	-	-	C	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Тактильная предупреждающая информация						
	Предупредительная рифленая и/или контрастно окрашенная поверхность или световые маячки перед дверными просемами и входами на лестницы и пандусы, а также перед поворотом коммуникационных путей	на расстоянии	0,6	м	C	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Глубина рифов для тактильных напольных указателей	должна быть	5	мм	C	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Тактильные указатели с конусообразными рифами перед крайней ступенькой лестничного марша	полоса по ширине и длине ступеньки от кромки крайней ступеньки на расстоянии	0,6	м	C	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Направляющие дорожки с продольными рифами вдоль стены на расстоянии не более 1 м от стены	Полоса шириной не менее	0,5	м	C	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Тактильные указатели с квадратными рифами вокруг препятствия	полоса, выложенная по контуру препятствия, шириной 300 мм, на расстоянии от препятствия	0,6	м	C	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР
	Тактильные указатели с рифами, расположенными по диагонали, на повороте налево (направо)	на месте поворота плита со стороны квадрата	0,5	м	C	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСР

9. БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

№	Позиции обследования, наименование элементов объекта	Норматив	Требуемая величина	Ед. изм	Категории, для которых установлен норматив	Фактическое состояние	Рекомендуемые мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ограждения опасных зон						
	Барьеры, ограждения под маршами открытых лестниц и другими нависающими элементами внутри здания	размер в свету по высоте менее	1,9	м	К, О, С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)

	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон всех лестниц и пандусов, а также у всех перепадов высот	более	0,45	м	К, О, С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Меры безопасности (ограды, буферная полоса, поребрик и т.п.) у мест или зон для зрителей на креслах-колясках в аудиториях с амфитеатром, зрительных и лекционных залах	наличие	-	-	К	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ограничение выступающих конструктивных элементов						
	Закругленные края конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Ограничение выступающих конструктивных элементов внутри зданий и устройств, размещаемых в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	не более на высоте от на высоте до	0,1 0,7 2,0	м	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Устройства, указатели, размещенные на отдельно стоящей опоре	не должны выступать более чем	0,3	м	К, О, С, Г	Не соответствует	Индивидуальные решения с ТСП
	Установка приборов						
	Установка приборов для открывания и закрытия дверей; горизонтальных поручней, ручек, рычагов, кранов и кнопок различных аппаратов, отверстий торговых и билетных автоматов и прочих устройств	на высоте от пола не более на высоте от пола не менее на расстоянии от боковой стены помещения или другой вертикальной плоскости не менее	1,1 0,85 0,4	м	К, О, С	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
	Расположение выключателей и розеток в помещениях	на высоте от уровня пола	0,8	м	К, О, С	Соответствует частично	Индивидуальные решения с ТСП
	Обозначение дверей в помещении, в которых опасно или категорически запрещено						

нахождение МГН	наличие	-	-	К, О, С, Г	Не соответствует	Ремонт (капитальный)
Установка на входных дверях в помещения, в которых опасно или категорически запрещено нахождение МГН, (бойлерных, венткамерах, трансформаторных узлах и т.п.) запоров, включающих свободное попадание внутрь помещения с дверными ручками с поверхностью с опознавательными знаками или неровностями, осязаемыми тактильно						
Недопустимые покрытия полов						
Неприменение ворсовых ковров с толщиной покрытия (с учетом высоты ворса)	более	0,013	м	К, О, С, Г	Соответствует	

Примечание:

* Уклон (в %) – отношение высоты подъема к длине подъема, умноженное на 100 %.

10. ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено

№№	Позиции обследования	Фактическая доступность для инвалидов и других МГН					
		на кресле-коляске (К)	с поражением опорно-двигательного аппарата (О)	с поражением зрения (С)	с поражением слуха (Г)	другие маломобильные группы населения (М)	
1	2	3		4	5	6	
	Пешеходные пути	+	+	-	+	-	
	Автостоянки	-	-	-	-	-	
	Входная группа	+	+	-	+	-	
	Пути движения в зданиях или сооружениях	-	-	-	-	-	
	Планировочные решения	-	-	-	-	-	
	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	-	
	Пожарная безопасность	+	+	-	+	-	
	Средства информации и ориентирования	-	-	-	-	-	
	Безопасность и удобство использования	-	-	-	-	-	

Для обеспечения доступности объекта необходимо вынолнить следующие мероприятия

Для обеспечения доступности объекта необходимо выполнить следующие мероприятия					Примечания
№№	Наименование элементов объекта	Мероприятия	Сроки исполнения		5
1	2	3	4		
	Пешеходные пути	Ремонт (капитальный)	2025		
	Автостоянки	Технические решения невозможны	2025		
	Входная группа	Ремонт (капитальный) Индивидуальные решения с ТСР	2025		
	Пути движения в зданиях или сооружениях	Ремонт (капитальный)	2025		
	Планировочные решения	Ремонт (капитальный)	2025		
	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт (капитальный)	2025		
	Пожарная безопасность	Ремонт (капитальный)	2025		
	Средства информации и ориентирования	Индивидуальные решения с ТСР	2025		
	Безопасность и удобство использования	Ремонт (капитальный) Индивидуальные решения с ТСР	2025		

Начальник Управления социальной защиты
Министерства социальной защиты РТ
в Нижнекамском муниципальном районе,
руководитель рабочей группы

(подпись) Романова С.А.
Фамилия И.О.
« 4 » 03 2021 г.

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе МБОУ «Гимназия –
интернат № 13» НМР РТ

(подпись) Хатыпова Л.Р.
Фамилия И.О.
« 3 » 03 2021 г.

Председатель Нижнекамской городской
организации Общественной организации
Татарстан Республикасы
Воскресенского общества инвалидов –
Общества инвалидов Республики Татарстан"

(подпись) Хайнецкая Р.З.
Фамилия И.О.
« 21 » 03 2021 г.

Секретарь-руководителя

МБОУ «Гимназия – интернат № 13» НМР РТ
(подпись) Сафина Л.Д.
Фамилия И.О.
« 3 » 03 2021 г.

Директор МБОУ «Гимназия – интернат № 13»
НМР РТ

(подпись) Шакирова Н.Н.
Фамилия И.О.
« 21 » 03 2021 г.