Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 292-91-24, ф. 273-67-54, E-mchs@kabmin.tatarstan.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Нижнекамскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Менделеева, д. 5, г. Нижнекамск, Республика Татарстан, 423570
тел/факс 35-75-09 ogpnnizhnekamsk@mail.ru

Заключение № 17/26
о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности

в период 09.30 час до 11.30 час 11.09.2020г., 11.00 час до 12.00 час 21.09.2020г; 10.00 час. до 11.30 час. 28.09.2020г. проведено обследование документов, помещений защиты переданных в безвозмездное пользование заявителю муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» для одаренных детей Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1651041697
наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки.

расположенного(-ых) по адресам:
423578, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица 30 лет Победы, дом 26, помещение №3, №4, №90, №91, №100 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;
423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица Студенческая, дом 18А, помещение №23,№91,№92,№101в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;

Вывод по результатам обследования:
объект защиты соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности
объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности

Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» для одаренных детей Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1651041697

Начальник отдела надзорной деятельности-
Главный государственный инспектор
по Нижнекамскому муниципальному району РТ
по пожарному надзору Р.Ф. Насибуллин
должность, фамилия, инициалы начальника органа государственного пожарного надзора

(подпись)

ИНН 1660075068

«28» сентября 2020 г.

М.П.*

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по
Нижнекамскому муниципальному району РТ
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан
423570 г. Нижнекамск, ул. Менделеева, 5 код 8-8555,
(наименование органа государственного пожарного надзора)
тел. 35-75-09, факс 35-75-09, e-mail: ogpnnizhnekamsk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона)

Акт №17/26
по результатам рассмотрения заявления

«28» сентября 2020 года г. Нижнекамск
(город, село, поселок)

11 ч. 30 мин.

Старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ майором внутренней службы
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

Илаловой Эльмирой Рамилевной в период 09.30 час до 11.30 час 11.09.2020г., 11.00 час до 12.00 час 21.09.2020г; 10.00 час. до 11.30 час. 28.09.2020г. проведено обследование документов, объектов защиты заинтересованного лица на территории, зданиях и помещениях переданных в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» для одаренных детей Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, ИНН 1651041697
(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного(-ых) по адресам:
423578, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица 30 лет Победы, дом 26, помещение №3, №4, №90, №91, №100 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;
423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица Студенческая, дом 18А, помещение №23,№91,,№92,№101в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан;
при обследовании совместно с директором МБУ ДО «Центр внешкольной работы» для одаренных детей НМР РТ Санниковой Зоей Александровной
Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) Краткая характеристика пожарной опасности и объекта:

Нежилые помещения, переданные в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» для одаренных детей Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, расположенные по адресам:

1) 423578, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица 30 лет Победы, дом 26, помещение №3,№4 на 2-м этаже здания школы. Здание трехэтажное 2018 года постройки (29.08.2018 г. введено в эксплуатацию), кирпичное, II степени огнестойкости, несущие конструкции кирпичные, перекрытия и покрытия из железобетонных плит. Кровля состоит из рубероида на битумной мастике. Площадь трех этажей нежилого здания составляет 8001,7 м^2., площадь кабинета № 218 составляет 76,7 м^2 Функциональное назначение Ф4.1. Отопление центральное водяное, освещение электрическое, вентиляция естественная и принудительная. Водоснабжение центральное, внутренний противопожарный водопровод отсутствует - не предусмотрен проектом. Наружное противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты №897 на расстоянии 70м., №889 на расстоянии 150м, находятся в

исправном состоянии (письмо проверки технического состояния пожарного гидранта от 62ПСЧ 15 1 ФПС ГПС ГУ МЧС России №114-26-13-1-5 от 18.05.2020г.) Помещения МБОУ «СОШ №36» НМР первичными средствами пожаротушения укомплектован в количестве 40 шт. (ОП-5, ОУ-2). Здание распо ложено в районе выезда ПЧ-63 на расстоянии до объекта 4км. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ-3), системой вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны и системой дымоудаления (муниципальный контракт от 30.12.2019г. №921 – АО «Управление инвестиционно-строительными проектами»), также оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с передачей информации в подразделение пожарной охраны на пункт связи ПСЧ-63 ФГКУ «15 ОФПС по РТ» по выделенному радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала (система ПАК «Стрелец-Мониторинг» договор №881 от 23.12.2019 г. – ООО «Системы Мониторинга»). С каждого этажа здания школы имеется не менее двух эвакуационных выходов, всего в здании имеется 1 центральный вход и 7 эвакуационных выходов, которые соответствует требованиям нормативных документов. Приказом директора МБОУ «СОШ №36» НМР РТ назначены ответственные должностные лица за пожарную безопасность в учреждении. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности от 02.09.2019г. года утвержденная директора МБОУ«СОШ №36» НМР РТ. Приказом №281-о от 13.08.2020 г. в МБОУ «СОШ №36» НМР РТ установлен противопожарный режим. Лица ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности прошли обучение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. Обучение прошли в ООО «Саклау Эксперт». В журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности фиксируются даты и вид инструктажа с сотрудниками МБОУ «СОШ №36» НМР РТ, который проводится в соответствии с установленными сроками. Последняя дата проведения инструктажа 07.09.2020г. Предписания в нарушения требований пожарной безопасности отсутствуют.

2) 423570, Российская Федерация, Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, город Нижнекамск, улица Студенческая, дом 18А, помещение №23,№91,№92,№101в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан. Указанные нежилые помещения расположены в здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №37» НМР РТ. Здание трехэтажное 2019 года постройки.Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 21.08.2019 г. № RU16530117-03-38. Здание кирпичное, II степени огнестойкости, несущие конструкции железобетонные, перекрытия и покрытия из железобетонных плит. Кровля здания –рулонная гидроизоляция Унифлекс 2 слоя. Площадь трех этажей нежилого здания составляет 11593,6 м^2, площадь кабинета №110 составляет 59,8 м^2. Функциональное назначение Ф4.1. Отопление центральное водяное, освещение электрическое, вентиляция естественная и принудительная. Водоснабжение центральное, внутренний противопожарный водопровод отсутствует - не предусмотрен проектом. Наружное противопожарное водоснабжение – пожарные гидранты №847, №820, расположенные на расстоянии 45 м. от здания, находятся в исправном состоянии (акт проверки технического состояния пожарного гидранта от 05.08.2019г.) Помещения МБОУ «СОШ №37» НМР РТ первичными средствами пожаротушения укомплектован огнетушителями ОП-5, в количестве 36 шт., ОУ-2, в количестве – 7 шт., ОУ-5, в количестве – 5 шт. Здание расположено в районе выезда ПЧ-63 на расстоянии до объекта 5 км. Здание оборудовано системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа (СОУЭ-3), системой вывода сигнала о срабатывании пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны и системой дымоудаления (муниципальный контракт от 31.12.2019г. №921 – АО «Управление инвестиционно-строительными проектами»), также оборудовано автоматической пожарной сигнализацией с передачей информации в подразделение пожарной охраны на пункт связи 63 ПСЧ «15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РТ» по выделенному радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала (система ПАК «Стрелец-Мониторинг» договор №881 от 23.12.2019 г. – ООО «Системы Мониторинга»). С каждого этажа здания школы имеется не менее двух эвакуационных выходов, всего в здании имеется 1 центральный вход и 8 эвакуационных выходов, которые соответствует требованиям нормативных документов. Приказом директора МБОУ «СОШ №37» НМР РТ назначены ответственные должностные лица за пожарную безопасность в учреждении. Разработана инструкция о мерах пожарной безопасности от 02.09.2019г. года утвержденная директора МБОУ «СОШ №37» НМР РТ. Приказом №05 от 02.09.2019г. в МБОУ «СОШ №37» НМР РТ установлен противопожарный режим. Лица ответственные за соблюдение требований пожарной безопасности прошли обучение по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума. Обучение прошли в МНО ТРО «ВДПО». В журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности фиксируются даты и вид инструктажа с сотрудниками МБОУ «СОШ №37» НМР РТ, который проводится в соответствии с установленными сроками. Последняя дата проведения инструктажа 10.08.2020г. Внеплановая проверка по контролю исполнения ранее выданного предписания № 375/1/194 от 20.12.2019г. об устранении нарушений требований пожарной безопасности проведена 05.02.2020г., в ходе проверки все пункты предписания выполнены в полном объеме.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков, их конструктивной и функ-

циональной пожарной опасности; наличия горючей среды (наименование, показатели, условия ее применения, совместимость, количество), источники возможного зажигания (от электроустановок, технологического оборудования, систем отопления, огнеопасных (ремонтных) работ, химического (биологического) взаимодействия применяемых или хранимых веществ). При наличии на территории предприятия нескольких зданий – дается описание: конструктивной и функциональной пожарной опасности всех зданий; пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций. Остальные параметры пожарной опасности даются по наиболее взрывопожароопасному зданию или сооружению. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия).

2) в ходе обследования установлено: на момент проверки нарушений обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1	Не имеется	

Вывод по результатам обследования:

Помещения переданные в безвозмездное пользование помещениях переданных в безвозмездное пользование муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр внешкольной работы» для одаренных детей Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан соответствует требованиям пожарной безопасности.

С Актом обследования ознакомлен:
Законный представитель юридического лица
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
для одаренных детей НМР РТ
Санникова Зоя Александровна _____ (подпись)
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)
«28» сентября 2020 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:
МБУ ДО «Центр внешкольной работы»
для одаренных детей НМР РТ
Санникова Зоя Александровна _____ (подпись)
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы, индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина)
«28» сентября 2020г.

Обследование проводил:
Старший инспектор отдела ОНД и ПР по Нижнекамскому муниципальному району РТ УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Э.Р. Илалова _____ (подпись)
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«28» сентября 2020 г.
М.Л.П.