

КНМ 16220061000201540351



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г.Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 227-45-07
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Межрайонное отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Чистопольская д.1 «В», п.г.т Алексеевское, Республика Татарстан, 422900, (84341)5-35-39
(наименование органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ СРЕДНЕТИГАНСКОЙ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН, ИНН 1605002622, адрес: Республика Татарстан, Алексеевский район, с.СредниеТиганы, ул. Школьная, д.26.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения Главного государственного инспектора Алексеевского и Рыбно-Слободского муниципальных районов по пожарному надзору - начальника межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Ещёва Олега Леонидовича, "10" января 2022 г., 11час. 15мин. №3
КНМ 16220061000201540351

в период: с "12" января 2022 г., 09 час. 00 мин.
по "17" января 2022 г., 14 час. 00 мин.

начальник межрайонного отделения НД и ПР по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Ещѐв Олег Леонидович .
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено: внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Среднететганской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Хаметшин Марат Зиннурович

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана с отступлением от Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности.	п.392 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) - Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.	До 10.01.2023 г.	Выполнено в ходе мероприятия
2.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479) - На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных сис-	До 10.01.2023 г.	


	в установленном порядке.	тем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.		
3.	Декоративно-отделочные, облицовочные материалы и покрытия полов на путях эвакуации покрыты (отделаны) с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на строительные материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует.	п.6 ст. 134 федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	До 10.01.2023 г.	
4.	В спальном помещении детского сада декоративно-отделочные материалы и покрытия полов покрыты (отделаны) с неизвестными показателями пожарной опасности этих материалов. Техническая документация на строительные материалы, содержащая информацию о показателях пожарной опасности этих материалов, отсутствует.	п.7 ст. 134 федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - В спальнях и палатных помещениях, а также в помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	До 10.01.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Законный представитель юридического лица - директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Среднетиганской средней общеобразовательной школы Алексеевского муниципального района Республики Татарстан Хаметшин Марат Зиннурович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Алексеевскому и Рыбно-Слободскому муниципальным районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан подполковник внутренней службы Ещев О.Л.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.