



**Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Нижнекамский территориальный отдел

Ул. Ахтубинская, д.6-б, г. Нижнекамск, 423570, Тел. (8555) 43-24-98, 42-69-22, E-mail: nk-nadzor.uten@mail.ru
www.privol.gosnadzor.ru
а/я 224, ул. К Маркса, 36, г. Чистополь, РТ, 422980, тел\факс (84342) 5-43-10, E-mail: chist-to@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-20-124-133-235-16

«14» октября 2016г.

Законному представителю
МБОУ «Александровская
ООШ
Юридический адрес:
422965, Республика Татарстан,
Чистопольский район,
с.Александровка,
ул.Школьная, 4

Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Бабаев А.Н.
Государственный инспектор Нижнекамского территориального отдела Иванов С.В.
(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

На основании Акта проверки от 30.09.2016г. № 43-20-124-133-235-16, составленного по результатам плановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Александровская основная общеобразовательная школа» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан (сокращенное наименование МБОУ «Александровская ООШ») ОГРН 1021607556266, ИНН 1641003170, юридический адрес: 422965, Республика Татарстан, Чистопольский район, с.Александровка, ул.Школьная, 4; фактические адреса мест осуществления деятельности: 422965, Чистопольский район, с.Александровка, ул.Школьная, 4.

В присутствии:

Ф.И.О	Должность	Приказ о назначении
Ефимова Ирина Николаевна	-директор МБОУ «Александровская средняя	Выписка из приказа по Управления образования

	общеобразовательная школа»	Чистопольского муниципального района от 17.08.2006г. №381
--	----------------------------	---

ПРЕДПИСЫВАЮТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не проведена первичная проверка знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.	П.2.3.14. «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок»	14.11.2016

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Нижнекамский территориальный отдел Приволжского управления Ростехнадзора по адресу: РТ, г. Чистополь, ул. К.Маркса, д. 166Ю, в срок до 14.11.2016г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.


С предписанием ознакомлен(а):
Ефимова Ирина Николаевна

(Ф.И.О., подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи


Лица, вынесшее предписание:

Государственный инспектор
Нижекамского территориального
отдела Приволжского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору



Бабаев А.Н.
(Ф.И.О.)

Государственный инспектор
Нижекамского территориального
отдела Приволжского управления
Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору



Иванов С.В.
(Ф.И.О.)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получен

Директор МБОУ «Александровская
ООШ» Ефимова Ирина Николаевна

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

14.10.2016г.