

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
ГОРОДА КАЗАНИ

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №12» Вахитовского района г. Казани
Марджани ул.,38, г. Казань, Республика Татарстан, 420021

тел: (843) 293-48-12, факс: (843) 293-29-59, E-mail: school12kaz@mail.ru

«20 » июль 2019 № 355



КАЗАН ШӘНӘРЕ
БАШКАРМА КОМИТЕТЫ

Казан шәнәре Вахитов районының «12 нче урта гомуми белем мәктәбе» гомуми белем муниципаль учреждениесе

Мәрҗани ур.,38, Казан ш., Татарстан Республикасы, 420021

Уважаемый Борис Германович!

Руководителю

Приволжского Ростехнадзора

Федерального агентства по техническому
технологическому и атомному надзору
(Приволжское представительство Ростехнадзора)

Б.Г.Петрову

21 ИЮЛ 2019

В/д 67745/с

В ответ на Ваше Предписание от 21 августа 2019 года № 43-13-72-321 сообщаем следующую информацию о выполнении пунктов предписания:

- Пункты № 1,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,35,39 исправлены, согласно выявленным и указанным в предписании нарушений.
- Пункт № 21 Действующая схема электроснабжения здания начальных классов не соответствует требуемой категории надежности электроснабжения (фактическая схема соответствует III категории, не исправлен резервный питающий кабель)
Резервный питающий кабель находится в исправленном состоянии.
- Пункты № 2,3, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41,42, 43, 44, 45, 46 не исправлены в связи с тем, что в штатном расписании школы отсутствует ставка электрика, поэтому в данный момент, не имеем возможности исправить нарушения, указанные в этих пунктах.
- На адрес Хозяйственно - Эксплуатационную группы «МКУ Управление образования Исполнительного комитета Муниципального Образования г. Казани» нами было направлено письмо с просьбой устраниТЬ замечания и провести работы. Копия письма с ответом прилагается.

И.о. директора школы № 12

Ю.Козловская

Р.Ю. Козловская