

Для служебного пользования

Экз. N 2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник МКУ «Управления
образования» ИКМО г.Казани



И.А.Ризванов
(инициалы, фамилия)

(подпись)

"29" 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальника Управления ФСБ России
по Республике Татарстан
(руководитель территориального органа безопасности)



(подпись)

П.В. Бакшеев
(инициалы, фамилия)

"24" 05 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник УВО по городу Казани – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике
Татарстан»

(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации)

А.В.Тимохин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

"27" 04 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по г.Казани УНД и
ПР ГУ МЧС по РТ полковник внутренней
службы

(руководитель территориального органа МЧС России)

О.В.Маринин
(инициалы, фамилия)

(подпись)

"06" 05 2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
образовательная школа №64» Московского района

(наименование объекта (территории))

г.Казань

(наименование населенного пункта)

2020 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования» г. Казань, ул.Б.Красная,1, тел.292-70-50, факс.292-84-18,

почта guo-kzn@yandex.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

г.Казань, ул.Ямашева, д.8 тел. 564-54-20, факс 564-54-20, почта S64.kzn@tatar.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Оказание муниципальных образовательных услуг

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория

(категория опасности объекта (территории))

Площадь здания-4344,5 кв. метров, площадь территории 16582 кв.м., протяженность
периметра – 550 метра

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права земельным участком – серия 16-АМ

№954907 от 13 февраля 2013 года., свидетельство о праве пользования объектом

недвижимости – серия 16 – АН №080111 от 26 марта 2013 года.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ «Школа №64» Каплан Анна Маратовна, тел. 564-54-20, факс 564-54-20,

почта S64.kzn@tatar.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Начальник МКУ «Управления образования» ИКМО г.Казани Ризванов И.А. тел. 292-70-50,

факс. 292-84-18, почта guo-kzn@yandex.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Продолжительность работы 12 часов, начало рабочего дня с 8:00 ч окончание рабочего дня
20:00 ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 53 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории),
сотрудников охранных организаций (единовременно)

Работников-53, обучающихся и иных лиц-518, арендаторов -4, сотрудников охранных
организаций -0, общее число-575

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью,
в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе
арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся
на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

Работников-1, обучающихся и иных лиц-0, арендаторов -0, сотрудников охранных
организаций, общее число-1.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

1. Центр дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района г.Казани,
бальные танцы, 1 сотрудник, до 13.01.2022г., Сорокина Татьяна Викторовна, 15,3 кв.м.,

понедельник, вторник, пятница – 12.30-14.30

2. ДЮШ «Уникс-Юниор»-баскетбол, 1 сотрудник, 302,3 кв.м.,бессрочный срок, Шаган А.Ш., среда,четверг 14.30-16.00

3. Детская музыкальная школа №13, 1 сотрудник, 409,9 кв.м,бессрочный срок, Гирфанова Л.И.

4. «Академия футбольного мастерства СПАРТА»- футбол,1 сотрудник, 273.6 кв.м, до 30.08.2020г. пятница,воскресение с 14.00 до 15.00, Татьянкин Александр

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв.метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Электрощитовая (от 380 вольт)	2	5,9	Короткое замыкание, пожар	Экономический ущерб, гибель людей
2	Тепловой узел	2	29,0	Взрыв на объекте	Экономический ущерб, гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)

Вход на территорию осуществляется а через 5 калиток 2 с ул.Ямашева, 2 с улицы – Ибрагимова, 1 с ул. Декабристов, главный вход в здание – осуществляется с улицы Пр.Ямашева, эвакуационные выходы – 5 шт., окна -70 шт.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие;химические и биологические средства поражения (оружие и вещества);реактивное оружие и минно-взрывные средства; яды; бактериологические средства и др.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта составит 4344,5 кв.м.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	575	Вывод из строя систем связи, электроснабжения, водоотведения, подачи тепла, полное или частичное разрушение помещений	76 414 832,16 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)) 1) Отдел полиции №5 «Московский» Управления МВД России по г.Казани. 2) Реагирование осуществляется группой задержания ПЦО № 10 УВО по городу Казани – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан». Время прибытия до 5-7 минут. Состав - 2 сотрудника. Вооружение группы задержания УВО: табельное оружие - 2 шт. 3) Ночью сторожами-в смену 1 торож , с 19.00 до 7.00

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: бронежилеты, каски, противогазы. Спецсредства: «ГР-73», наручники, газовые баллончики, радиостанции. УВО по городу Казани- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан».

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения система звукового (и речевого) оповещения 3-го типа – БРО «Рокот» (4шт), громкогов. Соната-3

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

13

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

не имеется

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

стационарный металлодетектор - 1шт., МТД-КА, находится на центральном входе в здание;
ручной металлодетектор Мегеон 45003– 1 шт, находится у вахтера на вахте, при входе в здание

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

опор освещения, Elektrostandart 1690– 8 шт.

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Всего видеокамер – 15 шт, 15 (цифровых), (5 внутренних), (10 наружных).Hi Wath, срок видеоархивации не менее 30 суток;

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) 1 – центральный вход, 1 - въезд со стороны улицы Восстания, Гагарина, Исаева ;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) 5 – для эвакуации людей, 1 – выезд транспортных средств;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

имеется, 1шт.

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

физическая охрана осуществляется в ночное время 1 сторожем с 19.00 до 7.00, в дневное 2 вахтерами с 7.00 до 19.00;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Автоматическая пожарная сигнализация:

--автоматическая пожарная сигнализация: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П», ПКУ С-2000

-извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-141 «Рубеж»-256 шт., используемый для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма. ИП ручные аналоговые ИПР 513-10-18 шт.

ИП дымовой линейный нет

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов – не имеется;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

не имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре: БРО «Рокот» (4шт), громкогов. Соната-3

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

ОП-4 , в кол-ве 8 шт: огнетушители ОП-5, в кол-ве 12 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Согласно пункта 25 «а» постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – постановление Правительства №1006) обеспечить объект (территорию) системой охранной сигнализации. Срок устранения – 2 финансовых года;
2. Согласно пункта 25 «б» постановления Правительства № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; или военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации; или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Срок устранения – 2 финансовых года;
3. Согласно пункта 25 «в» постановления Правительства № 1006 оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Срок устранения – 2 финансовых года;
4. Согласно пункта 30 постановления Правительства № 1006 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории). Срок устранения – 2 финансовых года.
5. Согласно пункта 24 «и» постановления Правительства №1006 исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). Срок устранения -2 финансовых года, следующих за текущим годом.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

(другие сведения)

- Приложение:
1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно - пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

Директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64 »


(подпись)

А.М.Каплан
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 20__ г.


Причина актуализации: _____

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

ПЛАН (СХЕМА) С ПРИВЯЗКОЙ УЛИЦ




1, 2, 3, 4, 5 - каминцы

1, 2, 3, 4, 5 - эвакуационные выходы


1 - ворота

План (схема) подвала МБОУ "Школы №64" с обозначением критических элементов.

Тепловой узел




Электрощитовая



План (схема) охраны МБОУ "Школы №64" с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

Схема размещения камер наружного видеонаблюдения на объекте:
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №64»
Адрес: 420080, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 8



Управление Федеральной службы войск
 национальной гвардии Российской Федерации
 по Республике Татарстан
 «ВО по г. Казани» - филиал ФГКУ «УВО ВНГ
 РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН»
 «Согласовано» *Тимин В.В.*
 «__» __ 20__ г.

**Схема и установка оборудования и транзитный
 вывод кабеля от места установки оборудования
 согласованы**

 Наименование организации

 должность

 Подпись _____ ФИО
 М.П. «__» __ 2017г.

**Схема и установка оборудования и транзитный
 вывод кабеля от места установки оборудования
 согласованы**

**Схема и установка оборудования и транзитный
 вывод кабеля от места установки оборудования
 согласованы**

МКУ «Управление информационных технологий

Наименование организации
и связи города Казани, начальник

 должность

 Подпись *Р.А. Ханнанов* /Р.А. Ханнанов/
 М.П. «__» __ 2017г. ФИО

МБУ «Департамент телекоммуникационных

Наименование организации
технологий г. Казани», директор

 должность

 Подпись *Т.Р. Камалетдинов* /Т.Р. Камалетдинов/
 М.П. «__» __ 2017г. ФИО

Изм.	Исп.	Лист	Ил. фок.	Подпись	Дата

МБУ ДТТ 10.17. СВН-401

АКТ
обследования и категорирования объекта (территорий)
Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской
Федерации

г.Казань

от «8» 10 2019г.

Основание:

Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Комиссии в составе:

Председатель (руководитель) комиссии:

Директор МБОУ «Школа №64»

Московского района г.Казани _____ Каплан Анна Маратовна

Члены комиссии:

Сотрудник Управления ФСБ

России по Республике Татарстан _____ Чеплыгов Михаил Александрович

Начальник ПЦО №10 УВО по городу

Казани - филиала ФГКУ «УВО ВНГ

России по Республике Татарстан»

капитан полиции _____ Баязитов Дамир Равилевич

Заместитель начальника

ОНД и ПР по Московскому

району г.Казани

УНД и ПР ГУ МЧС по РТ

подполковник внутренней службы _____ Ганеев Рафис Фанисович

Директор МБУ «Департамента

телекоммуникационных

технологий города Казани» _____ Авилов Руслан Юрьевич

Второй эвакуационный выход осуществляется во двор ул. Декабристов через 1 наружный проем. Наружная дверь одностворчатая металлическая, оборудованная врезным замком.

Третий эвакуационный выход осуществляется во двор пр. Ямашева через 1 наружный проем. Наружная дверь одностворчатая металлическая, оборудованная врезным замком. Внутренняя дверь деревянная на одном навесном замке.

Четвертый эвакуационный выход осуществляется через спортзал во двор пр. Декабристов через 1 наружный проем. Наружная дверь одностворчатая металлическая, оборудованная врезным замком. Внутренняя дверь металлическая на одном врезном замке.

Пятый эвакуационный выход осуществляется через столовую во двор пр. Ямашева через 1 наружный проем. Наружная дверь одностворчатая металлическая, оборудованная врезным замком. Внутренняя дверь деревянная.

Ключи от всех эвакуационных выходов находятся у охраны.

Наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние: электрощитовая находится в подвале, защищенная одностворчатой противопожарной металлической дверью с одним замком.

Максимальная посещаемость: 575 чел.

Балансовая стоимость объекта: 76 414 832,16 руб.

Наличие потенциально опасных участков: актовый зал- 254,4 кв.м. Потенциально опасные участки оборудованы круглосуточным видеонаблюдением со сроками хранения данных не менее 30 суток.

Наличие критических элементов: электрощитовая -5,9 кв.м , тепловой узел-29,0 кв.м. Видеонаблюдением не обеспечены.

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

2.1. Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта: 15.04.2018 проводились на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 07.10.2017г. №1235

2.2. Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта: установлено 10 наружных и 5 внутренних камер видеонаблюдения на территории объекта. Приобретены арочный и ручной металлодетектор.

2.3. На объекте в наличии имеется следующая документация:

1. Приказ руководителя объекта о назначении ответственного лица за антитеррористическую защищенность объекта, противопожарную безопасность. А также наличие его функциональных обязанностей – приказ №230 от 01.10.2019 О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность" зам.директора по АХЧ Шарафисланова Лилия Газинуровна; приказ №230/1 от 01.10.2019 о назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопасность"- Атаджанова Диляра Закировна;

2. План эвакуации сотрудников учреждения;

3. Инструкция по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием;

4. Журнал проведения с работниками объекта практических занятий и инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
5. Инструкция и журнал проведения учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта;
6. Приказ или инструкция об исключении бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта;
7. Приказ об осуществлении мероприятий по информации безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта;
8. На объекте имеются наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении подозрительных лиц и предметов на объекте, поступление информации об угрозе совершения террористических актов на объекте, а также планы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделение вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);
9. План взаимодействия с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

3. Наличие и состояние на объекте:

- укрытия для временного размещения персонала и посетителей (учащихся, больных, отдыхающих, покупателей, клиентов и т.п.) при проведении эвакуации в случае угрозы совершения террористического акта: на объекте специально оборудованные места для временного размещения персонала и посетителей отсутствуют.
- оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка шлагбаума и др.: имеются 1 ворота и 5 калиток под замком.
- укомплектованность табельным имуществом, средствами индивидуальной защиты, индивидуальных и коллективных средств спасения, приборами радиационной, химической разведки, санитарно-хозяйственным имуществом (средствами оказания первой медицинской помощи, резерв медикаментов, перевязочных материалов на случай ликвидации медико-санитарных последствий ЧС): Имеются аптечки первой медицинской помощи 2 шт. Находятся в процедурном кабинете, спортзале.
- охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованность пожарных кранов, наличие первичных средств пожаротушения: помещения объекта оборудованы средствами автоматической пожарной сигнализацией и ПАК «Стрелец мониторинг» с выводом сигнала в единую диспетчерскую службу «01». Также имеются огнетушители в количестве 23 шт

- информационного стенда (содержит схему эвакуации, телефоны правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности): Имеется специальный стенд по обеспечению безопасности на объекте образования с размещением на нем инструкций по действиям в ЧС, номеров телефонов правоохранительных и спасательных служб. Имеются светящиеся табло с указанием эвакуационных выходов. На каждом этаже имеются схемы эвакуации из здания.

- системы оповещения и управления эвакуацией (система является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, обеспечивающей необходимую слышимость на всей территории): имеется система речевого и система звукового оповещения 3-го типа, в рабочем состоянии.

- систем наружного и внутреннего видеонаблюдения (обеспечивает непрерывное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории объекта, архивирование и хранение данных в течение не менее 30 суток): объект оборудован системой видеонаблюдения и видеорегистрации с выводом на один монитор в помещение смены охраны, всего установлено 15 видеокамер (5 внутренних и 10 наружных). Срок архивирования и хранения информации 30 суток.

- наличие на объекте ручных и стационарных металлодетекторов: имеется 1 стационарный металлодетектор, находится на центральном входе в здание и 1 ручной металлодетектор, находится у вахтера на вахте, при входе в здание.

- системы наружного освещения:

Осуществляется при помощи 8 светильников на опорах, расположенных по всей территории объекта, «слепых зон» не имеется. Осуществляется ночное освещение входного проема.

- добровольной народной дружины, ее численность, функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) - не имеется.

- защиты объекта: КПП - имеется при входе в здание, эвакуационные выходы - 5 шт., электронная система пропуска - имеется 1 шт. (входная группа).

Организация взаимодействия с участковым инспектором полиции, сотрудниками территориальных отделов полиции и органов безопасности, обслуживающих объект (Ф.И.О. и номера их служебных телефонов) УУП: объект находится на территории обслуживаемой старшим участковым уполномоченным полиции Ситдиковым А.А., тел. 8(843)555-75-30 и ПДН отдела полиции №11 «Восход» УМВД России по городу Казани инспектор Гусманова Л.Р., тел. (843)555-75-30, дежурная часть ОП № «11» тел. (843) 294-53-52, 277-15-02.

4. Инженерно-техническая укрепленность

- параметры охраняемой территории (площадь (в квадратных метрах), периметр (м)): 16582 кв.м.

- инженерные заграждения (конструкция и параметры в т.ч. высота (в метрах), протяженность (в метрах)): по периметру объекта имеется металлический забор, протяженностью 550 п.м.

- оборудование ограждения дополнительными защитными средствами (колючая проволока, металлические прутья и др.): отсутствует.

- инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной сигнализации, их характеристика:

Объект оборудован средствами автоматической пожарной сигнализацией, выведенные на пост единой диспетчерской службы «01», на вахте установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО № 10 УВО по городу Казани - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Татарстан». Стационарная кнопка тревожной сигнализации установлена на стене в гардеробной, радиобрелки КТС – один у сотрудника охраны, второй – у администратора. Охранная сигнализация отсутствует.

Пожарная сигнализация:

-автоматическая пожарная сигнализация: прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал-20П», ПКУ С-2000

-извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-141 «Рубеж»-256 шт., используемый для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма. ИП ручные аналоговые ИПР 513-10-18 шт.

ИП дымовой линейный нет

система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре БРО «Рокот» (4шт), громкогов. Соната-3

эвакуационные выходы: 5 шт.;

незадымляемые лестницы нет

источник наружного противопожарного водоснабжения, расстояние до пожарных водоёмов, гидрантов, наличие закольцовки: не имеется; наличие внутреннего противопожарного водоснабжения и количество пожарных кранов: не имеется; наличие блокировок систем пожарной автоматики с инженерным оборудованием для его отключения при пожаре (общеобменная вентиляция, лифты, эскалаторы, травалаторы, система контроля доступа), наличие блокировок систем пожарной автоматики с противопожарными клапанами в системах вентиляции;

-наличие первичных средств пожаротушения: огнетушители ОУ-3 в количестве 3 шт; Огнетушители ОП-4 , в кол-ве 8 шт; огнетушители ОП-5, в кол-ве 12 шт.

-установлены противопожарные двери: электроштитовая всего по объекту установлены 9 дверей, люк на крышу.

индивидуальных средства защиты органов дыхания: 25шт.; организация объектового пожарного поста с размещением аппаратуры пожарной автоматики, вывод сигналов от автоматических противопожарных систем в объединённую диспетчерскую службу.

Средства пожарной сигнализации работают в автономном режиме.

Объект оборудован системой экстренного оповещения сотрудников, посетителей о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

Имеется речевое оповещение в составе АПС и план действий персонала при чрезвычайной ситуации. Отработка действий персонала и детей в ЧС проводится 2 раза в год в апреле-мае в рамках Дня защиты детей и в сентябре в рамках Месячника безопасности в соответствии с графиком, утвержденным приказом по РОО (в 2019 году, соответственно, 5 мая и 13 сентября).

незадымляемые лестницы: межэтажные лестницы защищены от дыма дверями с автоматической доводкой.

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах металлических дверей с кодовыми замками: отсутствуют
- наличие телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента: имеется, 1 штука, (843) 554-64-20.
- обеспечение информационной безопасности: Доступ к информационным сетям образовательной организации защищен логинами и паролями. На компьютерах установлены контент-фильтры. Документы служебного пользования находятся в сейфе руководителя.

4.1. Силы и средства охраны

Организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной охраны - территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана (собственная), служба безопасности, частное охранное предприятие и др.):

- Физический вид охраны: осуществляется: своей сторожевой охраной в дневное время (с 7.00 до 19.00) и ночное время (с 19.00 до 7.00)
- Режим работы охраны: круглосуточно;

- Количество сотрудников охраны, время работы: на смену заступает один сторож с 19.00 до 7.00 и один вахтер с 7.00 до 19.00

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность):

Отсутствует.

Характеристика подготовки охранников: нет.

Периодический обход и осмотр объекта: ежедневно сотрудниками ЧОП совместно с ответственным за антитеррористическую безопасность и с педагогами проводится обход территории и помещений объекта по выявлению потенциальных угроз безопасности с соответствующей записью в специальном журнале по обходу образовательной организации. Уделяется особое внимание нахождению транспортных средств непосредственной близости от территории образовательной организации

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов

- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их техническими средствами контроля, шлагбаум, вертушка, ручные газоанализаторы и металлодетекторы, средства принудительной остановки автотранспорта и др.): КПП организован в форме поста охраны, имеются 1 ворота, 5 калиток под замком, 1 арочный металлодетектор находится на центральном входе в здание и 1 ручной металлодетектор, находится у вахтера на вахте, при входе в здание, на входной группе установлен электронный магнитный замок. С целью исключения бесконтрольного пребывания на объекте посторонних лиц допуск в здание осуществляется на основе Положения о пропускном режиме, регистрация и допуск посторонних лиц осуществляется по согласованию с администрацией с записью в журнале регистрации посетителей.
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными: инструктажи проводятся, в журнале имеются соответствующие отметки.
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности): имеется.

1. Центр дополнительного образования детей «Заречье» Кировского района г.Казани
 2. ДЮШ «Юникс-Юниор»
 3. Детская музыкальная школа №13
 4. «Академия футбольного мастерства СПАРТА»
- имеется.

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых отходов: осуществляется со стороны сторожевой охраны и вахтера.

6. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта.

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и на какие мероприятия израсходованы, что приобретено: из муниципального бюджета в 2019 году на обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности было израсходовано: 159 800 рублей.

Выводы и недостатки выявленные членами комиссии и сроки их устранения:

При оценке степени угрозы совершения на нем террористических актов и возможных последствий их совершения установлено, что с учетом единовременного нахождения на объекте граждан в рабочее время, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 575 человек, размер материального ущерба составит 76 414 832,16 руб., террористических актов не зафиксировано.

На основании пункта 13, 14 постановления от 02.08.2019 №1006 объекту присваивается категория опасности – 3.

1. Согласно пункта 25 «а» постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – постановление Правительства №1006) оборудовать объект (территорию) системой охранной сигнализации. Срок устранения – 2 финансовых года;
2. Согласно пункта 25 «б» постановления Правительства № 1006 обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций, или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации; или военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации; или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. Срок устранения – 2 финансовых года;
3. Согласно пункта 25 «в» постановления Правительства № 1006 оборудовать на 1-м этаже помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). Срок устранения – 2 финансовых года;
4. Согласно пункта 30 постановления Правительства № 1006 Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов объекта (территории), архивирование и

хранение данных в течение одного месяца. Срок устранения – 2 финансовых года;

5. Согласно пункта 24 «и» постановления Правительства №1006 исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории). Срок устранения -2 финансовых года, следующих за текущим годом.

Председатель (руководитель) комиссии:

Директор МБОУ « Школы №64»



Каплан А.М.

Члены комиссии:

Сотрудник Управления ФСБ
России по Республике Татарстан



Чеплыгов М.А.

Начальник ПЦО №10 УВО по городу
Казани - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Татарстан»
капитан полиции



Баязитов Д.Р.

Заместитель начальника
ОНД и ПР по Московскому
району г.Казани
УНД и ПР ГУ МЧС по РТ
подполковник внутренней службы



Ганеев Р.Ф.

Директор МБУ «Департамента
телекоммуникационных
технологий города Казани»



Авилов Р.Ю.

Прошнуровано и скреплено печатью

20 (двадцать) листов

Директор школы №64 А.М. Каплан

