



Федеральная служба по экологическому, технологическому
и атомному надзору
(РОСТЕХНАДЗОР)

ПРИВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

А/я. 35, Зинина ул., д. 4, г. Казань, 420097. Тел. (843) 231-17-77, факс (843) 231-17-01. E-mail: privol@gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

юридического лица МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным
изучением английского языка" Ново-Савиновского района г. Казани. (ИНН
1657021136)

№ 43-13-82-346

420103, Татарстан Республика, Казань
Город, Мусина Улица, 32

(место составления акта)

« 06 » сентября 2019

(дата составления акта)

10:00

(время составления акта)

По адресу/адресам: 420103, Татарстан Республика, Казань Город, Мусина Улица, 32

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя управления Приволжского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору
Насыбуллин А. Ш. от 07.08.2019 г. № Р-2156

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением английского языка"
Ново-Савиновского района г. Казани, ИНН 1657021136, зарегистрированной по адресу:
420103, Татарстан Республика, Казань Город, Мусина Улица, 32

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

в отношении объекта(ов):

(наименование, регистрационный номер, местонахождение ОПО)

Дата и время проведения проверки:

с «26» августа 2019 с __ 8 __ час __ 00 __ мин. до __ 17 __ час __ 00 __ мин. Продолжительность ____

по «06» сентября 2019 с __ 8 __ час __ 00 __ мин. до __ 10 __ час __ 00 __ мин. Продолжительность ____

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

Акт составлен: Приволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки): _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Шафиков Радик Исмагилович

– Начальник Казанского территориального
отдела Приволжского управления
Ростехнадзора;

Нигматзанова Эльза Равиловна

– государственный инспектор Казанского
территориального отдела Приволжского
управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

(ФИО, должность, наименование организации)

Иванова Галина Анатольевна

– директор, МБОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 9 с
углубленным изучением английского
языка" Ново-Савиновского района г.
Казани

В ходе проведения проверки:

В ходе проведения внеплановой выездной проверки по выполнению ранее выданного предписания от 19.04.2019 № 43-13-82-114 выявлен факт его частичного невыполнения, а именно:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Отсутствуют ответственный за электрохозяйство и его заместитель, прошедшие проверку знаний в установленном порядке и имеющие соответствующие группы по электробезопасности для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.; п.1.2.3	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор;
2.	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал для эксплуатации электроустановок	Правила технической эксплуатации	МБОУ «Школа № 9»

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		электроустановок потребителей, 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.; п.1.2.1	Иванова Галина Анатольевна, директор
3.	Отсутствуют акты приемки скрытых работ после капитального ремонта	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.; п.1.8.1.	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
4.	Отсутствует утвержденная проектная документация (чертежи, пояснительные записки и др.) со всеми последующими изменениями	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.; п.1.8.1.	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
5.	Места прохода кабелей не заделаны легко удаляемой массой из негорючего материала (мастерская)	Правила устройства электроустановок (издание шестое), п.2.2.11	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
6.	Требуется ремонт состояния помещения РУ (электрощитовая мастерской): на стенах и потолках отслоение штукатурки, трещины на стенах и потолках.	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.; п.2.2.40	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
7.	Выполнена с отступлением от требований ПУЭ прокладка электропроводки в помещении мастерской: проводка не закреплена на стенах, либо конструкциях: провисает; розетка не закреплена жестко к стене.	Правила устройства электроустановок (ПУЭ), с изменениями, (издание седьмое), утвержденные Минэнерго России № 204 от 08.07.2002; п.1.1.20	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
8.	Провисает питающий кабель к зданию мастерских, проложенный по воздуху	Правила устройства электроустановок	МБОУ «Школа

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
		(ПУЭ), с изменениями, (издание седьмое), утвержденные Минэнерго России № 204 от 08.07.2002; п.1.1.20	№ 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
9.	Дверь электрощитовой мастерской открывается во внутрь.	2.2.40 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
10.	Отсутствует покрытие пола, препятствующее образованию цементной пыли в электрощитовой мастерской	п. 2.2.10, п. 2.2.17. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
11.	Не указаны номинальные токи плавких вставок предохранителей в электрощите ВРУ-0,4кВ мастерской	п. 2.2.20 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор
12.	Не проведены испытания и измерения параметров электрооборудования мастерских, вновь смонтированного электрооборудования столовой	п.1.2.2 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 2003г., утвержденные Минэнерго России №6 от 13.01.2003г.	МБОУ «Школа № 9» Иванова Галина Анатольевна, директор

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось.**

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось.**

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора).

(заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

№ 43-13-82-346 от 06.09.2019

– Предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Шафиков Радик Исмагилович

Нигматзанова Эльза Равилевна

(ФИО проводивших проверку)

(Подписи лиц, проводивших проверку)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 06 » 09 2019

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводивших проверку)