

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Татарстан (Татарстан)

Акт
санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования

Акт составлен от «20» 07. 2016 г.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 143 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново - Савиновского района г. Казани

(место составления акта)

На основании заявления вх. 23612 от 18.07.2016 г.

Главным специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) Гимадиевой Лейсан Рафаэлевной

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (председателя, членов проверяющей группы), проводившего санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование)

проведено санитарно-гигиеническое обследование за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка с 15.30 « 20 » 07.2016 г. по 17-00 «20.07.2016г.

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 143 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново - Савиновского района г. Казани

(дата, время и место проведения санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования)

в отношении

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 143 с углубленным изучением отдельных предметов» Ново - Савиновского района г. Казани

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя)

Юридический и фактический адрес, тел г. Казань, Четаева, д. 1


Руководитель юр. лица (ПБОЮЛ) директор Евдокимова С.П.

в присутствии заместителя директора АХЧ Тихоновой С.В.

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица (должностных лиц) проверяемого юридического лица или индивидуального предпринимателя, в присутствии которого (которых) проводилось санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование)

В результате проведенных мероприятий по контролю установлено: (*)

1. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения (номер, кем и когда выдан) _____
16.45.02-05.00.М.000399.04.04 от 30.04.04 г., соотв., бессрочное
2. Выполнение плановых заданий –
выполнено: _____ -
не выполнено (указать какие мероприятия): _____ -
3. Какие ремонтные работы были проведены текущие ремонтные работы по зданию и помещениям, замена мочевых ванн на пищеблоке, частичная замена труб системы канализации, частичный ремонт (замена) кровли.
4. Общее санитарно – техническое состояние здания школы: в целом удовлетворительное, кроме:
- в кабинете № 403 на пороге не закреплен линолеум, в лаборантской при кабинете биологии № 401 линолеумное покрытие пола не закреплено в швах и по периметру не подведено под плинтуса, в кабинете № 400 плинтуса по периметру кабинета отошли от стен, в кабинетах № 308, 316 стены оклеены бумажными обоями, в кабинете № 311 на стенах местами обои с дефектами в виде рваных дыр, в кабинете № 305 линолеум расходится в швах, в кабинете № 308 по верху обои отклеены от стен, в кабинете № 208 стены по низу грязные, на стенах обои с рваными дефектами, местами разбиты плинтуса; в кабинете № 216 (ПЭВМ) линолеумное покрытие пола старое с дефектами в виде дыр; в кабинете № 109 обои отклеены от стен, рваные по низу стены;



МБОУ «Школа №143»

Директор Евдокимова С.П.

20

- кабинет № 216 с рабочими местами с ПЭВМ не оборудовано креслами, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки;

- в кабинете № 400 светильники размещены перпендикулярно светонесущей стене; в коридорах большая часть светильников старые, с изношенными плафонами;

- оконные рамы по всему зданию старые, местами изношенные, с дефектами красочного покрытия наружных рам, битыми, треснутыми стеклопакетами (местами);

- в коридоре 2 этажа (недалеко от кабинета № 208) на потолке имеется массивный след подтека (старый).

- на пищеблоке не функционирует система вентиляции;

- на складе для хранения сыпучих продуктов на пищеблоке на стене имеется дефект в виде трещины вертикальной по краске, штукатурке.

5. Состояние подвальных помещений: удовлетворительное

6. Канализация (централизованная система или на местном выпуске)

если – выпуск, то где он расположен и куда отвод, как осуществляется очистка выпусков –

7. Водоснабжение:

а) централизованная система холодное, горячее водоснабжение

б) своя артезианская скважина нет

наличие сан. - эпид. заключения на водопользование: нет

в) санитарно-техническое состояние труб, наличие журнала регистрации аварийных ситуаций
удовлетворительное, журнал имеется

Горячее водоснабжение:

а) централизованное есть

б) резервное (количество источников, марка, наличие разводки) – на пищеблоке, в мед. кабинете

в) санитарно-техническое состояние труб удовлетворительное

8. Вентиляция:

а) естественная (наличие во всех помещениях школы, их ревизия, очистка) имеется

б) механическая (где, исправность) на пищеблоке имеется, не исправна, см. п. 4


9. Отопление, опрессовка отопительной системы проведена (да, нет, указать дату проведения, наличие заградительных устройств на приборах отопления, какие) акт 084123 от 08.05.2016 г.

10. Освещение помещений, в том числе указать наличие дополнительного освещения ученических досок: во всех кабинетах, софиты во всех кабинетах, исправны, см. п. 4

11. Кабинет информатики: (указать количество кабинетов, рабочих мест в каждом кабинете) 1 каб № 216 – рабочие места с ПЭВМ не оборудованы креслами с подъемно – поворотным устройством

12. Кабинеты физики, химии: имеются, подводка холодного водоснабжения и горячего к умывальным раковинам имеется подводка

13. Учебные классы для учащихся начальной школы, кабинеты общего профиля (указать санитарно-техническое состояние помещений, наличие ученической мебели 5 ростовых групп,



МБОУ «Школа №143»
Директор Евдокимова С.П. 2
2016 г.

санитарно-техническое состояние мебели) мебель регулируемая под рост учащихся во всех кабинетах

14. Туалеты (наличие на каждом этаже раздельные туалеты для мальчиков и девочек, педагогического персонала) имеются на 2 и 3 этажах, оборудованы кабинетами с дверями без запоров, кроме санитарных узлов на 2 этаже (не оборудованы кабинетами), в санитарных узлах на 3 этаже в кабинетах установлено по 2 унитаза

15. количество санитарно - технических приборов, их достаточность достаточно
их исправность исправны, но на 3 этаже старые, местами изношенные, с ржавыми дефектами

16. Территория: удовл.

контейнерная площадка (основание, наличие крышек) – имеется, контейнера старые без крышек

наличие свалок на территории нет

спортивная площадка удов.

договор на вывоз мусора № 8052НС от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. (с
каким предприятием) ООО «ПЖКХ»

17. Медицинский пункт: лицензирован

набор помещений 2 помещения (кабинет приема врача и процедурная)

наличие холодильника, сумки-холодильника (количество, исправность) – имеется, аптечка

водоснабжение: холодное да, горячее да

18. Пищеблок: заготовочная

а) количество посадочных мест в обеденном зале 200 п/м

б) наличие и исправность умывальных раковин, 5 умывальных раковин, 2 э/п, исправны

в) набор помещений, в том числе наличие санитарно-бытовых помещений столовой соответствует

г) технологическое и холодильное оборудование: имеется, исправно

д) исправность оборудования, не исправные перечислить конкретно исправно

е) грызунонепроницаемость помещений – обеспечена

ж) условия хранения продуктов (наличие отдельных складских помещений, овощехранилища, стеллажей, подтоварников, холодильного оборудования, их исправность) имеются

з) медицинский осмотр сотрудников столовой (указать количество работающих и дату допуска к работе, гигиенического обучения) не представлен

и) ассортимент вырабатываемых и реализуемых продуктов питания в столовой

19. Спортивный зал (наличие раздевалок, туалетов, душевых, санитарно-техническое состояние):
см. п. 4, раздевальные при спортивных залах имеются, удовл.

20. Общий гардероб, в том числе для начальных классов: имеется

21. Медицинский осмотр сотрудников школы: не представлен

22. Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации № 4733 от 01.01.2016
г. ООО «СанДезАрт» дата проведения последней дератизации 16.06.2016 дезинсекции
16.06.2016 г.

Санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

Заместитель директора по АХЧ



Тихонова С.В.

Директор С.П. Евдокимова

должность лица

подпись

Ф.И.О.

С актом санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования ознакомлен:

Заместитель директора по АХЧ

(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица)

(подпись)

Тихонова С.В.

Ф.И.О.

Акт санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования составлен в двух экземплярах:

главный специалист- эксперт

должность лица

подпись

Гимадиева Л.Р.

Ф.И.О.

К акту прилагаются: договора на вывоз ТБО, дератизацию и дезинсекцию, справка об обработке, копия СЭЗ

С актом санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«20» 07 2016 г.

Заместитель директора по АХЧ

руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или
индивидуальный предприниматель

подпись

Тихонова С.В.

Ф.И.О.

Считаю необходимым до начала работы учреждения выполнить следующие мероприятия:

1. В кабинетах №№ 109, 208, 216, 305, 308, 311, 400, 401, 403 провести ремонт отделки полов, стен, с устранением дефектов, указанных в акте выше;
2. В коридоре 2 этажа (недалеко от кабинета № 208) провести косметический ремонт потолка с устранением подтека;
3. На складе для хранения сыпучих продуктов на пищеблоке на стене устранить дефект отделки.

4. Предоставить акти с м/о на сотрудничество.

Считаю необходимым выполнить следующие мероприятия до начала учебного 2017г.-2018г

1. В кабинетах № 308, 316 предусмотреть отделку стен материалами, допускающими проведение уборки влажным способом;
2. Кабинет № 216 с рабочими местами с ПЭВМ оборудовать креслами, регулируемые по высоте и углам наклона сиденья и спинки;
3. В кабинете № 400 светильники разместить параллельно светонесущей стене; решить вопрос замены старых светильников в коридорах на всех этажах;
4. Решить вопрос замены старых оконных рам с битыми стеклопакетами по всему зданию школы;
5. Решить вопрос ревизии и ремонта системы вентиляции на пищеблоке, задействовать ее.

Информацию о выполненных мероприятиях представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, д. 13 а до начала работы учреждения

Акт составлен в 2-х экземплярах:

Главный специалист – эксперт

(подпись)

Гимадиева Л.Р.

С актом ознакомлен, экземпляр получил:

Зам. директора по АХЧ Школа № 143

(подпись)

Тихонова С.В.



Директор

С.И. Биломухаметов

20