

7. Водоснабжение:

- а) централизованная система холодное водоснабжение
- б) своя артезианская скважина нет
- наличие сан. - эпид. заключения на водопользование: нет
- в) санитарно-техническое состояние труб, наличие журнала регистрации аварийных ситуаций удовлетворительное, журнал имеется

Горячее водоснабжение:

- а) централизованное нет
- б) резервное (количество источников, марка, наличие разводки) – на пищеблоке, в мед. блоке
- в) санитарно-техническое состояние труб удовлетворительное

8. Вентиляция:

- а) естественная (наличие во всех помещениях школы, их ревизия, очистка)
- б) механическая (где, исправность) на пищеблоке, исправны

9. Отопление, опрессовка отопительной системы проведена (да, нет, указать дату проведения, наличие заградительных устройств на приборах отопления, какие) опрессовка не проведена

10. Освещение помещений, в том числе указать наличие дополнительного освещения ученических досок: в кабинетах № 4 (не используется), 25 (закрыт) светильники размещены перпендикулярно светонесущей стене

11. Кабинет информатики: (указать количество кабинетов, рабочих мест в каждом кабинете) 1 каб № 38 – 7 + 1, оборудованы креслами с подъемно поворотным устройством.

наличие санитарно-эпидемиологического заключения на кабинеты (№, выдан кем, когда, срок его действия): -

12. Кабинеты физики, химии: имеются, отсутствует подводка горячего водоснабжения к умывальным раковинам

13. Учебные классы для учащихся начальной школы, кабинеты общего профиля (указать санитарно-техническое состояние помещений, наличие ученической мебели 5 ростовых групп, санитарно-техническое состояние мебели) в кабинете №№ 36 мебель местами старая, не регулируемая под рост учащихся.

14. Туалеты (наличие на каждом этаже раздельных туалетов для мальчиков и девочек, педагогического персонала) имеются, не оборудованы кабинами с дверями без запоров

15. количество санитарно - технических приборов, их достаточность достаточно
их исправность исправны

16. Территория:

контейнерная площадка (основание, наличие крышек) – имеется

наличие свалок на территории нет

спортивная площадка удов.

договор на вывоз мусора № 8231П от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. (с каким предприятием) ООО «ПЖКХ»

17. Медицинский пункт:

набор помещений 2 помещения

наличие холодильника, сумки-холодильника (количество, исправность) – имеется, аптечка

водоснабжение: холодное да, горячее да

18. Пищеблок: ланч – бокс

а) количество посадочных мест в обеденном зале 120

б) наличие и исправность умывальных раковин, электрополотенец 5 умывальных, 3 э/п не функционируют, имеются бумажные полотенца

в) набор помещений, в том числе наличие санитарно-бытовых помещений столовой ланч - бокс

г) технологическое и холодильное оборудование: удовл.

д) исправность оборудования, не исправные перечислить конкретно удовл.

е) грызунонепроницаемость помещений – удовл.

ж) условия хранения продуктов (наличие отдельных складских помещений, овощехранилища, стеллажей, подтоварников, холодильного оборудования, их исправность) удовл.

з) медицинский осмотр сотрудников столовой (указать количество работающих и дату допуска к работе, гигиенического обучения) представлен

и) ассортимент вырабатываемых и реализуемых продуктов питания в столовой

19. Спортивный зал (наличие раздевалок, туалетов, душевых, санитарно-техническое состояние):

закрыт по приказу, не завершены ремонтные работы по замене кровли

20. Общий гардероб, в том числе для начальных классов: имеется

21. Медицинский осмотр сотрудников школы: представлен

22. Санитарный паспорт объекта, подлежащего дезинсекции, дератизации № 3399 от 01.01.2012 г.

ООО «СанДезАрт»

дата проведения последней дератизации 26.08.2013 дезинсекции 26.08.2013 г.

Санитарно-гигиеническое и эпидемиологическое обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:

директор Зеленева Л.Х.
должность лица подпись Ф.И.О.

С актом санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования ознакомлен:

директор Зеленева Л.Х.
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) (подпись) Ф.И.О.)

Акт санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования составлен в двух экземплярах:

Главный специалист- эксперт Гимадиева Л.Р.
должность лица подпись Ф.И.О.

К акту прилагаются: ОГРН, ИНН, КПП, приказ о назначении на должность директора, договора на проведение дератизации, дезинсекции, на вывоз ТБО

С актом санитарно-гигиенического и эпидемиологического обследования ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«28» 08 2013г.

директор Зеленева Л.Х.
руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) (подпись) Ф.И.О.
юридического лица или индивидуальный предприниматель

Считаю необходимым до начала работы учреждения (до 30.08.2013 г.) выполнить следующие мероприятия:

- завершить работы по утеплению металлической кровли;
- завершить работы по ремонту цокольной части фасада здания;
- завершить ремонт крыльца запасного входа;
- завершить ремонт по замене мягкой кровли над спортивным залом.
- провести опрессовку системы отопления и представит акт.


Считаю необходимым выполнить следующие мероприятия до начала учебного 2014г.-2015г

- Выполнить невыполненные пункты планового задания на 2013 год;
- провести ремонтные работы в кабинетах и коридоре в правой половине 2 этажа.
- светильники в кабинете № 25 разместить параллельно светонесущей стене;
- кабинет № 36 приобрести мебель, регулируемую под рост учащихся (пп. 5.1, 5.2., 5.3 СанПиН 2821-10);
- санитарные узла оборудовать кабинами с дверями без запоров (п. 4.29 СанПиН 2821-10)

Информацию о выполненных мероприятиях представить в Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) по адресу: г. Казань, ул. Сеченова, д. 13 а до начала работы учреждения

Акт составлен в 2-х экземплярах:

Главный специалист – эксперт



Гимадиева Л.Р.

С актом ознакомлен, экземпляр получил:

директор МБОУ Школа № 136

Зеленева Л.Х..