

Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение «Средняя
общеобразовательная
русско-татарская школа №111»
Советского района
города Казани
Республики Татарстан
Адрес: 420073, г.Казань
ул. Ад.Кутуя, 4а
тел./факс 295-66-16
тел. 272-14-05

Татарстан Республикасы
Казан шәһәре муниципаль
берәмлеге
Мәгариф идарәсенен
Совет районы мәгариф
идарәсе муниципаль
учреждениесе
“111 нче рус-татар урта
гомуми белем бирү
мәктәбе”
420073, Казан шәһәре
Ад.Кутуя ур., 4а
тел./факс 295-66-16
тел. 272-14-05

Исх. №67/17

от «04» сентября 2017г.

Заместителю руководителя
Управления Роспотребнадзора по
Республике Татарстан
Л.Г.Авдониной

Уважаемая Любовь Геннадьевна!

Администрация МБОУ «Школа №111» доводит до Вашего сведения о выполнении
следующих пунктов Предписания Роспотребнадзора от 15.06.2017г.:

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Выполнено \не выполнено
1	В учебных помещениях № 1,2,12,27,28,29,32,33,34,43,44 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене	16.09.2017	Выполнено
2	В кабинете № 37 заделать плитуса , повести покраску потолка, в кабинете №4 заделать плитус, в кабинете № 29 заклеить отклеенные от стен обои	16.09.2017	Выполнено
3	В кабинете биологии уmyвальную раковину оборудовать краном, в кабинетах № 7,9 краны зафиксировать	16.09.2017	Выполнено
4	Не допускать организацию питания детей по несогласованному примерному меню с территориальным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-	16.09.2017	Питание осуществляется в МБОУ «Школа №111» централизованно по системе «Ланч

	эпидемиологический надзор		бокс» Департаментом питания по приказу Управления образования. (Копия приказа прилагается) Написано письмо в «Департамент продовольствия и социального питания г. Казани»
5	В моечном помещении для мытья столовой посуды вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентрации и объема применяемого моющего средства «Ника Супер», согласно инструкции по применению этого средства и температурных режимах воды в моечных ваннах	16.09.2017	Выполнено
6	Моечные ванны для мытья столовой посуды обеспечить маркировкой объемной вместимости	16.09.2017	Выполнено
7	Не допускать просушивание и хранение чашек и стаканов на подносах	16.09.2017	Выполнено
8	Для уборки каждой группы помещений на пищеблоке выделить отдельный промаркированный уборочный инвентарь, хранение уборочного инвентаря упорядочить	16.09.2017	Выполнено
9	Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья вести по форме	16.09.2017	Выполнено

Администрация МБОУ «Школа №111» просит Вас продлить сроки выполнения пункта 1
Предписания от 15.06.2017г. а именно:

№ п\п	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Выполнено \не выполнено
1	В учебных помещениях № 1,2,10, 12,14, 27,28,29,32,33,34,37, 43,44 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене	16.09.2017	Выполнено в кабинетах: 1,2,12,27,28,29,32,33,34,43,44 Не выполнено в кабинетах: 10,14,37

Выполнение работ в кабинетах №10,14,37 должно быть выполнено в 2017/2018 учебном
году.

Для выполнения предписаний Роспотребнадзора Администрацией школы были написаны многочисленные письма в вышестоящие инстанции (копии прилагаются).

Директор МБОУ «Школа №111»



А.Я.Звездина