

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по РТ**
Ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани
(Советский район)**
(наименование органа государственного пожарного надзора)
420073, г. Казань, ул. Красной Позиции, 3Б, тел/факс: 273-21-36
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 18/1/41

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МБОУ "Лицей №149 с Татарским Языком Обучения" Советского района г. Казани

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Старкова А.В. № 18 от 9 февраля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. «26» февраля 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка инспектором отделения НД и ПР по Московскому району города Казани «Восход» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан, лейтенантом внутренней службы Архиповым Дмитрием Александровичем, в помещениях МБОУ "Лицей №149 с Татарским Языком Обучения" Советского района г. Казани, расположенная по адресу: 420140. РТ, г. Казань, ул. Чишмяле, д. 5, совместно с директором МБОУ "Лицей №149 с Татарским Языком Обучения" Советского района г. Казани Вафиной Ф.Г.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ пред- при- ятия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
Советская 14 а:				
1.	Здание не оборудовано системой оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией 3 – го типа	ст.1, ст.6 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22 июля 2008г. №123-ФЗ, далее №123-ФЗ; ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ, далее №184-ФЗ; табл. 2 п.14 Свода правил СП	01.02.2022г.	

		3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», далее СП 3.13130.2009;		
2.	Кабеля и провода СПЗ, прокладываемые одинично (расстояние между кабелями или проводами более 300мм.), не имеют показатели пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315	ст.1, ст. 6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; п.4.4 Свода правил СП 6.13130.2019 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», далее СП 6.13130.2019;	01.02.2022г.	
3.	Кабеля и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), должны иметь показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315	ст.1, ст. 6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; п.4.5 Свода правил СП 6.13130.2019 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», далее СП 6.13130.2019;	01.02.2022г.	
4.	Помещения спортивных залов на 2 – ом этаже не оборудованы АПС	ст.1, ст. 6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; табл. А3 п. 38 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», далее СП 5.13130.2009;	01.02.2022г.	
5.	В коридорах 2,3,4 этажей не установлены ручные пожарные извещатели	п.54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", далее ППР в РФ;	01.02.2022г.	
6.	Не обеспечена проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	п.42 ППР в РФ;	01.02.2022г.	
7.	Эвакуационные знаки пожарной безопасности на этажах здания, принцип действия которых основан на работе от электрической сети, должны включаться одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	ст.1, ст. 6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; п.5.1 СП 3.13130.2009;	01.02.2022г.	
8.	Над запасными эвакуационными выходами с 1 – го этажа отсутствуют световые табло «выход»	ст.1, ст. 6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; п.5.3 СП 3.13130.2009;	01.02.2022г.	
9.	Не обеспечено исправное сосание АПС в здании хоздблока и коридоре подвала (ИПД в состоянии сработки)	п.54 ППР в РФ;	01.02.2022г.	
10.	В помещении актового зала и коридора 2 – го этажа дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5м. от электросветильников	ст.1, ст. 6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; п.13.3.6 СП 5.13130.2009	01.02.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;


должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР по Московскому району
г. Казани «Восход» УНД и ПР

ГУ МЧС России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы


Д.А. Архипов

« » 2021г.

Предписание для исполнения получил:



директор МБОУ "Лицей №149 с Татарским Языком Обучения" Советского района г. Казани Вафина Ф.Г.
(должность, фамилия, инициалы)

« » 2021г.