

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Советский район)
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420061, (843) 272-46-53

Предписание № 104 / 1 / 70
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161» Советского района г.Казани

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 104 от «15» августа 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «17» августа 2020г и с 09 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «24» августа 2020г. проведена внеплановая проверка начальником отделения НДиПР по Советскому району г.Казани «Азино» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Салаховым Р.Ф.при участии инженера ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Республике Татарстан капитана внутренней службы Полканова А.Е. помещений Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная русско-татарская школа №161» Советского района г.Казани, расположенных в городе Казань, ул. Закиева,31 совместно с директором школы Яковлевой В.А.

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.4);	1.11.2021	
2.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.5);	1.11.2021	

3.	на объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.61);	1.11.2021	
4.	не организовано проведение проверки работоспособности источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного гидранта) не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.55);	1.11.2021	
5.	не представлено подтверждение применения в помещении поэтажного коридора 4-го этажа покрытия полов с пожарной опасностью, не более чем класс КМ2, в том числе применяется линолеум	(Ст. 1, ст.6, ст.134 табл.28 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*)	1.11.2021	
6.	на этажах не обеспечено наличие нормативного количества планов эвакуации с четко нанесенным изображением и обозначениями	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.7);	1.11.2021	
7.	помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности, а именно помещения (электрощитовые на этажах, склад на 1-ом этаже, венткамера и складские помещения в подвале), не отделены противопожарными дверьми от смежных помещений	(ст. 1, ст.6, ст.88 ч.1 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; СНиП 21-01-97* п.7.4);	1.11.2021	
8.	не обеспечено наличие на дверях помещений складского и технического назначения (электрощитовые на этажах, склад на 1-ом этаже, венткамера и складские помещения в подвале, хоз.блок) обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 4.13130.2013 п.5.1.2, ППР п.20)	1.11.2021	
9.	устройства для самозакрывания дверей на этажах здания частично находятся в неисправном состоянии	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.62);	1.11.2021	
10.	двери, отделяющие поэтажные коридоры от лестничных клеток на этажах частично не оборудованы устройствами для самозакрывания	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СНиП 21-01-97* п.6.18*);	1.11.2021	
11.	не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.50);	1.11.2021	

12.	не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций сценической коробки актового зала в соответствии с инструкцией изготовителя с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки. Проверка состояния огнезащитной обработки при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.21);	1.11.2021	
13.	эвакуационные знаки пожарной безопасности (табло «выход») на 2-ом этаже, принцип действия которого основан на работе от электрической сети не включается одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.5.1);	1.11.2021	
14.	запоры на дверях запасных эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.35);	1.11.2021	
15.	не обеспечена исправность систем и средств противопожарной защиты объекта (система пожарной сигнализации в здании хоз. блока, в актовом зале, библиотеке, пом.209, коридоре 2 этажа возле пом.209 не срабатывают дымовые пожарные извещатели)	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.61);	1.11.2021	
16.	в холодном цехе, в актовом зале, в пом.203, 305, 402, 409 дымовые пожарные извещатели расположены на расстоянии менее 0,5 м от электросветильников	(ФЗ №123 ст.1,6; ФЗ №184 ст.46; СП 5.13130.2009 п.13.3.6);	1.11.2021	
17.	в раздевалках спортивного зала и в самом спортивном зале на 2 этаже все дымовые и линейные пожарные извещатели находятся в нерабочем состоянии	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ППР п.61);	1.11.2021	
18.	в горячем цехе кухни в пом.406 отсутствуют пожарные извещатели	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, Свод правил СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» Таблица А3);	1.11.2021	
19.	в помещении 408 и 409 установлено по одному дымовому пожарному извещателю	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п 4.9 СНиП 2.04.09-84);	1.11.2021	
20.	уровень звука системы СОУЭ не соответствует нормативным требованиям (уровень звука тихий, во многих помещениях при закрытых дверях речевое оповещение не слышно), передаваемая речевая информация не разборчива	(Ст. 1, ст.6, Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, НПБ 104-03);	1.11.2021	

21.	в коридоре между спортивными залами допущено устройство кладовой для хранения различных сгораемых предметов	(Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184- ФЗ, п. 23 ППР в РФ).	1.11.2021	
-----	--	--	-----------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке..

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Начальник отделения НДиПР по Советскому району
г. Казани «Азино» УНД и ПР ГУ МЧС России
по Республике Татарстан Салахов Р.Ф.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


(подпись)

«24» августа 2020 г. М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:

✓ 
(подпись)
«24» 08 20 00 г.


(должность, фамилия, инициалы)