



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани

420073, г. Казань, ул. Кр. Позиции, 3Б, тел/факс: 223-95-67

Предписание № 218/1/174

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169» Советского района г. Казани ИНН 1660049340

Во исполнение решения о проведении выездной проверки, принятого главным (заместителем главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 218 от « 10 » августа 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 12 ч. 00 мин. « 25 » августа 2021 г. по 11 ч. 00 мин. « 27 » августа 2021 г. проведено контрольное (надзорное) мероприятие Начальником отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Азино» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Салаховым Р.Ф. в отношении Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 169» Советского района г. Казани ИНН 1660049340, расположенного по адресам: г. Казань улица Сахарова, 8

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6, ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.4	1.06.2022	
2.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями или проводами менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения	Ст. 1, ст.6, ст.84 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.5	1.06.2022	

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	ПРГП1, ПРГП2, ПРГП3, ПРГП4 (в зависимости от объема пожарной нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД2 по ГОСТ Р 53315.			
3.	в противопожарном расстоянии от здания хозблока установлены мусорные контейнеры	Ст. 1, ст.6, ст.51, ст.54, ст.81, ст.83 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, Правила противопожарного режима в РФ п.74	1.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:


руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Начальник ОНДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Азино»
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Салахов Р.Ф.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 27 » августа 20 21 г


(подпись)

Предписание для исполнения получил:

V 
(подпись)

« 27 » августа 20 21 г.

Абдулганиев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы)