

**Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Городской детский эколого-биологический центр» г.Казани
(МБОУ ДОД «ГДЭБЦ» г.Казани)**

АКТ

проверки выполнения соглашения по охране труда

" 24 " февраля 2014г.

Мы, председатель профкома Гринкевич Н.А., директор Халиуллин М.Н. проверили выполнение Соглашения по охране труда за 2011-2013 годы.

Наименование мероприятия, предусмотренного соглашением	Какая работа выполнена	Ассигновано по соглашению	Фактически израсходовано	Оценка качества выполненной работы и эффект проведенного мероприятия	Причина невыполнения мероприятия
Установка тепловых регистров в актовом зале	Установлены тепловые регистры в кабинетах №18, 19, 20			Повысилась температура в кабинетах №18, 19, 20 до нормы. В актовом зале требуется дополнительная установка тепловых регистров.	Отсутствие бюджетного финансирования в достаточном объеме
Установка тепловых регистров в кабинетах ботанического и художественно-прикладного отделов	Частично проведена замена труб отопления на пластиковые в теплицах			Проблемы с циркуляцией воды в системе отопления, требуется доработка.	Отсутствие бюджетного финансирования в достаточном объеме
Установка механической вентиляции в выставочном павильоне «Биосфера»	Установлен электрический вентилятор в выставочном павильоне «Биосфера»			Улучшился микроклимат.	

Директор

М.Н. Халиуллин

Председатель профкома

Н.А. Гринкевич

