



КНМ 16210061000201309425 от 02.11.2021 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Аминова, 5, г. Альметьевск, Республика Татарстан, 423450,
телефон: 26-70-11, 26-70-20, 26-70-02, E-mail: ondalmet@yandex.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 351/1/146**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 им. Р.
Фахретдина» г. Альметьевска Республики Татарстан

ОГРН 1021601627827, ИНН 1644022358

423455, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 124, 116А.

Директор Валиуллина Фируза Завитовна .

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по
Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному
надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан Хусаинова Равиля Илтозаровича от "2"
ноября 2021 г., 09 час. 50 мин. N351, КНМ 16210061000201309425, в период с "10"
ноября 2021 г., 10 час. 00 мин. по "10" ноября 2021 г., 12 час. 00 мин. по "12" ноября
2021 г., 12 час. 30 мин. по "12" ноября 2021 г., 13 час. 30 мин.

государственным инспектором по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору – старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, майором внутренней службы, Бибиковым Александром Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

директор МБОУ «Гимназия №1 им. Р.Фахретдина» Валиуллина Фируза Завитовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено исправное состояние средств обеспечения пожарной безопасности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения здания Гимназии №1 и блока №2 ДОУ (не работают шлейфы, отдельные дымовые датчики, знаки направления движения к эвакуационным выходам и знаки ВЫХОД не светятся) система эксплуатируется более 10 лет и требуется замена в здании Гимназии №1.	- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 54.	05.11.2022	
2.	Допускается размещение на эвакуационных путях различных предметов препятствующих безопасной эвакуации через эвакуационные выходы из помещений здания (Гимназия №1, ДОУ).	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-	05.11.2022	

		ции», пункт 27, подпункт «б».		
3.	Огнетушители не все расположены на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. (Гимназия №1, ДОУ).	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 409.	05.11.2022	
4.	Приспособления для самозакрывания дверей выхода на лестничную клетку в неисправном состоянии или демонтированы. (Гимназия №1).	Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации №123-ФЗ от 22.07.2008 г., статья 4, часть 3,4, СП 1.13130.2020, пункт 4.4.6.	05.11.2022	
5.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (Гимназия №1).	пп. б), п. 17 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	05.11.2022	
6.	Допускается снятие дверей коридоров и фиксирование их в открытом состоянии. (Гимназия №1).	пп. г), п. 27 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	05.11.2022	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБОУ «Гимназия №1 им. Р.Фахретдина»
Валиуллина Фируза Завитовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

«12» ноября 2021 г.

Государственный инспектор по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, майор внутренней службы,

Бибиков Александр Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



«12» ноября 2021 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.