

АКТ

проверки работоспособности установки ПС

« 21 » Июль

20 18 года

Комиссия в составе:

Представителя (ей) объекта

Директора МБУДО „ЦВР“
Басаутдинов НА

(должность, фамилия, имя, отчество проводившего (их) проверку)

Представителя (ей) обслуживающей организации председатель Лениногорского райгоротделения ТРО ВДПО РТ Шамарданов А.А., электрик Бурганов И.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество проводившего (их) проверку)

Составили настоящий акт по результатам проверки работоспособности установки П.С.(П.Т.) Гранит - 8

(указывается марка прибора)

установленный

в здании ЦВР

(место установки прибора)

защищающий объекты бытовые помещения

(наименование защищаемых зданий, сооружений, помещений, оборудования)

Проверкой установлено:


1. Внешний осмотр системы: в удовлетворительном состоянии
2. Контроль рабочего положения включателей прибора: приборы включены
3. Контроль резервного источника питания от источника резервного питания
4. Способ проверки ПС(ПТ), имитация срабатывания датчика
5. Проверка наличия и ведения технической документации документация ведется в полном объеме
6. Заключение комиссии система исправна находится в рабочем состоянии

Подписи членов комиссии

Басаутдинов НА
(представитель объекта)

Бурганов И.Н.

(представитель обслуживающей организации)



АКТ

проверки работоспособности установки ПС

« 3 » Августа 2018 года

Комиссия в составе:

Представителя (ей) объекта Директора МБУ ДО „ЦВР“
Багаутдинов Н.А.
(должность, фамилия, имя, отчество проводившего (их) проверку)

Представителя (ей) обслуживающей организации председатель Лениногорского
райгортделения ТРО ВДПО РТ Шамарданов А.А., электрик Бурганов
И.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество проводившего (их) проверку)

Составили настоящий акт по результатам проверки работоспособности установки
П.С.(П.Т.) Промит - 8

(указывается марка прибора)

установленный в здании ЦВР
(место установки прибора)

защищающий объекты бытовые помещения
(наименование защищаемых зданий, сооружений, помещений, оборудования)

Проверкой установлено:

1. Внешний осмотр системы: в удовлетворительном состоянии
2. Контроль рабочего положения включателей прибора: приборы
включены
3. Контроль резервного источника питания от источника резервного питания
4. Способ проверки ПС(ПТ), имитация срабатывания
датчика
5. Проверка наличия и ведения технической документации документация ведется в
полном объеме
6. Заключение комиссии система исправна находится в
рабочем состоянии

Подписи членов комиссии:

Багаутдинов Н.А.
(представитель объекта)

Бурганов И.Н.
(представитель обслуживающей организации)

