

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088,
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 227-46-96

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066,
(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Казани (Авиастроительный район)
ул. Челюскина, 51, г. Казань, Республика Татарстан, 420037,
(843) 223-95-52, 223-95-54, e-mail:ogpn-aviastroi@mail.ru

Предписание № 85/1/41

Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития
ребенка-Детский сад №111»Авиастроительного района г.Казани**

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Казани по пожарному надзору- заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани по Авиастроительному району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Мухаметдинова Р.Ш. №85 от 02 ноября 2020 года, ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час.00 мин. до 12 час.00 мин. «12» ноября 2020 г., с 09 час.00 мин. до 11 час.00 мин. «01» декабря 2020 г. проведена **плановая, выездная** проверка инспектором ОНД и ПР по Авиастроительному району г. Казани «Авиастроительный» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Багаветдиновой Еленой Александровной МАДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад №111» Авиастроительного района г. Казани, ул. Айдарова, 24А совместно с заведующей Насыровой Фардией Фаритовной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преплисан	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Для здания (Функциональной опасности Ф 1.1) на путях эвакуации 1-го и 2-го этажей для покрытия пола применены материалы с недопустимым классом пожарной опасностью согласно представленного сертификата КМ5 (пол-ленолеум).	Ст.4,табл.3,табл.28,табл.29 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ(в ред.Федерального закона от 10.07.2012 г. №117-ФЗ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.3.2; Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.25*	до 01.07.2021 года	
2	Приспособление для самозакрывания двери разделяющей коридор от	п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства № 390 от 25.04.2012 г.	до 01.07.2021	

№ Преприписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	лестничной клетки второго этажа находится в неисправном состоянии.		года	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД и ПР

По Авиастроительному району г.Казани «Авиастроительный»

УНД и ПР ГУ МЧС России

По Республике Татарстан

Багаветдинова Е.А.



М.Л.П.*

«01» 12 2020 г.

Предписание для исполнения получил (а): Заведующая МАДОУ «Центр развития ребенка- Детский сад №111» Авиастроительного района г.Казани, Насырова Фардия Фаритовна

(должность, фамилия, инициалы)

✓ *Насырова*
(подпись)

«01» 12 2020 г.

«*» - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору