

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) тел. 272-91-24, ф. 272-67-54, E-mchs@kadmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Яруллина 1, г. Казань, Республики Татарстан, 420066
(843) 292-64-39, тел. доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Вахитовский район)
ул. Х. Такташ 39 г. Казань, Республики Татарстан, 420107 (843) 223-95-06.

Предписание №205/1/205
об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по пре-
дотвращению угрозы возникновения пожара
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
№312 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани

Во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Казани Республики Татарстан по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД и ПР г. Казани по Вахитовскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Нургалиева К.Ф. №205 от 09.12.2019г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. 13 декабря 2019г., с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. 18 декабря 2019г. проведена плановая выездная проверка старшим дознавателем ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ Сафиным Русланом Рашидовичем в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №312 комбинированного вида» Вахитовского района г.Казани, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Л. Шмидта, 36 совместно с заведующей Фахрутдиновой Гульгией Абдулловой.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без использования ключа (2-ой этаж выход на лестницы 3-го типа).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	01.11.2020г.	
2.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного назначения (склады, прачечная, электрощитовая) обозначение	Правила противопожарного режима в Российской Федерации в РФ п.20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их	01.11.2020г.	

	их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".		
3.	Помещение кабинета дополнительных услуг на 2-м этаже, складское помещение декораций и здание уличного склада не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4,5,6,78 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СП 5.13130.2009 приложение А; НПБ 110-03 п.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: -с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); -венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; -категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток.	01.11.2020г.	
4.	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости (склад, прачечная).	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.4,5,6 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ); СНиП 21-01-97* п.5.14*, п.7.4. Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами.	01.11.2020г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по г. Казани по
пожарному надзору – старший дознаватель ОНД и ПР
по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РТ

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора, по пожарному надзору)

(подпись)

Сафин Р.Р.

М.Л.П.*

«18» декабря 2019 г.

Предписание для исполнения получила:

(подпись)

«18» декабря 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору