

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*
от 11.11.2021г №146 КНМ 16210061000201339968



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(843) 221-61-52, ф. 221-61-54, телефон доверия 292-64-09

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Казани (Кировский район)

ул. Кожевенная, д. 20, г. Казань, Республика Татарстан, 420030,

(843) 223-95-46, e-mail: ogpnkirov@yandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 146/1

от 23 ноября 2021 года.

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

**вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" КИ-
РОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ ИНН: 1656000905**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по пожарному надзору г. Казани – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани по Кировскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан подполковника внутренней службы В.Г.Емельянова, ст. 6 Федерального

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», №146 от «11» ноября 2021 года

в период:

с 13 час. 00 мин. «16» ноября 2021 г., по 15 час. 00 мин. «16» ноября 2021 г.

с 11 час. 00 мин. «18» ноября 2021 г., по 12 час. 00 мин. «18» ноября 2021 г.,

с 13 час. 00 мин. «23» ноября 2021 г., по 15 час. 00 мин. «23» ноября 2021 г.,

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору – старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Галиулин Р.Р.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ 420004, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Горьковское Шоссе, д.22

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Заведующая МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" КИРОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ Артёменко Ю.В.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Планы эвакуации людей при пожаре имеют искажения схем в виде не указания ручных пожарных извещателей, соответствии проекции планировки и не соответствии мест размещения на плане.	(п.5, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", изменения №1 ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля»; НПБ 160-97)	10.10.2022г.	
2.	В помещениях отдельно стоящего склада, прачечной и склада завхоза не определена расчетами категория помещений по взрывопожарной и пожарной опас-	(п. 12 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации")	10.10.2022г.	

	ности.			
3.	На объекте, с учётом массового пребывания людей, не предусмотрено на каждого дежурного средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководителем организации должна быть обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности, с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты	(п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	10.10.2022г.	
4.	В музыкальном зале, группы и раздевалки групп, коридор первого этажа, площадки на лестничном марше: отделка пола выполнена с применением материалов с неизвестными показателями класса пожарной опасности материалов (старый линолеум). Не допускается использование материалов более чем КМ2.	(ст. 4, 6 табл. 3, 28 ст. 134 ч.8 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 № 117-ФЗ, п.6.25 СНиП 21-01-97*))	10.10.2022г.	
5.	Второй выход на чердак здания не выгорожен противопожарным люком 2-го типа с предоставлением паспорта и акта выполненных работ специализированной организацией, имеющей лицензию на заполнение противопожарных преград.	(ст. 4,5,6 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.8.4 * СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений)	10.10.2022г.	
6.	Не смонтированы датчики	(ст. 4, 5, 6, 83, 103 Федерального	10.10.2022г.	

	автоматической установки пожарной сигнализации в тамбурах эвакуационных выходов возле кладовой завхоза, а также в ясельной группе на 1-ом этаже, где на момент проверки идет ремонт.	закона № 123 – ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл.1 п.9 ПНБ 110-03, Приложение А, п. А.4, табл. А.1 п. 9, табл. А.3 п. 4.2, п. 38 Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.4, табл. 1 п. 11, табл. 3 п. 5, п. 48 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»)		
7.	Здание отдельно стоящего склада на территории не оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации (АУПС).	(ст.4,5,6 №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. 3 п.5.2, п.4.2 НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.", Таблица А.3 п 5.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»)	10.10.2022г.	
8.	Заблокирована мебелью и закрыта на ключ дверь между старшей и средней группой и между младшей и средней на 2-м этаже	. (п. 16, п.23, п.26, п.27 пп «б» Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	10.10.2022г.	
9.	Из каждой групповой ячейки на втором этаже здания отсутствуют вторые эвакуационные расщедоточенные выходы. Предусмотреть вторые выходы на лестницу 3-го типа из спальных комнат групповых ячеек, которые будут	(ст. 4,5, 6, ст.53 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 2.4 СНИП 2.08.02-89*, п.6.12*, п.6.15* , п.6.9* СНИП 21-01-97*, п.23 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопо-	10.07.2023г.	

	являться рассредоточенными. Проходы из раздевалок в смежные группы не являются эвакуационными выходами из ячеек.	жарного режима в Российской Федерации»)		
10.	Ширина выходов в лестничную клетку ячейки групп на 2 этаже, а также выходы из ячеек на 1 этаже составляет менее 1,2 м. (Внутренние выходы и двери непосредственно наружу из групповых ячеек)	(ст. 4,5, 6, ст.53 № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.16 СНиП 21-01-97*)	10.07.2023г.	
11.	Не произведены проверки уровней звукового давления, развиваемого звуковыми оповещателями системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре II-типа. На втором этаже здания отсутствует оповещатели СОУЭ, в групповых ячейках не слышна система оповещения при ее сработке.	(ст. 4, 5, 6, 144, 145 № 123-ФЗ; НПБ 77-98; раздел 4, табл.2 п.1 СП 3.13130.2003)	10.10.2022г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 75 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" КИРОВСКОГО РАЙОНА
Г. КАЗАНИ Артёменко Ю.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору - старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району г. Казани «Заречье» управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Татарстан капитан внутренней службы Галиулин Руслан Ринатович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.