



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(Приволжское управление)

ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097
Телефон: 8(843) 231-17-77, Факс: 8(843) 231-17-77
mail: privol@gosnadzor.ru www.privol.gosnadzor.ru

19 февраля 2019 г.

г. Казань

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-13-71-31

Законному представителю – Заведующей
МАДОУ «Детский сад № 282»
Ф.Т. Валеевой

«19» февраля 2019 г.

юридический адрес:
420095, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 21

Мною, государственным инспектором Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Королевой Наталией Вячеславовной, согласно распоряжению от 01.02.2019 г. № 308 в период с 08 февраля по 19 февраля 2019 года.

на основании Акта проверки от 19.02.2019 г. № 43-13-71-31, составленного в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 282 комбинированного вида» Московского района г. Казани (далее МАДОУ «Детский сад № 282»), 1658028423, ОГРН 1021603272107; КПП 165801001; дата присвоения 07.10.2002; заведующая – Валеева Фирания Тимерхановна, зарегистрированного по адресу: 420095, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 21

в присутствии:

Валеевой Фирании Тимерхановны

– заведующей МАДОУ «Детский сад № 282»

по устранению замечаний по ранее выданному предписанию от **05.10.2018 № 43-13-71-331**.

В процессе проверки выявлен факт его неполного выполнения, а именно: из ранее предписанных **19** нарушений не выполнено **11**, устранение которых предусмотрено до 05.12.2018.

Предписание от **05.10.2018 № 43-13-71-331** снимается с контроля с 19 февраля 2019 года.
Переносится из предписания от **05.10.2018 № 43-13-71-331**:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок отсутствует ответственный за электрохозяйство и его заместитель.	п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003г., регистрационный № 4145) (далее ПТЭЭП).	29.03.2019
2.	Отсутствует работник для присвоения персоналу детского сада I группы по электробезопасности. Неэлектротехническому персоналу учреждения не проводится инструктаж с присвоением I группы по электробезопасности. Не ведется журнал учета присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	п.1.4.4. ПТЭЭП.	29.03.2019
3.	Отсутствует проектная документация электроснабжения здания детского сада.	п. 1.8.1. ПТЭЭП.	29.03.2019
4.	Не обеспечивается категория надежности электроснабжения здания детского сада (фактически III).	п. 1.2.17., 1.2.18. Правил устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденных Минтоп и энергетики РФ, 1998 (далее ПУЭ, 6 издание).	устранить при капитальном ремонте электрооборудования
5.	Отсутствует паспорт заземляющего устройства.	п.2.7.15. ПТЭЭП.	29.03.2019

6.	Не заземлены в учреждении трубы водоснабжения и отопления.	п. 1.7.76. Правил устройства электроустановок, издание 7, утвержденные приказом Министерства энергетики РФ 08.07.2002 № 204 (далее ПУЭ, 7 издание).	29.03.2019
7.	По результатам проведенных замеров электроизмерительной лабораторией ООО «СТК» от 22.05.17 выявлены несоответствия наличия связи заземляющих проводников с заземляемыми элементами (80 точек). На момент проверки замечания частично не устранены. Повторные испытания параметров электрооборудования не проводились.	п. 1.7.1., 1.7.2., приложение 3 ПТЭЭП,	29.03.2019
8.	Не в полном объеме выполнены профилактические испытания параметров электрооборудования (кабельные линии).	приложение 3 ПТЭЭП.	29.03.2019
9.	В электрощитовой учреждения присоединение заземляющих проводников в электрощитах частично выполнено без оконцевания кабельными наконечниками.	п. 1.7.2. ПТЭЭП; п. 1.7.139. ПУЭ, 7 издание.	29.03.2019
10.	Не обеспечивается безопасная эксплуатация электрооборудования в помещении электрощитовой, а именно: частично под один болт присоединяются более двух электроприемников, присоединение которых (многопроволочные защитные проводники) к заземляющему устройству выполнены без кабельных наконечников, в результате чего не обеспечен надежный контакт соединений проводников и не обеспечивается безопасная эксплуатация электрооборудования.	п. 2.7.4 ПТЭЭП; п.1.7.139. ПУЭ, 7 издание; ГОСТ10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования».	29.03.2019
11.	В электрощитовом помещении внутренние и внешние стенки электрошкафов не защищены от коррозии (ржавые).	п. 4.1.6. ПУЭ, 7 издание.	устранить при капитальном ремонте электрооборудования

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зинина, д. 4, г. Казань, 420097 на имя руководителя управления Петрова Б.Г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 282» Валеева
Фириания Тимерхановна

С предписанием ознакомлен


(ФИО подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор
Казанского территориального
отдела

(подпись)



Н.В. Королева

(ФИО)

Экземпляр предписания на 4 листах для исполнения получен

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 282» Валеева Фириания Тимерхановна

19.02.2019



подпись, ФИО, подпись, дата, печать)