



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору**

(Приволжское управление)

ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Респ. Татарстан, 420097
Телефон: 8(843) 231-17-77 Факс: 8(843) 231-17-77
mail: privol@gosnadzor.ru www.privol.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 43-13-71-145

Законному представителю –
заведующей МАДОУ «Детский сад №
282» Валеевой Ф. Т.

юридический адрес:

420095, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 21

«18» мая 2018 г.

Мною, государственным инспектором Казанского территориального отдела Приволжского управления Ростехнадзора Королевой Наталией Вячеславовной

на основании Акта проверки от 18.05.2018 г. № 43-13-71-145, составленного в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 282 комбинированного вида» Московского района г. Казани (далее МАДОУ «Детский сад № 282»), ИНН 1658028423, зарегистрированного по адресу: 420095, г. Казань, ул. Соловецких Юнг, д. 21

в присутствии:

Валеевой Фирании Тимерхановны

заведующей МАДОУ «Детский сад № 282»

ПРЕДПИСЫВАЮ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения
1.	Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок отсутствует ответственный за электрохозяйство и его заместитель.	п. 1.2.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,	до 01.09.2018

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения
		утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 г. № 6 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2003г., регистрационный № 4145) (далее ПТЭЭП).	
2.	Рабочий по зданию, завхоз учреждения, на которых в соответствии с должностными инструкциями возлагаются работы по эксплуатации электроустановок не проходили проверку знаний по электробезопасности.	п. 1.2.1., 1.4.5., 1.4.19., 1.4.20. ПТЭЭП.	до 01.09.2018
3.	Отсутствует работник для присвоения персоналу детского сада I группы по электробезопасности. Неэлектротехническому персоналу учреждения не проводится инструктаж с присвоением I группы по электробезопасности. Не составлен перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности. Не ведется журнал учета присвоения неэлектротехническому персоналу I группы по электробезопасности.	п.1.4.4. ПТЭЭП.	до 01.09.2018
4.	Отсутствует проектная документация электроснабжения здания детского сада.	п. 1.8.1. ПТЭЭП.	до 01.09.2018
5.	Не обеспечивается категория надежности электроснабжения здания детского сада (фактически III).	п. 1.2.17., 1.2.18. Правил устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденных Минтоп и энергетики РФ, 1998 (далее ПУЭ, 6	рекомендуется при капитальном ремонте электроустановок учесть требования действующих правил.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения
	проводились.		
14.	Не в полном объеме выполнены профилактические испытания параметров электрооборудования (кабельные линии, заземляющее устройство).	приложение 3 ПТЭЭП.	до 18.06.2018
15.	В помещениях школы, в которых находятся дети, частично эксплуатируются штепсельные розетки, не имеющие защитных устройств, автоматически закрывающих их гнезда.	п. 7.1.49. ПУЭ, 7 издание.	до 18.06.2018
16.	На двери электрощитовой учреждения отсутствует надпись диспетчерского наименования и предупреждающий плакат.	п. 2.2.20. ПТЭЭП,	до 18.06.2018
17.	В электрощитовой помещении школы не определено место хранения электрозащитных средств.	п. 1.3.9. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (далее ИПиИСЗ).	до 18.06.2018
18.	На дверцах распределительных щитов в электрощитовой помещении, электрощитов освещения в коридорах детского сада не выполнены надписи, указывающие назначение присоединений и их диспетчерское наименование и не нанесены знаки установленного образца.	п. 2.2.20. ПТЭЭП.	до 18.06.2018
19.	Электропроводка в электрощитах учреждения не обеспечивает возможность легкого распознавания по всей длине проводников по цветам.	п. 2.1.31. ПУЭ, 6 раздел.	до 18.06.2018
20.	В электрощитовой учреждения присоединение заземляющих проводников в электрощитах частично выполнено без оконцевания кабельными наконечниками.	п. 1.7.2. ПТЭЭП; п. 1.7.139. ПУЭ, 7 издание.	до 18.06.2018
21.	Не обеспечивается безопасная эксплуатация электрооборудования в помещении электрощитовой котельной, а именно: частично под один болт присоединяются более двух электроприемников, присоединение которых (многопроволочные защитные проводники) к заземляющему устройству	п. 2.7.4. ПТЭЭП; п.1.7.139. ПУЭ, 7 издание; ГОСТ10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические	до 18.06.2018

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения
	выполнены без кабельных наконечников, в результате чего не обеспечен надежный контакт соединений проводников и не обеспечивается безопасная эксплуатация электрооборудования.	требования».	
22.	В электрощитовой учреждения на кабелях отсутствуют кабельные бирки.	п. 2.4.5. ПТЭЭП.	до 18.06.2018
23.	В электрощитовом помещении внутренние и внешние стенки электрошкафов не защищены от коррозии (ржавые).	п. 4.1.6. ПУЭ, 7 издание.	до 18.06.2018
24.	В электрощитах учреждения токоведущие части, пускорегулирующих аппаратов не ограждены в полном объеме от случайных прикосновений (прачка, электрощитовая).	п. 2.2.4. ПТЭЭП.	до 18.06.2018
25.	В помещениях учреждения, в которых находятся дети, частично эксплуатируются штепсельные розетки, не имеющие защитных устройств, автоматически закрывающих их гнезда.	п. 7.1.49. ПУЭ, 7 издание.	до 18.06.2018
26.	В учреждении с внутренней стороны электрощитов не в полном объеме нанесены надписи с указанием номинального тока автоматических выключателей и наименование электроприемников соответственно через них получающих питание (коридоры).	п. 2.12.5. ПТЭЭП.	до 18.06.2018
27.	Отсутствует техническая документация по эксплуатации электроустановок: не составлены производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, инструкция по предотвращению и ликвидации аварий в электроустановках, инструкция по учету электроэнергии и ее рациональному использованию; отсутствует перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; отсутствует перечень технической документации; не определен порядок хранения документации; не составлен перечень должностей, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности; не ведутся: оперативный журнал, журнал учета электрооборудования, журнал учета	п. 1.8.1., 1.8.2., 1.8.9. ПТЭЭП.	до 18.07.2018

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения
	работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках, журнал учета средств защиты; не составлены списки работников, имеющих право выполнения оперативных переключений. ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; имеющих право отдавать распоряжения.		
28.	Работы, проводимые персоналом электроизмерительной лаборатории, по испытанию параметров электрооборудования, выполнение которых предусмотрено на основании распоряжения выполняются без его оформления.	п. 46.11. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.	постоянно, по получению предписания.


Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Приволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Зинина, д. 4, г. Казань, Республика Татарстан, 420097 на имя руководителя управления Петрова Б.Г.

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 282» Валеева
Фирания Тимерхановна


(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи