

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России,
номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по РТ

Ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066

(843) 292-64-39, телефон доверия 292-64-09

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани

(Ново-Савиновский район)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

420133 Республика Татарстан г. Казань ул. Адоратского, д.20

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона,
электронный адрес)

Предписание № 52/1/36

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы воз-
никновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №380

комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения заместителя Главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору – заместителя начальника ОНД по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ Емекеева Р.В. № 52 от 01 апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. « 09 » апреля 2021 года, с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. « 20 » апреля 2021 года проведена проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Советскому району г. Казани «Советский» Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, лейтенантом внутренней службы Родыгиным Игорем Сергеевичем, в помещениях Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №380 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани, расположенного по адресу: 420126, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Хусаина Ямашева, д.74а, совместно с заведующей Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №337 комбинированного вида» Ново-Савиновского района г. Казани Урусовой Н.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами, а именно отсутствует противопожарная дверь в вентиляционной камере на вто-	(ст.37, 88 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.5.2.6 СП 4.13130.2013);	20.03.2022г.	

	ром этаже			
2.	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников, близлежащих предметов и устройств, которые могут оказать влияние на работу извещателя, на первом этаже в коридоре возле группы №3, менее 0,5 метра	(ст.83, 84 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности");	20.03.2022г.	
3.	Помещение хоз. блока не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации и системой (установкой) оповещения людей о пожаре	(ст. 83, 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таб. 2 СП 3.13130.2009; п. 4 НПБ 110-03, таб. 1,2 НПБ 104-03).	20.03.2022г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а так же за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы по Советскому району г. Казани «Советский»
Управления надзорной деятельности
и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы

« 20 » апреля 2021г.

Родыгин И.С.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

« 20 » апреля 2021г.

Заведующая Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №380 комбинированного вида»
Ново-Савиновского района г. Казани Урусова Н.С.
(должность, фамилия, инициалы)