

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 180 комбинированного вида» Советского района г.Казани
420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Закиева, дом 45
тел/факс 262-01-72, E-mail dou180@yandex.ru
ОГРН 1021603629222 ИНН 1660048843**

**Заместителю начальника отдела
Надзорной деятельности
по г.Казани
А.В.Старкову
от заведующей МАДОУ
«Детский сад №180»
Советского района г.Казани
Ф.М.Яриевой**

О ВЫПОЛНЕНИИ

Предписания №2/1/8 от 26.01.2015г. выданная инспектором отделения НД по Советскому району г.Казани «Азино» УНД ПР ГУ МЧС по Республике Татарстан старшим лейтенантом внутренней службы Хафизовым Л.Э. по МАДОУ «Детский сад №180 комбинированного вида» Советского района г.Казани

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт(абзац) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение
1	При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечены требования нормативных документов по пожарной безопасности(эвакуационных путей, выходов)		декабрь, 2015	Нет финансовых средств. В Управление образования подана заявка на включение МАДОУ «Детский сад №180» в программу текущего ремонта 2016г.

				Исх.652 от 30.11.2015г.
2	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарной преградой с нормируемым пределом огнестойкости, а именно складское помещение на кухне не выгорожены противопожарной дверью		декабрь, 2015	выполнено
3	Не проведены эксплуатационные испытания наружных противопожарных лестниц.		декабрь, 2015	выполнено
4	При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.		декабрь, 2015	Нет финансовых средств. Заявка по замене системы АПС и речевого оповещения направлена на имя начальника УО г.Казани И.Г.Хадиуллина исх.№360 от 29.05.2015г.

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 180»

Яриева Ф.М.