

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 180 комбинированного вида» Советского района г.Казани
420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Закиева, дом 45
тел/факс 262-01-72, E-mail dou180@yandex.ru
ОГРН 1021603629222 ИНН 1660048843**

**Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Татарстан
М.А.Патяшиной
от заведующей МАДОУ
«Детский сад №180
комбинированного вида»
Советского района г.Казани
Ф.М.Яриевой**

О ВЫПОЛНЕНИИ

предписания Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан
распоряжение № 202/12-п/в31.12.2014г. по МАДОУ «Детский сад №180
комбинированного вида» Советского района г.Казани
Здание типовое, год постройки 2000г.

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок выполнения
1	В старшей группе не допускать организацию сна детей на четвертом уровне трансформируемых кроватей (не предусмотренном для спального места)	ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г., п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.04.2015г. выполнено
2	Обеспечить 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка	ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п.6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13	10.04.2015г.договор с организацией по доставке наматрасников заключен от 13.04.2015г.
3	В туалетных помещениях не допускать хранение уборочного инвентаря в умывальной зоне (возле полотенец).	Ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13	10.4.2015г. выполнено

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 180»

Ф.М.Яриева

**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 180 комбинированного вида» Советского района г.Казани
420100, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Закиева, дом 45
тел/факс 262-01-72, E-mail dou180@yandex.ru
ОГРН 1021603629222 ИНН 1660048843**

Руководителю Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Республике Татарстан
М.А.Патяшиной
от заведующей МАДОУ
«Детский сад №180
комбинированного вида»
Советского района г.Казани
Ф.М.Яриевой

О ВЫПОЛНЕНИИ

предписания от 12.02.2015г. Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан распоряжение № 202/12-п/в31.12.2014г. по МАДОУ «Детский сад №180 комбинированного вида» Советского района г.Казани
Здание типовое, год постройки 2000г.

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Ссылка на законы, нормативные правовые акты РФ, пункты санитарных правил, в соответствии с которыми необходимо провести обязательные мероприятия	Срок выполнения
1	В старшей группе не допускать организацию сна детей на четвертом уровне трансформируемых кроватей (не предусмотренном для спального места)	ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г., п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13	10.04.2015г. <u>выполнено</u>
2	Обеспечить 2 комплекта наматрасников из расчета на 1 ребенка	ст.28 ФЗ № 52 от 30.03.1999 г., п.6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13	10.04.2015г. <u>выполнено</u>
3	В туалетных помещениях не допускать хранение уборочного инвентаря в умывальной зоне (возле полотенец).	Ст.28 ФЗ №52 от 30.03.1999г. п.6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13	10.04.2015г. <u>выполнено</u>
4	Оборудовать раздевальную подготовительной группы шкафом для верхней одежды персонала	Ст.28Федерального закона №52 от 30.03.1999г., п.6.2 СанПиН 2.4.1. 3049-13	15.10.2015г. <u>выполнено</u>

5	Использовать учебные доски с равномерным искусственным освещением (софитами) в старшей и подготовительной группы		15.10.2015г. <u>выполнено</u>
6	Провести ремонт потолков в сыром цехе пищеблока, ремонт потолков и стен кладовой мягкого инвентаря	Ст.24Федерального закона №52 от 30.03.1999г., п.5.2.,п.5.4. СанПин 2.4.1. 3049-13п.33. СанПин 3.5.2.1376-03	15.10.2015г. <u>выполнено</u>
7.	Провести обследование технического состояния наружных стен здания, провести мероприятия по устранению дефектов отделки фасада здания детского сада	Ст.24Федерального закона №52 от 30.03.1999г., п.3.3 СанПин 3.5.2. 1376-03	15.10.2015г. <u>выполнено</u> обследование технического состояния наружных стен здания <u>не выполнены</u> мероприятия по устранению дефектов отделки фасада здания детского сада. Отсутствие финансирования.

Заведующая МАДОУ «Детский сад № 180»

Ф.М.Яриева