

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Казани (Советский район)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ул. Г. Камала, 42а, г. Казань, Республика Татарстан,
420021 (843) 293-85-73

Предписание № 132/1/85 п.п.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №293 комбинированного вида»
Советского района г.Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД по г.Казани по пожарному надзору N 132 от " 29 " сентября 2020
(наименование органа ГПН)
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 10 ч 00 мин. " 8 " октября 2020 г. по
14 ч 00 мин. " 8 " октября 2020 г. и в период с 10 ч 00 мин.
" 8 " октября 2020 г. по 11 ч 00 мин. " 8 " октября 2020 г.

проведена проверка

Начальником отделения НД и ПР по Советскому району г.Казани «Дербышки» майором

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

внутренней службы Семиным Денисом Александровичем

государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МАДОУ «Детский сад №293 комбинированного вида» Советского района г.Казани по
адресу: г.Казань ул. Ад. Кутуя, 2а

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного
самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №293 комбинированного вида» Советского
района г.Казани Пономаревой В.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред-писания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального	1.09.2021г.	

	имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.4		
2.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.5	1.09.2021г.	
3.	в помещениях здания дошкольной образовательной организаций подкласса Ф1.1 применяются декоративно-отделочные материалы и покрытия полов с пожарной опасностью более чем класс КМ2, в том числе в групповых ячейках и общих коридорах применяется линолеум	Ст. 1, ст.6, ч.7 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.09.2021г.	
4.	для отделки стен зала для проведения физкультурных и музыкальных занятий в здании дошкольной образовательной организации подкласса Ф1.1 используются материалы с пожарной опасностью более чем класс КМ0 и(или) КМ1, в том числе применяются обои	Ст. 1, ст.6, ч.8 ст.134 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97*	1.09.2021г.	
5.	эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые табло «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.5.1	1.09.2021г.	
6.	над эвакуационными выхода из групп отсутствуют световые оповещатели «выход»	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.5.3	1.09.2021г.	
7.	не обеспечено исправное состояние наружных пожарных лестниц, а именно ширина лестниц менее 0,9м	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, ГОСТ р53254-2009 п.4.2; ППП п.24	1.09.2021г.	
8.	двери, отделяющие помещения на этажах здания от лестничных клеток частично не оборудованы устройствами самозакрывания с уплотнением в притворах	ФЗ №123 ст.1,6; ФЗ №184 ст.46; СНиП 21-01-97* п.6.18*; п.4.2.7 Свода правил СП 1.13130.2009	1.09.2021г.	
9.	помещение хозблока не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации	ФЗ №123 ст.1,6; ФЗ №184 ст.46; п.38 таблица А3 Свода правил СП 5.13130.2009	1.09.2021г.	

16.	не организовано обучение по специальным программам пожарно-технического минимума непосредственно в организации педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и работников, осуществляющих круглосуточную охрану организации)	ФЗ №123 ст.1,6; ФЗ №184 ст.46; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» п.39,4	1.09.2021г.	
-----	--	---	-------------	--

В ходе проверки проинструктировано мерам пожарной безопасности 15 человек

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР

по Советскому району г. Казани «Дербышки» Семин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 8 " октября 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад №293 комбинированного вида» Советского района г.Казани Пономарев В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

" 8 " октября 2020 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору