

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул.Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани (Советский район)
ул. Красная Позиция, 3Б, г.Казань, Республика Татарстан, 420061, (843) 272-46-53

Предписание № 135/1/91

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 415 с
татарским языком воспитания и обучения " Советского района г.Казани

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 135 от «12» октября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15ч.00 мин. по 17 ч. 00 мин. «16 » октября 2020 г., и с 10 часов 00 мин. по 11 часов 00 мин., «19» октября 2020 г., проведена внеплановая проверка старшим инспектором отделения НДиПР по Советскому району г. Казани "Азино" УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан младшим лейтенантом внутренней службы Синаевым Н.В., помещений Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 415 с татарским языком воспитания и обучения " Советского района г.Казани, расположенных по адресу: 420075, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, ГОРОД КАЗАНЬ, ул. Каштановая,6

совместно с заведующим Кадыровой Р.А.

в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пре дп иса ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной безопасност и	Отметка (подпись) о выполнен и
1	2	3	4	5
1.	На обводной линии у счетчика холодной воды не установлена задвижка, опломбированная в закрытом положении, для пропуска противопожарного расхода воды с электроприводом (Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики)	Ст. 1, ст.6, ч.2 ст.86 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 п.8.13 СНиП 21-01-97* СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты: внутренний противопожарный водопровод требования пожарной безопасности» п.11.7 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»	01.08.21г.	

2.	Помещения разных классов функциональной пожарной опасности не разделены противопожарными преградами, в том числе в проемах помещений складского и производственного назначения (пищевых, тепловой и водогрейный узел, прачечная, складские помещения пищеблока и т.п.) не установлены противопожарные двери	Ст. 1, ст.6, ст.88 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 7.4 п.5.14 СНиП 21-01-97* п.5.4.19 п.5.4.20 Свода правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" 4.2 п.5.2.7 п.5.5.2 п.5.6.4 Свода правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	01.08.21г.	
3.	Высота эвакуационных выходов из лестничной клетки непосредственно наружу в свету менее 1,9 м	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 п. 6.16 СНиП 21-01-97*. п. 33 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.21г.	
4.	В лестничной клетке допускается размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	Ст. 1, ст. 4, ст.6, ст.89 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.1.4, п.6.32 СНиП 21-01-97* п. 33 Правил противопожарного режима в РФ п.4.4.4 СП 1.13130.2009* «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»,	01.08.21г	
5.	Ширина эвакуационных выходов в свету менее нормативного	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 6.16 п.6.27 СНиП 21-01-97*	01.08.21г.	
6.	Не подтверждено проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов пожаровзрывобезопасными способами, представлением соответствующего акта.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.50 Правил противопожарного режима в РФ	01.08.21г	
7.	При достижении системами противопожарной защиты здания и ее составными частями предельного состояния (срока службы), в том числе после ремонта системы, ее составные части не выведены из эксплуатации и не произведено списание	Ст. 1, ст.6, ст.51, ст.54, ст.81, ст.83 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ п.5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт	01.08.21г	
8.	В месте размещения приемно-контрольного прибора отсутствует исполнительная документация на установки противопожарной защиты здания	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ,	01.08.21г.	
9.	Не все помещения в полном объеме защищены автоматической установкой пожарной сигнализации (межпотолочное пространство, помещение заведующего, темнущий, подвальных помещений сада и пищеблока и т.п.), а также не представлено обоснование их отсутствия.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.1.4 СНиП 21-01-97*, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.4, п.14, табл.1 НПБ 110-03, п.1.2 п.13.3.8 прил. А табл.А.2. п.11 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.08.21г.	
10.	Не подтверждена пожаростойкость проводов и кабелей, подключаемым к различным компонентам систем пожарной автоматики	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.13.15.7 Свод правил СП 5.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.08.21г.	

11	Допускается параллельная прокладка кабелей систем пожарной автоматики с силовыми и осветительными кабелями на расстоянии менее 0,5 м., в том числе от извещателя до электросветильников 0,5 метра и до вентиляционного отверстия менее 1 м, в том числе в помещениях групп второго этажа,	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 1.4 СНиП 21-01-97* п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.12.67 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.13.3.6 п.13.15.15 Свод правил СП 5.13130.2009"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.08.21г.	
12	Помещение, в котором размещен приёмно-контрольный прибор автоматической пожарной сигнализации, не обеспечено нормативным аварийным освещением	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ п. 1.4 СНиП 21-01-97* п.12.55 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" п.13.14.12 Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	01.08.21г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке..

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов


Старший инспектор отделения НДиПР по Советскому району

г. Казани "Азино" УНДиПР ГУ МЧС России

по Республике Татарстан Синаев Н.В.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 15 » 10 2020 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

« » 2020 г.


(должность, фамилия, инициалы)