

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, д. 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан**

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф. Яруллина, д. 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, тел.: (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Казани (Советский район)
ул. Кр. Позииции, 3Б, , г. Казань, Республика Татарстан, 420081 тел/факс: (843) 223-95-67

Предписание №276/1/193

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

МАДОУ «Детский сад №327 общеразвивающего вида» Советского района г. Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица)

(фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя начальника ОНД и ПР по г. Казани УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан (Заместителя главного государственного инспектора г. Казани по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Приказчикова Дмитрия Сергеевича №276 от 09.09.2021г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 13час. 00мин. «21» сентября 2021г. по 15час. 00мин. «21» сентября 2021г.; с 10час. 00мин. «24» сентября 2021г. по 11час. 00мин. «24» сентября 2021г. государственным инспектором г. Казани – инспектором отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Советский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Архиповым Дмитрием Александровичем,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: МАДОУ «Детский сад №327 общеразвивающего вида» Советского района г. Казани ИНН 1660034181 ОГРН 1021603628210 по адресу: 420088, РТ, г. Казань, ул. Олонекская, д. 75

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: заведующим МАДОУ «Детский сад №327 общеразвивающего вида» Советского района г. Казани Закирзяновой Л.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями ст. 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Подвальное помещение детского сада не оборудовано системой АПС	ст. 1, ст. 6, ст. 84 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ-123); ст. 46 Федерального закона Российской	01.08.2022г.	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
		Федерации от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» №184-ФЗ (далее ФЗ-184); п. 48 табл. 3 Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» (далее СП 486.1311500.2020);		
2.	Не предусмотрены 2-е эвакуационные выходы из помещений групповых ячеек 2-го этажа	ст. 1, ст. 4, ст. 151ФЗ-123; ст. 46 ФЗ-184; п. 5.2.12 СП 486.1311500.2020;	01.08.2022г.	
3.	Помещения, размещаемые в здании детского сада (прачечная, кладовая кухни, подвальное помещение) не выделено противопожарными преградами в соответствии с пунктом 5.1.2. Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», (далее СП 4.13130.2013)	ст. 1, ст. 6 ФЗ-123; ст. 46 ФЗ-184; п. 5.2.6 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты» (далее СП 4.13130.2013);	01.08.2022г.	
4.	Здание детского сада не оснащено СОУЭ соответствующего типа	ст. 1, ст. 6, ст. 84ФЗ-123, ст. 46 ФЗ-184, п. 1 табл. 2 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее СП 3.13130.2009);	01.08.2022г.	
5.	Помещение варочного цеха кухни детского сада не оборудовано тепловыми пожарными извещателями	ст. 1, ст.4, ст.6 ФЗ-123, ст. 46 ФЗ-184, п.6.2.2 Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (далее СП 484.1311500.2020);	01.08.2022г.	
6.	На фасаде здания детского сада отсутствуют указатели направления движения к источникам противопожарного водоснабжения со светоотражающей поверхностью с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения	п. 48 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее ППР в РФ)	01.08.2022г.	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору – инспектор отделения НД и ПР по Советскому району г. Казани «Советский» УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан
лейтенант внутренней службы
Архипов Дмитрий Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«24.» 09 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



Завзвездный
(подпись)

(должность)

Закуфренова Л.С.
(фамилия, инициалы)

«24.» 09 20 21 г.

№	Вид нарушения (ссылка на нормативный документ)	Ссылка на нормативный документ (или ссылка на нормативный документ, в котором содержится ссылка на нормативный документ)	Ссылка на нормативный документ (или ссылка на нормативный документ)	Ссылка на нормативный документ (или ссылка на нормативный документ)
1	Нарушение правил противопожарной безопасности, в частности, отсутствие противопожарного разрыва	ст. 1, ст. 4, ст. 24 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»	ст. 1, ст. 4, ст. 24 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»	ст. 1, ст. 4, ст. 24 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору