

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул.Академика Губкина, 50, г.Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Казани (Советский район)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ул. Г. Камала, 42а, г.Казань, Республика Татарстан,
420021 (843)293-85-73

Предписание № 166/1/99 п.п.
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №230» Советского района г.Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического
лица, фамилия, имя, отчество,
индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного
инспектора ОНД и ПР по г.Казани по пожарному надзору N 166 от "27" мая 2021
(наименование органа ГПН)
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "3" июня 2021 г. по 12
ч 00 мин. "3" июня 2021 г. и в период с 9 ч 00 мин. "10"
июня 2021 г. по 10 ч 00 мин. "10" июня 2021 г. проведена
проверка

Начальником отделения НД и ПР по Советскому району г.Казани «Дербышки» майором
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
внутренней службы Семиным Денисом Александровичем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
МАДОУ «Детский сад №230» Советского района г.Казани по адресу: г.Казань
ул.Халезова, 20а
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного
самоуправления)

совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №230» Советского района г.Казани
Чичковой Е.В.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной
безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных
требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пред- писа- ния	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	кабели и провода СПЗ в здании	Ст. 1, ст.6	1.05.2022г.	

	детского сада, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.4 ГОСТ 31565-2012 таблица 1,2		
2.	кабели и провода СПЗ в здании детского сада, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.5 ГОСТ 31565-2012 таблица 1,2	1.05.2022г.	
3.	помещения веранд не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации	ФЗ №123 ст.1,6; ФЗ №184 ст.46; п.38 таблица А3 Свода правил СП 486.1311500.2020 таблица 3 п.48	1.05.2022г.	
4.	не обеспечено наличие на дверях помещений производственного, складского и технического назначений (пищевых, хозблоков) обозначений категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	ст. 1, ст.6 №123-ФЗ; ст. 46 №184-ФЗ; СП 4.13130.2013 п.5.1.2; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	1.05.2022г.	
5.	эвакуационные знаки пожарной безопасности (световые таблы «выход»), принцип действия которых основан на работе от электрической сети, частично не включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 3.13130.2009 п.5.1	1.05.2022г.	

В ходе проверки проинструктировано мерам пожарной безопасности 15 человек. Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если

иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР

по Советскому району г. Казани «Дербышки» Семин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного
инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

М.Л.П.*

« 10 » июня 2021 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

Заведующий МАДОУ «Детский сад №230»

Советского района г.Казани Чичкова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

« 10 » июня 2021 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору