

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843) 292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Казани (Советский район)
УНД и ПР ГУ МЧС России по РТ ул. Г. Камала, 42а, г. Казань, Республика Татарстан,
420021 (843) 293-85-73

Предписание № 65/1/38 п.п.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида»
Советского района г.Казани

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по г.Казани по пожарному надзору N 65 от " 12 " мая 2020
(наименование органа ГПН)
года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 9 ч 00 мин. "19" мая 2020 г. по 12 ч 00 мин. "19" мая 2020 г. проведена проверка
Начальником отделения НД и ПР по Советскому району г.Казани «Дербышки» майором
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
внутренней службы Семиным Денисом Александровичем
государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,
МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Советского района г.Казани по
адресу: г.Казань ул.Мира, 22а

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)
совместно с заведующим МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Советского района г.Казани Поликарповой Т.Х.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1.	помещение хозблока не оборудовано	ФЗ №123 ст.1,6; ФЗ	1.04.2021г.	

	системой автоматической пожарной сигнализации	№184 ст.46; п.38 таблица АЗ Свода правил СП 5.13130.2009		
2.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями или проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.4	1.04.2021г.	
3.	кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки), и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 6.13130.2013 п.4.5	1.04.2021г.	
4.	дымовые пожарные извещатели частично размещены на расстоянии менее 0,5м от электросветильников	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, СП 5.13130.2009 п.13.3.6	1.04.2021г.	

В ходе проверки проинструктировано мерам пожарной безопасности 12 человек
Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения НД и ПР

по Советскому району г. Казани «Дербышки» Семин Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

" 19 " мая 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

**Заведующий МАДОУ «Детский сад №11
комбинированного вида»**

Советского района г.Казани Поликарпова Т.Х.

(должность, фамилия, инициалы)