

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066
(843)292-64-39

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Красная Позиция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 273-21-36

Предписание № 111/1/77
по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад №11 комбинированного вида" Советского района г. Казани

Во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Казани по пожарному надзору № 111 от « 1 » апреля 2021 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. « 13 » апреля 2021 г. по 14 ч. 00 мин. « 19 » апреля 2021 г. проведена проверка Инспектором отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан лейтенантом внутренней службы Родыгиным О.С., помещений Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №11 комбинированного вида" Советского района г. Казани, расположенных по адресу: г. Казань, ул. Мира, 22А.

совместно с заведующей МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Поликарпова Тахмина Хакимовна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнения (указывается только выполненное)
1	2	3		4
1.	Помещение здания хозяйственного блока, не оборудованы системой автоматической установкой пожарной сигнализацией	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ	1.06.2022	
2.	В здании кабеля и провода систем противопожарной защиты, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями и проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п.4.4 СП 6.13130.2013	1.06.2022	
3.	Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п.4.5 СП 6.13130.2013	1.06.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;


иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов

Инспектор отделения НДиПР по Советскому р-ну г. Казани «Дербышки»

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан Родыгин О.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«__» _____ 20__ г

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующий Жилищной 7.У.
(должность, фамилия, инициалы)

«__» _____ 20__ г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843)279-91-24, ф. 273-67-54, телефон доверия 292-64-09

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066(843) 227-45-07

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани
ул. Красная Позция, 3Б, г. Казань, Республика Татарстан, 420081, (843) 272-21-36

Казань

(место составления акта)

« 19 » апреля

(дата составления акта)

20 21 г.

14 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ юридического лица, индивидуального предпринимателя № 111

По адресу/адресам: г. Казань, ул. Мира, 22А.

На основании: распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя от 1 апреля 2021 года № 111

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №11 комбинированного вида" Советского района г. Казани ИНН 1660033780 (Чрезвычайно высокий риск 1 класс)

Дата и время проведения проверки:

« 13 » апреля 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин., Продолжительность 2 часа, « 19 » апреля 20 21 г. с 10 час 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня (6 часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Казани УНДиПР Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

Заведующий МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Поликарпова Тахмина Хакимовна, 01.04.2021г

И

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Лицо(а), проводившее проверку: Родыгин Олег Сергеевич инспектор отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МАДОУ «Детский сад №1 комбинированного вида» Поликарпова Тахмина Хакимовна

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): Предписание № 65/1/38 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, врученное 19.05.2020 а именно следующие пункты данного предписания

1	Помещение здания хозяйственного блока, не оборудованы системой автоматической установкой пожарной сигнализацией	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.1.4СНиП 21-01-97*, п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, п.1.2 п.13.3.8 Свода правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п. 12.20 НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования", п.4 п.14, табл.1 НПБ 110-03,
2	В здании кабеля и провода систем противопожарной защиты, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями и проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.4.4 СП 6.13130.2013
3	Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315.	Ст. 4, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ, ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п.4.5 СП 6.13130.2013

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора) органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 111/1/77 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Подписи лиц, проводивших проверку: 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Пошекартово Т.Х. зав.
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 19 » 04 2021 г. 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Юридический адрес: 420088, г. Казань, ул. Ак. Губкина, д. 50. Почтовый адрес: 420066, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, д. 1
 Отдел надзорной деятельности и ПР по городу Казани Управления НД и ПР (Советский район):
 420081 РТ г. Казань ул. Красная Позция, 36

**ПРОТОКОЛ № 0107-2021-0117
 об административном правонарушении**

« 19 » апреля 2021г. Населенный пункт г. Казань

Я, Инспектор отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по РТ
Родыгин О.С.

руководствуясь статьями 23.34, 28.2, 28.3 и 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, составил протокол о том, что гражданин, должностное лицо

1. Фамилия, имя, отчество Поликарпова Тахмина Хакимовна
2. Дата и место рождения 19.02.1974 г.р., г. Зыряновск Восточно-Казахстанская область
3. Гражданство РФ
4. Место работы, службы или учебы МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида»
5. Занимаемая должность заведующий заработная плата в месяц 28000 рублей
6. Место жительства город Казань, улица Парковая, д 12, кв 20 т-8-917-232-13-72
7. Место регистрации город Казань, улица Парковая, д 12, кв 20
8. Семейное положение замужем на иждивении 2 человек
9. Иные сведения ИНН 1660094443416 СНИЛС 031-422-855 11
10. Документ, удостоверяющий личность паспорт 9219 № 564632 МВД по Республике Татарстан
14.03.2019г.

11. Привлекался ли ранее к административной ответственности, когда и за что Со слов, не привлекалась
 совершила административное правонарушение, выразившееся в невыполнении обязательного для исполнения Предписания № 65/1/38 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, врученное 19.05.2020 года

ответственность за которое предусмотрена частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

а именно: « 19 » апреля 2021 года в 14 час 00 мин
 в населенном пункте Казань на объекте МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида»

Советского района г. Казани, расположенном по адресу: г. Казань ул. Мира, 22А.

в помещениях дошкольного общеобразовательного учреждения

не выполнил: Мероприятия, предложенные предписанием Предписания № 65/1/38 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, врученное 19.05.2020 года, а именно:

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Помещение здания хозяйственного блока, не оборудованы системой автоматической установкой пожарной сигнализацией | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ |
| 2 | В здании кабеля и провода систем противопожарной защиты, прокладываемые одиночно (расстояние между кабелями и проводами более 300 мм), не имеют показатель пожарной опасности не ниже ПРГП 4 по ГОСТ Р 53315. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования. п.4.4 СП 6.13130.2013 |
| 3 | Кабели и провода СПЗ, прокладываемые при групповой прокладке (расстояние между кабелями менее 300 мм), не имеют показатели пожарной опасности по нераспространению горения ПРГП 1, ПРГП 2, ПРГП 3 или ПРГП 4 (в зависимости от объема горючей нагрузки) и показатель дымообразования не ниже ПД 2 по ГОСТ Р 53315. | Ст. 1, ст.6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г., ст. 46 Федерального закона №184-ФЗ, п. 5 п. 1.9 ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Общие требования, п.4.5 СП 6.13130.2013 |

Факт правонарушения удостоверяют свидетели:

1. _____

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные статьей 25.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Подписи свидетелей: _____

Подпись лица, составившего протокол: _____

С протоколом ознакомлен, мне разъяснены права и обязанности лица, привлекаемого к административной ответственности предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Выписка из статьи 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: «Лицо, привлекаемое к административной ответственности, вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы; обжаловать процессуальные действия лица, уполномоченного составлять протокол; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом»). При этом мне разъяснено, что в соответствии с частью 1 статьи 51 Конституции Российской Федерации никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законодательством.

Подпись _____

с протоколом согласен

(при необходимости объяснения и замечания по содержанию протокола прилагаются к нему на отдельном листе)

(подпись)

Иные сведения, необходимые для разрешения дела:

1. Акт проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя № 111 от 19.04.2021 г.
2. Предписание № 65/1/38 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожар от 19.05.2020 г.
3. Приказ от 19.08.2015 «О назначении на должность директора»

Вы приглашаетесь для рассмотрения дела об административном правонарушении

к _____ часам «___» _____ 2021 года по адресу: _____ Материалы будут переданы в _____

Мировой суд Советского района г. Казани, участок № 4

В случае неявки на рассмотрение административного дела в указанный срок без уважительной причины (причина подтверждается документально) или при отсутствии с Вашей стороны ходатайства об отложении рассмотрения дела, дело об административном правонарушении в соответствии с частью 2 статьи 25.1, статьей 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в течение 15 дней будет рассмотрено без Вашего участия.

«19» 04 2021 года Время: _____ час _____ мин

Подпись приглашенного _____

Копию протокола получил: _____ «___» _____ 2021 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

о передаче материалов административного дела по подведомственности

“ 19” апреля 2021 года

г. Казань

Я, Государственный инспектор г. Казани по пожарному надзору, инспектор отделения НДиПР по Советскому району г. Казани «Дербышки» УНДиПР ГУ МЧС России по РТ Родыгин О.С., в порядке статьи 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях рассмотрев протокол об административном правонарушении № 0107-2021-0117 от «19» апреля 2021 года и иные материалы дела о совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица – заведующей МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Поликарповой Тахмины Хакимовны, проживающая по адресу: город Казань, улица Парковая, д 12, кв 20. т-8-917-232-13-72

установил:

что совершено административное правонарушение, выразившееся в невыполнении мероприятий предложенных предписанием Государственного пожарного надзора № 65/1/38 от 19.05.2020 года, а именно: 19 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут заведующей МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Поликарповой Тахмины Хакимовны, проживающая по адресу: город Казань, улица Парковая, д 12, кв 20, совершила административное правонарушение, выразившееся в невыполнении обязательного для исполнения Предписания № 65/1/38 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (п.10), что образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь частью 4 статьи 28.8; статьей 29.12; пунктом 5 части 1 статьи 29.4; частью 2 статьи 29.5; пунктом 9 части 1 статьи 29.7; пунктом 2 части 2 статьи 29.9; частью 1 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

определил:

1. Передать для рассмотрения дело об административном правонарушении № 0107-2021-0117 от «19» апреля 2021 года, возбужденное в отношении должностного лица - заведующей МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Поликарповой Тахмины Хакимовны, по объекту расположенному по ул. Мира, 22А, города Казани в мировой суд Советского района г. Казани, участок № 4, ул. Главная, 48.
2. О принятом решении уведомить заведующую МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Поликарпову Тахмину Хакимовну


(подпись лица, вынесшего определение)


(расшифровка подписи)

дата, подпись лица, принявшего дело к рассмотрению

ФИО

3. О передаче протокола на рассмотрение в мировой суд Советского района, участок № 4 заведующей МАДОУ «Детский сад №11 комбинированного вида» Поликарпова Тахмина Хакимовна уведомлена (протокол об административном правонарушении № 0107-2021-0117 от «19» апреля 2021 года).

В соответствии с частью 2 статьи 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо направить копию вынесенного судьей постановления по делу об административном правонарушении должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении, в течении трех дней со дня вынесения указанного постановления.


(подпись лица, вынесшего определение)


(расшифровка подписи)

