

СОГЛАСОВАНО

Руководитель Исполнительного
комитета Алькеевского
муниципального района РТ



И.В. Юсупов

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ детский сад
«Теремок» села Базарные Матаки
Алькеевского МР РТ



М.М. Бадертдинова

ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем
услуг в сфере образования

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется услуга (услуги): **422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а.**

Наименование предоставляемой(мых) услуги (услуг): **дошкольное образование**

Сведения об объекте: - отдельно стоящие здания: **2** этажное, **1 815,7 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) - **10702 кв.м**

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование согласно Уставу, сокращенное наименование):

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» Базарные Матаки Алькеевского муниципального района Республики Татарстан.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная)

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная)

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Муниципальное казенное учреждение «Управление образование Алькеевского муниципального района Республики Татарстан», 422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Советская 11**

II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: **дошкольное образование**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **посещаемость 100 человек в день, вместимость 160 чел.**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; и возрастные категории): **дети**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушения зрения, нарушениями слуха): **нет**

III. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

№	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет
2	Сменные кресла - коляски	Нет
3	Адаптированные лифты	Нет
4	Поручни	Да
5	Пандусы	Да

6	Подъемные платформы (аппарели)	Нет
7	Раздвижные двери	Нет
8	Доступные входные группы	Да
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Нет
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации-звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации-знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет

IV. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Нет
3	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	Предоставление услуги о сопровождении инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	Предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	Нет
7	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет
8	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по	Нет

	форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	
9	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Нет
11	Обеспечение предоставления услуги тьютора	Нет
12	Иные	-

V. УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации	Сроки
1	Вход в здание (главный вход, входные группы, расположенные на первом этаже): организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР	По мере финансирования до 2023г
2	Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов	По мере финансирования
3	Наличие адаптированных лифтов	Нет технической возможности
4	Установка кнопок вызова в помещении различного функционального значения	По мере финансирования 2021
5	Раздвижные двери	По мере финансирования
6	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	По мере финансирования 2024
7	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	По мере финансирования 2025г
8	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	По мере финансирования


№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	Приобретение специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	По мере финансирования

Председатель комиссии Руководитель МКУ «Управление образованием» АМР РТ
Члены комиссии



Савинов А.А.

Заместитель руководителя МКУ «Управление образованием
АМР РТ» по воспитательной работе




Захарова Н.П.

Психолог ППС



Хабибуллина Л.Р.

Председатель территориальной профсоюзной организации
образования Алькеевского муниципального района РТ



Билалов Р.А.

Председатель общества инвалидов Алькеевского МР РТ



Даутов В.Р.

Секретарь - главный специалист МКУ «Управление
образованием АМР РТ».



Сорина А.П.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект дошкольного образования**
1.2. Адрес объекта **422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2**этажей, **1 815,7**кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: **да**; **общая площадь земельного участка – 10702**кв.м.
1.4. Год постройки здания **2015** г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический ремонт – 2021** года, **да**
капитального ремонта не установлена
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района, МБДОУ детский сад «Теремок» с. Базарные Матаки**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **дошкольное образование**
2.2 Дополнительная информация: **дошкольное образование детей**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети 1-7 лет**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **нет**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **1 м**
3.2.2 время движения (пешком): **5 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**,
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДП-И</i>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<i>ДП-И</i>
4	с нарушениями зрения	<i>ВНД-И</i>

5	с нарушениями слуха	ВНД-И
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений, «Б» - в уровне этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов. «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано представительство услуги на дому или дистанционно, «ВНД» - доступность временно не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, У, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (К, О, У) ВНД-И (С, Г,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И, ДУ (Г, С,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, О, К) ВНД (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У, О, К), ВНД-И, ДУ (Г, С,)

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указаны категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указаны категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная; «ВНД» - доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г – инвалиды с нарушением слуха, К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушениями зрения; У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения;

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности, влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющую направляющую функцию, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в месте пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа (придерживаться требований п. 4.1. СП 59.13330.2012); установить противоскользящее покрытие на края ступеней; установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9 м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см. (входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1,4 см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести мобильный подъемник; увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.; снизить высоту порогов (не более 1,4 см.).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать на первом этаже (женскую/мужскую) туалетных кабины в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д.);

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
7	Все зоны и участки	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: июль-август 2019 года в рамках исполнения программы доступности объекта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласована Комиссии: **не требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется;**

4.4.6. другое _____

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии Руководитель МКУ «Управление образованием» АМР РТ

Члены комиссии

Заместитель руководителя МКУ «Управление образованием АМР РТ» по воспитательной работе

Психолог ППС



Савинов А.А.

Захарова Н.П.

Хабидуллина Л.П.

Председатель территориальной профсоюзной организации образования Алькеевского муниципального района РТ

Председатель общества инвалидов Алькеевского МР РТ

Билалов Р.А.

Даутов В.Р.

Секретарь - главный специалист МКУ «Управление образованием АМР РТ».

Заведующий МБДОУ детский сад «Теремок» с. Базарные Матаки АМР РТ



Сорина А.П.

Бадертдинова М.М.


I Результаты обследования:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района
422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1	- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСР, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		2	не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Автостоянка и парковка	есть				К,О	место для парковки инвалидов имеется, обозначено соответствующими международными символами.	ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О К, С,)		1-3	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР



I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)


**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района
422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а**



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		4	отсутствуют поручни и противоскользящее покрытие на краях ступеней, - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	С,О	-вдоль марша наружной лестницы установить поручни в соответствии с нормативными требованиями. -установить противоскользящее покрытие на края ступеней -установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени)	ТР, ТСП, Орг.
2.2	Пандус (наружный)	нет		5, 6, 7,	- пандус на высоту входной площадки главного входа установлены (п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);	К		ТСП
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		9, 10	- отсутствие тактильной маркировки перед дверным проёмом; - размещены кнопки вызова персонала (переговорного устройства) на нормативной высоте с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН;	С	- установить тактильную информацию за 0,8 м перед дверным проёмом;	ТР, ТСП, Орг.
2.4	Дверь (входная)	есть		9	- пороги входных дверей соответствуют, доводчик функционирует с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд,	К, О, С	Установить доводчик автоматического закрывания, знак «Инвалид»	ТР

				-ширина рабочего полотна менее 110см.			
2.5	Тамбур	есть	11	резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, закреплены, что соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	К, О, С		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О, Г, У, К), ВНД-И (С,)		4-11	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП





I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)


**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района
422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть		12, 13	- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		14, 15	- отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	Орг, ТСП, ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- лестницы не дублируются подъемными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски	ТСП

							приобрести мобильный подъемник.	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть		16	-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двупольных дверей) соответствуют	С,К,О	-обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации.	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		17, 18		все	обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-И (К, О, Г, У, ВНД-И (С,))		12-18	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт



I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района
422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				С,Г,К,О, У	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		1		К, О, С, Г, У	в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.	Орг, ТР
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						
4.4	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						

4.5	ОБЩИЕ требования к зоне						-в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	
-----	-------------------------	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И (Г, С)			Организационные мероприятия, ТСП

I Результаты обследования:


5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района
422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Нет тактильных средств. (соответствующих нормативным требованиям)	К, С,О	(п. 5.3 СП 59.13330.2012)	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть		23		все	Обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. Организовать несколько вешалок на высоте до 1,4 м.	Орг,
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<i>ДП-И (К О, У, ВНД-И (С, Г)</i>		19-23	Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт





I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Теремок» с. Базарные Матаки Алькеевского муниципального района
422870, РТ, Алькеевский район, с. Базарные Матаки, ул. Дубравная, 2а**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		24		все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет		25, 26, 27				
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	фото	
Система информации (и связи) на объекте	ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Т, С)		24-27	Организационные мероприятия, ТСП

