

Утверждено приказом МКУ
«Управление образованием АМР РТ»
№ 30 от 01.02.2021 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования**
1.2. Адрес объекта **422883, РТ, Алькеевский район, село Борискино, ул. Полевая, д. 14**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- Здание СОШ 2 этажей, из них: **95.4 кв.м. занимает:**
- **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан (ДОУ детский сад село Борискино)**
- наличие прилегающего земельного участка: **да; Сервитут**
1.4. Год постройки здания **1982**, последнего капитального ремонта – **капитальный ремонт 2014г.;**
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт - 2021год, дата капитального ремонта не установлена**
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **Россия, 422883, Республика Татарстан, Алькеевский муниципальный район, село Борискино, ул. Полевая, д. 14**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: **образование**
2.2 Дополнительная информация: **дошкольное образование детей.**
2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети дошкольного возраста**
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **нет**
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: **нет**
3.2.2 время движения (пешком): **5 мин**
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да,**
3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<i>ДП-И</i>

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДП-И
4	с нарушениями зрения	ВНД-И
5	с нарушениями слуха	ВНД-И
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех структурно-функциональных зон и помещений, «Б» - в уровне 1 этажа доступны специально выделенные участки и помещения или организовано место обслуживания инвалидов. «ДУ» - доступность условная, т.е. организована дополнительная помощь персонала учреждения, организовано представление услуги на дому или дистанционно, «ВНД»- доступность временно не организована.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, У, О, С, Г)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, У, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (К, О, У) ВНД-И (С, Г,)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (У, О, К,) ВНД-И, ДУ (Г, С,)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ-И (У, О, К) ВНД (С, Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У, О, К), ВНД-И, ДУ (Г, С,)

** Указывается: «ДП-В» - доступно полностью всем; «ДП-И» (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); «ДЧ-В» - доступно частично всем; «ДЧ-И» (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); «ДУ» - доступность условная; «ВНД» - доступность временно не организована.

Категории инвалидов: Г – инвалиды с нарушением слуха, К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, О – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушениями зрения; У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с умственными нарушениями, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках; временно недоступным для инвалидов с нарушениями слуха, для инвалидов с нарушениями зрения;

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи МНГ (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию об объекте и оказываемых им услугах простыми, доступными словами (фразами).

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или другие технические средства адаптации при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта для инвалидов с нарушениями зрения.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок):

отремонтировать подходы к объекту (установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, устранить неровности дороги); снизить высоту бортового камня в местах пересечения тротуара с проезжей частью; выделить места отдыха (установить скамейки), выделить места для парковки инвалидов, обозначить их соответствующими международными символами.

Вход (входы) в здание:

установить пандус на высоту входной площадки главного входа(придерживаться требований п. 4.1.14 СП 59.13330.2012);установить противоскользящее покрытие на края ступеней;установить поручни вдоль марша лестницы, включая разделительные (0,9м. п. 4.1.14, 5.2.15 СП 59.13330.2012); увеличить ширину рабочего полотна в свету до 90 см.(входные двери); снизить высоту порогов входных дверей (не более 1.4см. один элемент порога); двери оборудовать доводчиком с задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, предусмотреть смотровые панели.

Путь (пути) движения внутри здания:

установить недостающие поручни вдоль маршей лестниц; для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов использующих кресла коляски приобрести увеличить дверные проемы до ширины рабочего полотна в свету не менее 90 см.:.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

при необходимости рассмотреть .

Санитарно-гигиенические помещения:

оборудовать в соответствии с нормативными требованиями (расширить дверные проемы, увеличить габариты, установить горизонтальные поручни, тревожную кнопку и т. д);

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.) (п. 5.5 СП 59.13330.2012).

4. Управленческое решение**4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, восстановление асфальтового покрытия на территории СОШ и детского сада
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, КР, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия,
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР
7	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения частичных работ: 2021 года в рамках исполнения программы доступности объекта **Техническое задание на проведение работ по повышению уровня доступности и предоставляемых услуг на объекте**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДУ-И (О, У, С, Г), ДУ-И (К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласована Комиссией: **требуется**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): **не требуется**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); **требуется**

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;

4.4.6. другое

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

Председатель комиссии Руководитель МКУ «Управление образованием» АМР РТ



Савинов А.А.

Члены комиссии:

Заместитель руководителя МКУ «Управление образованием АМР РТ» по воспитательной работе

Захарова Н.П.

Психолог ППС

Хабибуллина Л.Р.

Председатель территориальной профсоюзной организации образования Алькеевского муниципального района РТ

Билалов Р.А.

Председатель общества инвалидов Алькеевского МР РТ

Даутов В.Р.

Секретарь - главный специалист МКУ «Управление образованием АМР РТ».

Сорина А.П.

Заведующий МБДОУ детский сад «Солнышко» села Борискино АМР РТ



Оспенникова Н.А.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ от 03.02.2021г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
(ДОУ детский сад село Борискино)**

422883, РТ, Алькеевский район, с.Борискино, ул.Полевая, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСР, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории				не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Автостоянка и парковка	нет				К,О		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О К, С.)			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, ТСР



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ от 03.02.2021г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
(ДОУ детский сад село Борискино)**

422883, РТ, Алькеевский район, с.Борискино, ул.Полевая, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСР, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории				не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Автостоянка и парковка	нет				К,О		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О К, С.)			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, ТСР



Приложение 1
к Акту обследования ОСИ, к паспорту
доступности ОСИ от 03.02.2021г.

I. Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
(ДОУ детский сад село Борискино)

422883, РТ, Алькеевский район, с.Борискино, ул.Полевая, д. 14

2. Характеристика деятельности организации на объекте

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			- отсутствует нормативно размещённая информация об ОСИ	С,К,О	- установить информацию об ОСИ на входе на территорию, в т.ч. на въезде для служебного транспорта	Орг, ТСР, ТР
1.2	Путь (пути) движения на территории				не организовано информационное обеспечение для слабовидящих групп населения.	С,К,О	-установить декоративное ограждение выполняющее направляющую функцию, - обеспечить информационное сопровождение на путях движения;	ТР, Орг.
1.3	Автостоянка и парковка	нет				К,О		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г, У, О К, С.)			Организационные мероприятия, капитальный ремонт, ТСР



				задержкой автоматического закрывания не менее 5 секунд, -ширина рабочего полотна менее 110см.			
2.5	Тамбур	есть		резиновые грязеотталкивающие коврики, которые расположены у главного входа, возле входной двери и лестницы, закреплены, что соответствует п. 5.2.8 СП 59.13330.2012	К, О, С		ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначная идентификация объекта и места посещения, а также отсутствуют средства информации зон и помещений, что не соответствует п. 5.5.3 СП 59.13330.2012	Все	- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	ТР, ТСП, Орг.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (О, Г, У, К), ВНД-И (С,)			Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСП



I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
(ДОУ детский сад село Борискино)**

422883, РТ, Алькеевский район, с.Борискино, ул.Полевая, д. 14

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ напла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			- отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений.	все	- обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения	Орг, ТСП
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			- отсутствие поручней, не обеспечена непрерывность имеющихся поручней; - отсутствие тактильной и контрастной информации перед началом марша лестницы; - отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней;	О, С	- установить нормативные поручни на высоте 0,9 м с двух сторон и горизонтальным завершением на 0,3 м; - установка тактильной предупредительной информации перед маршем, нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней.	Орг, ТСП, ТР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- лестницы не дублируются подъемными устройствами;	К	для передвижения по внутренним лестницам для инвалидов	ТСП

						использующих кресла коляски пр	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет					
3.5	Дверь	есть			-Ширина дверей (а так же рабочего полотна двуполых дверей) соответствуют	С,К,О	Орг, ТР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть				все	Орг, ТР
	ОБЩИЕ требования к зоне						- обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДУ-И (К, О, Г, У, ВНД-И (С,))			Организационные мероприятия, ТСР, капитальный ремонт



I Результаты обследования:

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
(ДОУ детский сад село Борискино)**

422883, РТ, Алькеевский район, с.Борискино, ул.Полевая, д. 14

Характеристика деятельности организации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть				С,Г,К,О, У	-в учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема	ТР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть				К, О, С, Г, У	в актовом зале оборудовать места для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в классах.	Орг, ТР
4.3	Форма обслуживания с перемещением по маршруту.	нет						

4.4	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
4.5	ОБЩИЕ требования к зоне						-в образовательных учреждениях для учащихся инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	<i>ДУ-И (У, О, К, ВНД-И (Г, С)</i>			Организационные мероприятия, ТСП

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального района Республики Татарстан
(ДОУ детский сад село Борискино)
422883, РТ, Алькеевский район, с.Борискино , ул.Полевая, д. 14**

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на пла не	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			- имеются оборудованные санитарно- гигиенические помещения для МГН; (соответствующих нормативным требованиям)	К, С,О	(п. 5.3 СП 59.13330.2012)	ТР
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К О, У, ВНД-И (С ,Г)			Организационные мероприятия, ТСР, текущий ремонт



I Результаты обследования:

6. Системы информации (и связи) на объекте

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад «Солнышко» села Борискино Алькеевского муниципального
района Республики Татарстан
(ДОУ детский сад село Борискино)
422883, РТ, Алькеевский район, с.Борискино , ул.Полевая, д. 14**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть				все	Обеспечить соответствие нормативным требованиям	Орг,
6.2	Акустические средства	нет						
6.3	Тактильные средства	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне						на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения. (п. 5.5 СП 59.13330.2012).	Орг, ТСП, ТР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны (и связи) на объекте	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) <i>ДУ-И (У, К, О), ВНД-И (Г, С)</i>	Приложение		Рекомендации по адаптации к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ Организационные мероприятия, ТСП
		№ на плане	фото	
Система информации				