

«РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Альметьевский муниципальный район
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский
сад «Ромашка» п. Молодежный»

423402, Альметьевский район
п.Молодежный, ул.Дорожная д.1а
тел. 34-25-95.

ТАТАРСТАН ЖӨМҮРИЯТЕ
Әлмәт муниципаль районы
Молодежный поселогы муниципаль
бюджет мәктәпкәчә белем бирү
учреждениесе «Ромашка» балалар
бакчасы.

423402, Әлмәт районы, Молодежный
поселогы,
Дорожная урамы, 1а нчы йорт.
Тел.34-25-95.

РТ, Альметьевский муниципальный район, п. Молодежный, ул. Дорожная д.1а тел. 8 (8553) 34-25-95
ОГРН 1021601631699 ИНН 1644020350 КПП 164401001

Их № 10 от 14.04.2022г.

Главному государственному
санитарному врачу по
Альметьевскому району и
г.Альметьевск, Заинскому
району и г.Заинск,
Лениногорскому району и
г.Лениногорск, Сармановскому
району Республики Татарстан
(Татарстан)
И.В. Хайруллиной



В ответ на Ваше Представление № 125/25 от 17.03.2022 г. об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения были приняты следующие меры:

№ п/п	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения	Принятые меры по исполнению предписания	Прилагаемые документы, подтверждающие исполнение предписания
1.	Обеспечить уровень искусственной освещенности в групповой в соответствии с гигиеническими нормативами, предоставить документы о соответствии освещенности в данной группе	На имя начальника Управления образования АМР было направлено ходатайство о выделении денежных средств для устранения замечаний	Приложение №1
2.	На пищеблоке установить локальную вытяжную систему вентиляции над плитами	На имя начальника Управления образования АМР было направлено	Приложение №1

		ходатайство о выделении денежных средств для устранения замечаний	
3.	В планировке прачечной обеспечить последовательность технологического процесса, не допускать пересечения потоков чистого и грязного белья	В планировке прачечной обеспечили последовательность технологического процесса - оборудовали дверь	Приложение №2
4.	В прачечной установить локальную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением для удаления избыточной влаги	На имя начальника Управления образования АМР было направлено ходатайство о выделении денежных средств для устранения замечаний	Приложение №1
5.	В туалете для девочек устранить на стенах трещины. В спальнях наклеить обои	В туалете для девочек устранены трещины. В спальне стены покрашены	Приложение №3

И.о.заведующий
МБДОУ «Д/с «Ромашка» п. Молодёжный»



О.П. Васянина