



Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420088
(843) 221-61-52, ф. (843) 221-61-54, телефон доверия (843) 288-46-96,
e-mail: gu.rt@tatar.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

(наименование органа государственного надзора)

ул. Ф.Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
e-mail: undpr-rt@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району Республики Татарстан Управления надзорной
деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Республике Татарстан

ул. Аминова, 5, г. Альметьевск, Республика Татарстан, 423450, телефон: 26-70-11,
26-70-20, 26-70-02

E-mail: ondalmet@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 161/1/110

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад «Ромашка» поселок Молодежный»,

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

исполняющей обязанности заведующей детским садом Васяниной Оксана Петровна

фамилия имя отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора по
Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному
надзору - заместителя начальника отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району Республики
Татарстан Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Хусаинова Р.И. № 161
от 09.08.2021, статьей 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

в период: с 10 час. 00 мин. «13» августа 2021 г., по 12 час. 00 мин. «13» августа 2021 г., с 10 час. 00 мин. «16» августа 2021 г., по 11 час. 00 мин. «16» августа 2021 г., майором внутренней службы Низамовым Радиком Насиховичем - государственным инспектором по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору - инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Татарстан,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» поселок Молодежный» по адресу: 423402, Республика Татарстан, Альметьевский район, поселок Молодежный, улица Дорожная, 1а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с исполняющей обязанности заведующей Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» поселок Молодежный» Васяниной Оксаной Петровной.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих при проверке)

В соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении нарушения (подпись)
1.	Не защищено автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение здания детского сада	часть 3 статья 4 ФЗ-123, приложения А пункт А.4 СП 5.13130.2009, пункт 4.4 СП 486.1311500.2020	15.08.2022	
2.	Руководитель организации не обеспечил проведение повторной обработки деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций требованиям пожарной безопасности после окончания гарантированного	пункт 13 ППР	15.08.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием места выявленного нарушения	Ссылка на нормативный правовой акт и (или) нормативный документ по пожарной безопасности с указанием его структурной единицы, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении и нарушении (подпись)
	срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя			
3.	Не проведены организацией, имеющей обученный персонал (аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его проверок), эксплуатационные испытания (не реже 1 раза в 5 лет) наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	подпункт (б) пункта 17 ППР, часть 4 статья 4 ФЗ-123, пункт 6.1.4 ГОСТ Р 53254-2009	15.08.2022	
4.	Не предоставлена техническая документация на системы противопожарной защиты детского сада, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	пункт 54 ППР	15.08.2022	

Соблюдение требований пожарной безопасности, а также выполнение предписания и иных законных требований должностных лиц пожарной охраны является обязательным для руководителя организации.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Указанные лица, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Обжалование решений надзорного органа, действий (бездействия) его должностных лиц при осуществлении федерального государственного пожарного надзора осуществляется в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Государственный инспектор по Альметьевскому
муниципальному району Республики по
пожарному надзору - инспектор отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному району
Республики Татарстан Управления надзорной
деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике
Татарстан, майор внутренней службы, Низамов
Радик Насихович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



“ 16 ” августа 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

Исполняющая обязанности заведующей
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Ромашка»
поселок Молодежный»
(должность)

Васянина О.П.
(фамилия, инициалы)



“ 16 ” августа 2021 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.