

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №29
«ЛУКОМОРЬЕ» г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»
ул.Белоглазова, д. 1, г.Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ ШӘһӘРЕ
“29-НЧЫ ГОМУМУСТЕРЕШЛЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ “ДИҢГЕЗКӘЙ” МӘКТӘПКӘЧӨ
БЕЛЕМ БИРҮ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
УЧЕРЕЖДЕНИЕСЕ”
Белоглазов ур., 1нче йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел.8(8553) 43-88-81, e-mail: DOYLukomorye29@yandex.ru сайт: edu.tatar.ru/dou 29/lukomorye/

Исх. № 8 «25» февраля 2021 г.

В Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному району

На Ваше представление №-2-17-5 от 26.01.2021 года «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» сообщаю, что оно МБДОУ «Д/с №29 «Лукоморье» рассмотрено на совещании.

В результате рассмотрения представления приняты меры и составлен план для устранения и недопущения указанных в представлении нарушений законодательства о требованиях пожарной безопасности, а именно:

№ п/ п	Предписание	Принятые меры по устранению предписания
1.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение в здании детского сада.	С ООО «Алэкс» заключен договор на оборудование чердачного помещения здания МБДОУ «Д/с № 29 «Лукоморье» автоматической пожарной сигнализацией.
2.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Заведен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3.	Не проведена повторная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада.	На март 2021 года запланирована повторная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада.

Заведующий МБДОУ «Д/с № 29 «Лукоморье»



Н.М. Петрова