

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №29
«ЛУКОМОРЬЕ» г. АЛЬМЕТЬЕВСКА»
ул.Белоглазова, д. 1, г.Альметьевск, 423450

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘЛМӘТ ШӘһӘРЕ
“29-НЧЫ ГОМУМУСТЕРЕШЛЕ БАЛАЛАР
БАКЧАСЫ “ДИҢГЕЗКӘЙ” МӘКТӘПКӘЧӘ
БЕЛЕМ БИРУ МУНИЦИПАЛЬ БЮДЖЕТ
УЧЕРЕЖДЕНИЕСЕ”
Белоглазов ур., 1нче йорт, Әлмәт шәһәре, 423450

Тел.8(8553) 43-88-81, e-mail: DOYLukomorye29@yandex.ru сайт: edu.tatar.ru/dou 29/lukomorje/

№ 1 от “10” января 2022 г.

В Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы по
Альметьевскому муниципальному району

На Ваше представление №-2-17-5 от 26.01.2021 года «Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения» сообщая, что оно МБДОУ «Д/с №29 «Лукоморье» рассмотрено на совещании.

В результате рассмотрения представления приняты меры и составлен план для устранения и недопущения указанных в представлении нарушений законодательства о требованиях пожарной безопасности, а именно:

№ п/ п	Предписание	Принятые меры по устранению предписания	Реквизиты документа, подтверждающего исполнение предписания (копия прилагается)
1.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение в здании детского сада.	С 15.12.2021 – 17.12.2021 г. чердачное помещение в здании детского сада было оборудовано автоматической пожарной сигнализацией.	ООО “Алэкс” Исполнительно-техническая документация по оборудованию автоматической пожарной сигнализации чердачного помещения в здании МБДОУ «Д/с № 29 «Лукоморье».

Заведующий МБДОУ «Д/с № 29 «Лукоморье»

Н.М. Петрова

