

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан
ул. Академика Губкина, 50, г. Казань, Республика Татарстан, 420098
(843) 279-91-24, факс 273-67-54, E-mail: mchs@kabmin.tatarstan.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Республике Татарстан
ул. Ф. Яруллина, 1, г. Казань, Республика Татарстан, 420066, (843) 288-45-07
тел. доверия 288-46-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Альметьевскому
муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан,
ул. Аминова, д. 5, Республика Татарстан, 423450, (8553) 26-70-35

Предписание № 4/1/9

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №29 «Лукоморье»» г. Альметьевска
(ИНН 1644019725)

(полное наименование органа государственной власти, и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району по пожарному надзору №4 от «13» января 2021 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч. 00 мин. «26» января 2021 г. по 12 ч. 00 мин. «26» января 2021 г., проведена плановая выездная проверка инспектором ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Татарстан майором внутренней службы Муртазиным Ренатом Алисовичем в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №29 «Лукоморье»» г. Альметьевска, расположенного по адресу: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д. 1.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органов власти, органов местного самоуправления)

совместно с заведующей МБДОУ «ДС общеразвивающего вида №29 «Лукоморье» г. Альметьевск Петровой Н.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ пункта предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией чердачное помещение в здании детского сада	Федеральный закон от 27.12.2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», статья 46, Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2009 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 4 часть 3,4, статьи 42,46,54,83,84,91,103, СП 5.13130.2009, пункт А.1,А.3,А.4 приложения А, таблица А.3	25.01.2022	

2.	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункты 17 «б», 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60	25.01.2022	
3.	Не проведена повторная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания детского сада	Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пункт 13	25.01.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД и ПР по Альметьевскому муниципальному району Республики Татарстан
Республики Татарстан УНД и ПР
ГУ МЧС России по Республике Татарстан


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)
М.Л.П. <*>

Р.А. Муртазин

«26» января 2021 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Заведующая Петрова Н.М.

«26» января 2021 г.

<*> Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.