

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан)
(Управление Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан))**

420111, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д.30, телефон: (843) 238 98 54, факс (843) 238 79 19

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 27 января 2022г. № № 111/25-п/в

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском,
Заинском, Лениногорском, Сармановском районах
Республика Татарстан, г.Альметьевск, ул., 10
(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом - экспертом

(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Татарстан (Татарстан) в Альметьевском, Заинском, Лениногорском, Сармановском
районах Мирихановым Ринатом Фанисовичем

(наименование территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан)
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _____ выездной плановой проверки _____ на
основании решения о проведении

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

контрольного (надзорного) мероприятия от № 111/25-п/в от 28.12.2021г. в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида № 29 «Лукоморье» г.Альметьевск РТ ИНН 1644019725, ОГРН
1021601630710

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Выявлены:

**■ нарушения законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;**

- ☐ нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, нарушения прав потребителей, нарушение обязательных требований к товарам (работам,
услугам);
- ☐ нарушения законодательства о техническом регулировании.
- (нужное выбрать)

**На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от
31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации",**

**С целью предотвращения причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде,
имуществу физических лиц, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными
законами,**

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад общеразвивающего вида № 29 «Лукоморье» г.Альметьевск РТ ИНН 1644019725, ОГРН
1021601630710

Юридический адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Белоглазова, д.1

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№	Обязательные мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований	Ссылка на обязательные требования, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулируемыми отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения
1	Установить локальную систему вытяжной вентиляции над ванной для замачивания и полоскания грязного белья в прачечной, являющейся источником выделения избытков тепла и влаги.	ст.11, ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 от 30.03.1999 года; п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2	В процедурном кабинете медицинского пункта, требующего соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медицинского персонала, на умывальнике установить бесконтактный смеситель.	п.4.4.6 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».
3	Установить локальную систему вытяжной вентиляции над ванной для мытья продуктов в холодном цеху на пищеблоке.	п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Мероприятия по устранению выявленных нарушений обязательных требований провести в срок до «01» февраля 2023г.

О выполнении предписания известить в срок до «01» февраля 2023года.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую информацию с подтверждающими документами:

1. Документы, подтверждающие проведение работ.
2. фотоматериалы, подтверждающие проведение работ.

(перечень информации (документов) информации, подтверждающих выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 29 «Лукоморье» г.Альметьевск РТ

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном

Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт ТО УРПН по РТ

Р.Ф.Мириханов



(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » 01 2022 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

Предписание от « _____ » _____ 202__ г. № _____ направлено _____

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением по адресу: _____

исх. № _____ от « _____ » _____ 202__ г.

Предписание вручено: _____
« _____ » _____ 202__ г.